ALLEGATO C

CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.

17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1
Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260
E-mail: info@depuratore.sv.it
www.depuratore.sv.it

Partita IVA:01199390095
C. F. / Reg. Impr. 92040230093
Cap. Soc. 26.913.195,00 I.V.

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Gestione Viabilità Edilizia e Amb.
Servizio Autorizzazioni Ambientali
Via Sormano 12
17100 - Savona
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

COMUNE DI SAVONA
Servizio SUAP
Via Manzoni 5
17100 - Savona
PEC: suap@pec.comune.savona.it

Ditta Anselmo s.r.l.
Via Quiliano 46
17100 - Savona
PEC: anselmosrl-savona@pec.it

Prot. n. 4619
Savona, 13/11/2017

Inviata via PEC

Oggetto: COMUNE DI SAVONA. Istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico della ditta Anselmo srl con integrazione nella vigente autorizzazione ex Art. 208 del D.lgs. 152/2006. Conferenza di servizi artt. 14 e 14 ter della l. 241/1990. Richiedente: ditta Anselmo srl.

In riferimento all'istanza in oggetto, si prende atto della richiesta di autorizzazione unica ambientale presentata presso il SUAP del Comune di Savona ed inviata alla Provincia di Savona in data 30/08/2017 con prot. 43884 e ricevuta da Codesto Ente convocazione per la conferenza di servizi in data 05/10/2017 ns. prot. 4055. Esaminata la documentazione presentata,

- visto quanto previsto dalla normativa vigente
- visto il Regolamento del servizio idrico integrato dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese

non si ravvedono motivi ostativi allo scarico in pubblica fognatura delle acque nere e produttive provenienti dall'insediamento sopra indicato.

Si precisa che con la presente viene autorizzato l'allaccio e lo scarico in fognatura di:

- Acque nere civili derivanti dai servizi igienici e da attività domestiche confluenti nella pubblica fognatura;
- Acque di prima pioggia, a valle del trattamento, confluenti nella rete nera.

Si aggiunge inoltre che il Piano di prevenzione delle acque di prima pioggia già a suo tempo

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
Atto n. 1212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

approvato mantiene la propria validità.

Si prescrive che il Titolare dello scarico dovrà effettuare nel più breve tempo tecnicamente possibile le verifiche analitiche di tutti i parametri della tab.3 allegato 5 parte terza del D.lgs 152/06, colonna scarico in fognatura, ed inviarle al Consorzio, unitamente all'allegato tecnico debitamente compilato.

Tale allegato dovrà essere aggiornato e le verifiche analitiche complete, ripetute ogni 5 anni.

Qualora vi fossero modifiche del ciclo produttivo, nuove sostanze utilizzate e/o prodotte, il titolare dello scarico dovrà comunicarle ufficialmente e tempestivamente al Consorzio, e aggiornare l'allegato tecnico completo di verifiche analitiche.

Il campionamento e le verifiche analitiche saranno a cura e spese del titolare dello scarico come l'installazione di contatore volumetrico allo scarico del refluo (se non già presente).

Sarà facoltà del Consorzio effettuare ulteriori campionamenti e controlli.

Il Consorzio, a seguito della documentazione acquisita, prescriverà le opportune analisi chimiche, fisiche, biologiche, da effettuare annualmente, fino al 5° anno escluso.

Il Consorzio comunque si riserva di richiedere successivamente ulteriori e/o diverse verifiche analitiche o di controllo strumentale.

Se uno o più valori dei parametri sono superiori ai limiti di accettabilità secondo quanto riportato in tab. 3 dell'allegato 5 alla terza parte del D.lgs. 152/06, colonna scarico in rete fognaria, la presente autorizzazione non è più valida ed il Titolare degli scarichi dovrà interrompere immediatamente gli scarichi in fognatura ed avvisare il Consorzio; fatto salvo il caso in cui il Titolare dello scarico sia in possesso di Convenzione di Utenza.

TITOLARE DELLO SCARICO:

Sig. Enrico Ziporri nato a Savona (SV) il 20/07/1965 (C.F. ZPRNRC65L20I480S) in qualità di Procuratore speciale della ditta Anselmo srl.

Il Responsabile di esercizio
(Danilo Sirello)

Allegati: Allegato tecnico.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO C Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

Allegato tecnico

ATTIVITA' SVOLTA

Breve descrizione del ciclo produttivo:

_____
_____
_____
_____

Produzioni (compilare solo nel caso l'attività realizzi produzioni):

_____
_____
_____
_____

Materie prime ed ausiliarie:

_____
_____
_____
_____

Scarichi in fognatura:

Scarico: □ continuo □ discontinuo

Portata indicativa effluente: _____

Giornaliera (m^3/giorno): _____

Annua (m^3/anno): _____

Caratteristiche occupazionali:

Numero totale di addetti _____

Numero di addetti stagionali _____

Periodo di attività (ore/giorno) _____

Periodo di attività (giorni/anno) _____

Periodo di attività (mesi/anno) _____

Periodo di attività (giorni/settimana) _____

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
Protocollo n. 2017/53480 del 14/12/2017
ALLEGATO C Provvedimento numero 2017/212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

Allegato tecnico

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare degli scarichi dell'azienda _____ sita in _____ via _____ dichiara che:

- Il rapporto di prova n. _____ del _____ laboratorio _____ allegato al presente documento, corrisponde e caratterizza lo scarico dell'insediamento produttivo oggetto di autorizzazione.

- Lo scarico del proprio insediamento produttivo risulta essere, per tutti i parametri verificati, entro i limiti di accettabilità della tab. 3 dell'allegato 5 alla terza parte del D.lgs. 152/06, colonna scarico in rete fognaria, ad eccezione dei parametri oggetto di eventuale Convezione di Utenza in essere.

In fede,

Data _____ Firma _____

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO C Provvedimento numero 2017/5348 del 14/12/2017 ALLEGATO C Provvedimento numero 2017/5212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017