REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo Genova

Classif./Fasc.:**2023/13.12.4.0.0/64**
Allegati*:*

Settore VIA e Sviluppo sostenibile
SEDE

Oggetto**:** **GCS003086**
Lista di Controllo ex art.6 comma 9 D.Lgs. n.152/2006 per adeguamento tecnico migliorativo del progetto dell'impianto eolico POPEIN
Isola del Cantone
L063_V324

Richiedente: FERA SRL

Contributo istruttorio

Con la presente si riscontra la nota prot. n.2023-0374529 del 080/05/2023 pervenuta da parte del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile.

Dall'analisi della documentazione progettuale si evince che il proponente intende modificare sensibilmente il percorso della linea elettrica interrata che dal sito di installazione degli aerogeneratori conduce alla cabina di trasformazione di Busalla, per il quale lo scrivente Settore ha precedentemente rilasciato assenso nell'ambito della Conferenza dei Servizi relativa alla Autorizzazione Unica ambientale di cui alla Determinazione di assenso n.225/2022 della Città Metropolitana di Genova e prevede la realizzazione di un nuovo locale tecnologico nei pressi del torrente Seminella delle dimensioni di 19.80m x 10.90m in pianta e di 6.75m in altezza, dei quali 5.00m fuori terra.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici, nella Relazione Geologica-Geotecnica (All.1_IDC-1.25B), vengono analizzati in dettaglio i posizionamenti degli aerogeneratori, che non interferiranno con aree in Frana Attiva o Quiescente, presenti nella tavola T2 Carta dei dissesti della Variante Bacini Padani al PTC provinciale (VBP). La stessa relazione evidenzia tuttavia che il cavidotto interrato interesserà aree in Frana Attiva e Quiescente diverse da quelle precedentemente autorizzate, rimandando ad una tavola di dettaglio, Tav. 2.47, che non risulta allegata alla documentazione messa a disposizione. Pertanto non è stato possibile valutare nel dettaglio il nuovo impatto di tale infrastruttura, che interesserà sia viabilità asfaltate che sterrate.

Si evidenzia in ogni caso che, nella fase autorizzativa del nuovo cavidotto, sarà necessario ottenere un nuovo parere previsto dall'art. 6 commi 2 e 3 delle Norme della VBP, secondo il quale gli interventi di realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali, non altrimenti localizzabili, sono ammissibili in Frana Attiva e Quiescente solo previo uno studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente, redatto ai sensi dell'art.6 comma 15.

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici si è rilevato il nuovo tracciato della linea elettrica interferisce con alcuni corsi d'acqua appartenenti al reticolo regionale mentre il nuovo locale tecnologico non interessa né la fascia di inedificabilità assoluta del t. Seminella né è interessato da fasce di inondabilità.

La posa in opera di condotte interrate è generalmente ammessa in corrispondenza dei corsi d'acqua ai sensi del R.R. n.3/2011 a seguito di specifica autorizzazione e, comunque, trattasi di opere analoghe a quelle precedentemente autorizzate.

Per quanto riguarda gli aspetti concessori, di cui al R.R. n.7/2013 e s.m.i. dovrà essere predisposta la documentazione necessaria alla stipula delle nuove concessioni per l'intero tracciato della linea elettrica.

Pertanto, per quanto sopra esposto, fermi restando la necessità di acquisizione di autorizzazione e pareri da rendere in fase autorizzativa sulla base di adeguata documentazione, nell'ambito esclusivo della assoggettabilità alla VIA, per quanto riguarda gli aspetti idraulici e geologici di competenza del Settore, non si ravvisano elementi ostativi a livello ambientale.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)



Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI Regione Liguria Firmato il: 19-05-2023 10:10:50 Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

LCS
\\regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2023\Isola cantone\GCS003086_BTT_LCS\GCS003086_contributo.doc

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Difesa del Suolo Genova – Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
Referenti: Francesca Battini e-mail francesca.battini@regione.liguria.it
Giorgio Olcese e-mail: giorgio.olcese@regione.liguria.it Tel. 010.548.8389