# CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

AREA 4 – Servizio Urbanistica Edilizia
UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO

*Prot. Arrivo N° 38381/2024 SC/FF* *Data 05/11/2024*

PEC

Spett. **LIGURE EOLICA S.R.L.**

c/o **PROVINCIA DI SAVONA**
***Servizio Procedimenti Concertativi***
protocollo@pec.provincia.savona.it

E p.c. UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

**OGGETTO:** Prot.N.0056305/2024 - Comuni di Bormida e Rialto – istanza di variante, in corso d'opera, all'autorizzazione unica (AU) 1778/2015 del 28/04/2015, prorogata con provvedimento dirigenziale (pd) n. 2603/2016 del 18/08/2016 e successiva proroga con pd n. 2345/2017 del 25/07/2017, e successive varianti con pd n. 2596/2020 del 30/10/2020 e pd n. 887/2023 del 17/04/2023 relativamente alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Sella Chioggia" ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 28 della L.R. 16/2008. Indizione/Convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dall'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e dall'art.13 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 76/2020 e ss.mm.ii..
**L.R. n. 4 del 22/01/1999** e s.m.i - delega per la gestione tecnico amministrativa vincolo idrogeologico del Comune di Rialto- Richiesta di parere/autorizzazione ad effettuare movimenti di terreno saldo in zona vincolata ai sensi della citata Legge Forestale n. 4/99.

Richiedente: **Società Ligure Eolica S.r.L**. Istanza posiz. N° **50/vi - VAR 2024**

Relativamente alle opere ricadenti all'interno dell'ambito amministrativo del Comune di Rialto si rileva quanto segue ai fini istruttori:

**1)** l'istanza specificata in oggetto è stata acquisita agli atti di quest'Ente in data 28/10/2024 e registrata a protocollo col n. 2024/38381, **posiz. archivio n. 50/vi – VAR 2024 (da citare per ogni comunicazione);**

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Salvatore Curatolo, Francesco Ferraiolo.
Protocollo n. 0058172/2024 del 07/11/2024

**2)** l'unità preposta alla trattazione della pratica è l'Ufficio Vincolo idrogeologico presso il Settore Urbanistica Edilizia di questo Comune;

**3)** al fine di dar corso all'istruttoria tecnica si richiede il pagamento delle spese di istruttoria da effettuarsi tramite "PAGO PA" (vedasi la voce "Servizi in Evidenza" accesso al portale "PagoPa del Comune al Link: https://www.comune.finaleligure.sv.it/pagamenti/pagopa), [Pagamenti Spontanei] ➔ [Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici ed EDILIZIA PRIVATA], dandone riscontro allo scrivente ufficio; alternativamente si prega di **voler far pervenire** copia del bonifico da effettuarsi presso la Banca Intesa San Paolo Ag. Di Finale Ligure codice IBAN: IT15 V030 6949 4101 0000 0300 001, attestante il pagamento della somma di €. **150,00=** dovuta a titolo di concorso spese di cui all'art. 30, della L. R. n° 9 del 28/01/1993 (**causale: pratica vincolo idrogeologico n. 50/vi – Var 2024**);

**4)** Nel merito della documentazione pervenuta si osserva inoltre quanto segue:

- a riguardo delle tavole di raffronto proposte (sia planimetriche che di sezione) si rilevano discrepanze o comunque una non chiara rappresentazione grafica delle opere di variante relativamente alla rappresentazione tra "l'Agosto 2024 e la proposta di variante" [in particolare tavv. 5 - 6.1 e tavv. 9 – 10.1]: al proposito dovranno essere meglio evidenziati i movimenti di terreno effettuati e/o da effettuare in variante a quanto già autorizzato e specificata la discordanza tra le citate tavole di raffronto, rilevando le eventuali eccedenze, in termini di scavi o riporti, rispetto a quanto originariamente autorizzato;
- per quanto riguarda la regimazione delle acque superficiali, anche a riguardo di quanto indicato nella relazione geologica, si richiede l'indicazione degli eventuali punti di restituzione ai colatori naturali o alla rete di smaltimento esistente nel Comune di Rialto, previa valutazione dell'idoneità di detti corpi ricettori a ricevere le portate aggiunte (con rappresentazione delle eventuali canalette o sistema di raccolta delle acque previsto o attuato);

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4

(Ing. Salvatore Curatolo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Geol. Francesco Ferraiolo)

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Salvatore Curatolo, Francesco Ferraiolo.
Protocollo n. 0058172/2024 del 07/11/2024