Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI
Divisione IV Ispettorato territoriale (Casa del Made in Italy) del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta

Spett.le

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizi Procedimenti Concertativi
Rif. n. 2.13.13/12-2024

protocollo@pec.provincia.savona.it

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO ZEZZA.
Protocollo n. 0040796/2024 del 22/08/2024

Prot. ISP-GE/III/4/2974/
All. n. 2

Oggetto: Impianto n. 2974 - COMUNI di ALTARE e QUILIANO. Istanza di reinserimento del sub-procedimento espropriativo nel procedimento di Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) n. 3719/2016, prorogata con Provvedimento Dirigenziale (PD) n. 2017/3741, PD n. 3937/2018, PD n. 4432/2019, PD n. 870/2021, PD n. 2009/2023 e PD n. 2244/2024, per la realizzazione di un parco eolico denominato "Forte Baraccone". Conferenza di Servizi. Richiedente: Aevento S.r.l..

In relazione alla nota inviata Vs. prot. n. 38200/2024, si partecipa che questo Ispettorato ha rilasciato in data 02/04/2014 il nulla-osta alla costruzione prot. ISP-GE/III/4/2974/2743.

In merito ad eventuali nuovi procedimenti, come già comunicato, si ribadisce che con la pubblicazione del decreto legislativo n. 48/2024 (G.U. n. 87 del 13.04.2024), sono state introdotte diverse modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare è stato sostituito l'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con conseguente eliminazione del nulla osta del MIMIT per la realizzazione di impianti e condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate.

Ai sensi della nuova normativa il proponente, ovvero i soggetti attuatori, dovranno predisporre la dichiarazione asseverata allegata, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione dovrà essere inviata allo scrivente ufficio al nuovo indirizzo PEC: **dgst.div04@pec.mimit.gov.it,** prima dell'avvio dei lavori.

La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso di questo Ispettorato Territoriale sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo ZEZZA
(o suo delegato)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Via Alfieri, 10 – 10121 Torino
Via Saporiti, 7 – 16134 Genova
e-mail it.piemonte@mimit.gov.it - it.liguria@mimit.gov.it
pec: dgst.div04@pec.mimit.gov.it

mise.AOO_ISP_LIGURIA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002743.02-04-2014

Ministero dello Sviluppo Economico

ISPETTORATO TERRITORIALE PER LA LIGURIA
Ufficio Interferenze Elettriche

Spett.le
PROVINCIA DI SAVONA
Settore Pianificazione T.le, Urb. ed Edilizia
Servizio Procedimenti Concertativi - Urbanistica
Via Sormano, 12
17100 Savona
Rif: 002.013.009/12-2011

PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

Spett.li
AEVENTO S.r.l.
Corso Italia 4/2
17100 Savona

PEC: aeventosrl@legalmail.it

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO ZEZZA.
Protocollo n. 0040796/2024 del 22/08/2024

Prot.: ISP-GE/III/4/2974/

Oggetto: Impianto n. 2974 – Realizzazione linee elettriche interrate MT/BT e cabina di consegna, per la connessione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Forte Baraccone" nel tratto compreso fra il Forte Baraccone ed il Colle del Termine, nei Comuni di Altare e Quiliano (SV).

Vista la conferenza dei servizi del 13/10/2011 con la quale la Soc. AEVENTO ha chiesto, a norma del T.U. di Legge sulle Acque ed impianti elettrici R.D. n. 1775 dell'11/12/1933 e del Decreto Legislativo n. 259 dell'1/08/2003, di poter costruire il suddetto elettrodotto, che interessa linee di telecomunicazioni preesistenti, si rilascia, per quanto di competenza, il relativo

NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE

subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) *tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;*

2) *siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia nelle interferenze con linee di telecomunicazione sotterranee e/o aeree (D.M. LL.PP. n. 28 del 21/03/88 e\o C.E.I. -11-17 - FASC. 8402 del 2006 e la Circolare del Ministero P.T. LCI/67842/Fa del 25.05.1972);*

Il presente documento viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società AEVENTO con sede in Corso Italia 4/2 a Savona - in data 19 febbraio 2013 e registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Savona al n° 982 – Serie 3 il 20/02/2013, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775 dell'11/12/1933.

Si ricorda che prima della messa in servizio dell'impianto**,** la società AEVENTO dovrà inviare allo scrivente Ufficio la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme (allegata alla presente)**.**

In caso di inadempienza, di irregolare costruzione ed abusiva messa in esercizio, lo scrivente applicherà il disposto dell'art. 98 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che comporta una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000.

IL DIRIGENTE
Ing. Michelangelo NICOLOSI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO ZEZZA.
Protocollo n. 0040796/2024 del 22/08/2024

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica:

- *Oggetto del procedimento:* ***Autorizzazione di cui D.Lgs 259/03 art. 95***
- *Responsabile del procedimento:* ***Carla Gerla – tel. 010/217385***
- *Responsabile del III Settore:* ***Mario Fabiani – tel. 010/218235***

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME

Il sottoscritto …… in qualità di (Sindaco o suo delegato, Presidente, Legale Rappresentante, Responsabile del Procedimento) del/la ……..

dichiara che l'impianto di PUBBLICA ILLUMINAZIONE / SEMAFORICO / ENERGIA ELETTRICA / RETE GAS / RETE ACQUEDOTTO / TUBAZIONI METALLICHE PER …….

di cui alla ns. domanda del ……..….

e nullaosta alla costruzione del …… prot. ……

costruito, in conformità al progetto presentato, nel comune di ……...

nelle seguenti vie o località ……...

è stato ultimato in data e realizzato, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (incrocio o parallelismo sotterraneo e/o aereo), nel rispetto delle seguenti norme tecniche:

- C.E.I. 11-17 anno 2006 – fascicolo 8402;
- D.M. LL.PP. 21.03.1988 n. 449[1];
- D.M. M.I. 24.11.1984 N. 1[2];

Con la presente dichiara inoltre di sollevare il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni da ogni responsabilità e da ogni danno materiale o personale che potesse derivare al medesimo, ai propri dipendenti ed a terze persone, oltre che per contatti dell'impianto di cui sopra con le linee telefoniche, anche per le possibili induzioni.

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che in caso di mancata rispondenza fra quanto dichiarato e quanto verificato in sede di un eventuale ulteriore controllo disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ogni sua relativa precedente approvazione può, sulla base del presente atto, essere revocata oltre ad incorrere nelle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445[3].

(Luogo e Data) (Firma)

[1] Da citare solo se si sono eseguite tratte di linee elettriche o di p.i. aeree

[2] Da citare solo se si sono eseguite condotte gas

[3] Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 per la validità della dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO ZEZZA.
Protocollo n. 0040796/2024 del 22/08/2024

DICHIARAZIONE ASSEVERATA [1]

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Art. 56, comma 1,2 D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____

in qualità di [2] _____ della società_____

avente sede legale nel Comune di _____ (___) CAP _____

in _____ n. _____

tel. _____PEC / e-mail_____

in relazione alla ☐ costruzione ☐ spostamento ☐ modifica di

☐ Condutture di energia elettrica;

☐ Tubazioni metalliche sotterrate;

così descritte: [3]

_____

_____

_____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2 , D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.:

- che le condutture elettriche e/o le tubazioni metalliche sotterrate di cui sopra sono state progettate secondo gli elaborati allegati che sono parte integrante della presente dichiarazione e che le stesse risultano :

  ☐ interferenti ☐ non interferenti

  con reti di comunicazione elettronica esistenti;

ALLEGA

- Relazione tecnica attestante il rispetto della normativa vigente [4] [5];
- Tavole [6];
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Copia dell'atto di sottomissione di cui all'art. 120 del R.D. 1775/1933, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (solo per condutture elettriche).

Il/la sottoscritto/a inoltre è consapevole che:

1. dovrà tempestivamente comunicare l'avvio e la fine dei lavori inerenti il progetto.
2. il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può svolgere attività di vigilanza e controllo sugli impianti di cui trattasi e che, per tale attività sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto DM 15 febbraio 2006.

Data e Luogo

_____

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO ZEZZA.
Protocollo n. 0040796/2024 del 22/08/2024

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

Il/La sottoscritto _____

nato/a a _____ (___) il _____ C.F. _____

con sede o residenza nel Comune di _____ (___) CAP _____

in _____ n. _____

tel. _____ PEC _____

iscritto/a all'Albo _____ della provincia di _____ al numero _____

in qualità di [7] _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 1,2 del D. Lgs. n. 259/2003

sotto la propria responsabilità civile e penale

ASSEVERA

che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali allegati, è conforme alle vigenti norme in materia di protezione ai cavi di comunicazione elettronica.

Data e Luogo

Timbro e firma del professionista abilitato

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO ZEZZA.
Protocollo n. 0040796/2024 del 22/08/2024

---

1. Documentazione da presentare nel formato "PDF/A";
2. Legale rappresentante, procuratore, ecc. ..;
3. Descrizione e ubicazione delle opere. Nel caso di condutture elettriche soggette a procedimenti autorizzativi, indicare il tipo di autorizzazione (PAS, Autorizzazione Unica, ….), l'Amministrazione procedente;
4. Dettagliata relazione tecnica (a firma del professionista abilitato):
   a) per le linee di energia elettrica evidenziare: lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea e/o sotterranea), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori, tensioni e frequenza di esercizio con riferimenti alle norme di cui al successivo punto 5.
   b) per le tubazioni metalliche sotterrate evidenziare: lunghezza, modalità di posa, tipo e materiale delle tubazioni utilizzate, diametro nominale delle tubazioni, pressione di esercizio espressa in bar e categoria in caso di reti gas.
5. Principali NORME DI RIFERIMENTO
   - *D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449 - "Approvazione norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio linee elettriche esterne";*
   - *D.M. LL.PP. 16.01.1991, n. 1260 -"Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione, esercizio linee elettriche esterne";*
   - *D.M. LL.PP. 05.08.1998 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche esterne";*
   - *D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008;*
   - *Norma CEI 11-17 ed. luglio 2006, fascicolo 8402; "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica - linee in cavo"*
   - *Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997, fascicolo 4091 - "Protezione delle linee di telecomunicazioni dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto";*
   - *Norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860.*
6. Mappa o corografia, planimetria dei tracciati, sezioni di scavo e progetti d'interferenza geometrica;
7. L'asseverazione deve essere redatta da un professionista abilitato che dovrà indicare la professione e la relativa abilitazione.