arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0010004.02-04-2025.h.15:37

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
  DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
  DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
- SETTORE Valutazione Impatto Ambientale E Sviluppo Sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
  C.A. Dott.ssa N. Grifoglio

OGGETTO: Contributo Arpal VIA L100_U408. Comune di Genova - MetroGe - Variante Stazione Martinez -*Proponente: COMUNE DI GENOVA*

In riferimento alla nota n. PG/2025/0151765 del 17/03/2025 assunta in ARPAL al n. prot. Nr. 8102 del 2025, con oggetto:

> *100_U408 – "Estensione Metro-GE Brignole-Martinez" - Variante del progetto definitivo: configurazione stazione e tracciato compatibile con esercizio area Trenitalia.*
> *Proponente: COMUNE DI GENOVA*
> *Richiesta contributo istruttorio ai sensi dell'art. 4 comma 4 della DGR n. 107/2018.*

si riportano nel seguito e negli allegati le attività di verifica condotte in agenzia sulla docuemntazione in cartella "L100 INTEGRAZIONI VOLONTARIE 14mar2025", da cui emerge la necessità di chiarimenti su diversi aspetti.

Con riferimento alla QUALITÀ DELL'ARIA, si osserva che, nella documentazione fornita, in particolare nello Studio di Impatto Ambientale (file 15306_PD_GEN_302_2.pdf), non è stato esplicitato quale sia la variazione degli impatti rispetto al progetto approvato, né se questo possa avere conseguenze sul Piano di Monitoraggio. Si ritiene quindi necessario che la documentazione venga integrata in tal senso.

Con riferimento alla tematica ACUSTICA, esaminata la documentazione agli atti quali integrazioni volontarie (in particolare i files "15306_PD_GEN_302_2.pdf" e "Appendice B – Misure Acustiche.pdf"), si ritiene che, almeno prima della fase esecutiva, il Piano di Monitoraggio Ambientale sia integrato prevedendo esplicitamente le verifiche acustiche post opera presso la scuola Marconi di cui alla pag. 91 del suddetto documento 15306_PD_GEN_302_2.pdf.
Il PMA, inoltre, sempre in fase di post opera, dovrà inoltre prevedere esplicitamente la verifica, a campione in almeno tre punti a scelta del proponente fra i recettori di civile abitazione più esposti ,del

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
IQNet
ISO 45001
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
PROT-2025-0182617
del 02/04/2025

rispetto dei limiti di cui alla vigente normativa, tenuto conto della concorrenza ai sensi del DM 29/11/2000.
Per quanto riguarda gli aspetti di cantiere si rimanda alle valutazioni del competente Comune di Genova.

Si trasmette il parere sulla GESTIONE DEI MATERIALI contenuto nel file "ALLEGATO_1_ARPAL.PROT INTERNO.2025.0000260_trs", redatto dai tecnici competenti, a cui si rinvia integralmente per i chiarimenti dovuti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e Coordinamento
Valutazioni Ambientali
(Ing. Marco Barbieri)

Allegati: ALLEGATO_1_ARPAL.PROT INTERNO.2025.0000260_trs
Estensore Provvedimento: M.Montalbano con i contributi di
DIPARTIMENTO STATO DELL'AMBIENTE E TUTELA DAI RISCHI NATURALI
U.O. Stato Qualità dell'aria: M.Beggiato
DIPARTIMENTO - ATTIVITA PRODUTTIVE E RISCHIO TECNOLOGICO GENOVA
UO - FISICA AMBIENTALE GENOVA -UFFICIO - INQUINAMENTO ACUSTICO GENOVA: A.Conte, F.Debarbieri
U.O. Controlli e Pareri Ambientali - Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani S. Recagno, Antola/Stangotto

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001