aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0547840
del 19/11/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

n. rif. L111
Class./Fasc. 2025/13.17.2.0.0/6

Oggetto**:** **L111** – Valutazione Lista di Controllo ex art. 6 commi 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: "*Lavori di sistemazione idraulica di un tratto del corso d'acqua e realizzazione di un nuovo attraversamento stradale sul Rio Furioso in comune di Villanova d'Albenga, Regione Grassi*"

Proponente: Comune di Villanova d'Albenga

Esito Lista di Controllo

A Comune di Villanova d'Albenga
protocollo@comunevillanovadalbenga.it

E,p.c. Alla struttura Regionale
Difesa Suolo Savona

Con riferimento alla lista di controllo, ex commi 9 e 9-bis, dell'art. 6, del D.lgs. 152/2006, acquisita al Prot-2025-0543803 del 18.11.2025, con la presente si comunica l'esito della valutazione sulla base della documentazione allegata all'istanza.

La proposta progettuale è finalizzata alla sistemazione idraulica di un tratto del Rio Furioso, attraverso la messa in sicurezza dell'area e l'adeguamento idraulico di un attraversamento carraio in quanto l'area, attualmente, risulta esondabile e l'attraversamento non adeguato al deflusso delle portate di piena Q=50-200-500 ennale. Le opere previste risultano le seguenti:

- pulizia ed eliminazione della vegetazione lungo l'alveo e lungo le sponde;
- allargamento delle sezioni sino ad una larghezza di base di m 5,00;
- rifacimento degli argini in sponda destra e sinistra mediante la realizzazione di una scogliera in massi, intasati in cls, di altezza totale di m 5,50, di cui m 4,30 fuori terra e una base di m 2.50 con altezza di m 4.00, la scogliera avrà un'inclinazione di 18°;
- creazione di scarpate in terreno vegetale di collegamento tra la sommità della scogliera e il terreno naturale circostante definitivamente piantumate e rinverdite;
- rifacimento del pontino mediante lo spostamento dello stesso più a valle;
- rifacimento della sede stradale attuale per raccordare la viabilità con il nuovo ponte in progetto.

Da quanto emerge dalla documentazione presentata, tali opere risultano finalizzate al contenimento delle piene e a mettere in sicurezza o ridurre fortemente il livello di pericolosità delle aree.

Le stesse rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della DGR 59/2018 "*Specificazione delle opere rientranti nella definizione punto 7 lettera o) allegato IV parte II D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. "Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua" - atto di indirizzo ex art. 17 comma 5 l.r. n. 29/2017*" tra le tipologie progettuali sottoposte alla normativa vigente in materia di VIA (punto 2 lettera c) "*Nuove arginature finalizzate a contenere le portate di piena in alveo*")

Tutto ciò considerato, si ritiene che la proposta debba essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del punto 7, lettera o), dell'allegato IV, alla parte II, del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Si specifica che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Valentina Ghione – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile – Regione Liguria Tel. 010/5485641 – Email: valentina.ghione@regione.liguria.it.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 19-11-2025 16:32:20
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028