aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0139736
del 19/03/2026

ANALISI AMBIENTALI SULLA MATRICE ACQUA RECAPITATA IN VASCA DI SEDIMENTAZIONE

ESTRATTO PIANO DI GESTIONE OPERATIVA AUTORIZZATO CON DGR n. 990 DEL 01/08/2014

L'acqua meteorica superficiale a contatto con la superficie del rilevato e l'eventuale percolato vengono raccolti nelle vasche di sedimentazione permettendo il controllo della qualità dell'acqua in uscita dal corpo della discarica prima dell'immissione nell'alveo del Rio San Bartolomeo, in osservanza di quanto disposto dal Piano di monitoraggio autorizzato (ex DGR 990/2014).

Dalle vasche di sedimentazione saranno prelevati campioni per la caratterizzazione di eventuali inquinanti in soluzione; il risultato delle analisi condiziona il conferimento delle acque in vasca al rio S. Bartolomeo.

In caso di supero dei valori riportati nella tabella relativa agli scarichi in acque superficiali, si chiuderà la valvola di uscita delle vasche, interrompendo l'immissione nel rio, e si avvierà la fase di smaltimento presso impianti autorizzati (depuratori).

I campionamenti in vasca di sedimentazione (installazione di pozzetti di monitoraggio a monte ed a valle della vasca) saranno effettuati con cadenza almeno trimestrale, ed incrementati in occasione di eventuali superi, sino alla risoluzione dell'evento.

I parametri oggetto di rilevazione ed analisi sono i seguenti:

Ph(*)
Temperatura*
Conducibilità elettrica*,
ossidabilità di Kubel
BOD5
TOC
Ca, Na, K,
cloruri*,
solfati*,
Floruri, IPA,
Fe, Mn*,
AS,Cu,Cd,
Cr totale, Cr VI,
Hg,Ni,PB,Mg,
Zn, Cianuri,
azoto ammoniacale *,azoto nitroso*,
azoto nitrico*
composti organo - alogenati,
Fenoli
Pesticidi fosforiti e totali, solventi

organici
azotati,
Solventi clorurati

Per i suddetti parametri si adotta come livello di guardia, i parametri indicati nel D.M. 25/10/1999, n. 471.

Boissano, 18/03/2026

