REGIONE LIGURIA

Provincia di Savona

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA

PARCO EOLICO "BRIC DELL'EREMITA" (27MW) nei Comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea

Firmato digitalmente da: GIORGIO CURETTI
Data: 30/09/2024 14:50:30

DATA	EMISSIONE
Agosto 2024	Valutazione di Impatto Ambientale - Verifica di assoggettabilità
Settembre 2024	Integrazione documentale - Verifica di assoggettabilità


PROGETTISTI:
Ing. Samuele Viara
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Dott. Ing. Samuele Viara
Dott. for. Giorgio Curetti

SOCIETA' PROPONENTE:
Trinity Wind S.r.l.
Via Piemonte dei Mellini 7
00193 Roma (RM)
C.F. e P.IVA 17264761008

TAVOLA
04W.T.47.02
scala 1:5.000

Fasce di rispetto DGR 428-2021-Piano di Bacino Sansobbia - Tavola 2





Legenda

- Potenziali interferenze con il reticolo idrografico
- Reticolo idrografico D.G.R. 1280/2023
- Ipotesi elettrodotto di allaccio alla rete
- Elettrodotto interrato interno al parco
- Fascia di Rispetto art. 6 DGR 428/2021
- Area spazzata dalle pale
- Aree di stoccaggio terre e rocce da scavo
- Base torre WTG
- Plinti di fondazione
- Ingombro piazzole di montaggio
- Viabilità esistente già idonea al trasporto
- Viabilità esistente utilizzata per movimentazione terre e rocce da scavo
- Viabilità esistente da adattare per il trasporto
- Tratto di nuova apertura

DGR 428/2011 - DISCIPLINA DI TUTELA PER LE AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA DA FRANA SUI BACINI PADANI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Art. 6 Disciplina di tutela per fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico

3. Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua, che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, desumibili dalle tracce delle sezioni idrauliche nella "Carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana" allegata, è stabilita una fascia di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento regionale n. 3/2011, come di seguito articolata:

(a) 40 metri per i corsi d'acqua del reticolo con bacino sotteso superiore a 1 km^2;
(b) 20 metri per i corsi d'acqua del reticolo con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 1 km^2;
(c) 10 metri per i corsi d'acqua del reticolo con bacino sotteso compreso tra 0,1 e 0,25 km^2.

La fascia è stata calcolata con elaborazioni GIS solo per i rii potenzialmente interferiti dalle opere in progetto