aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1667000
del 13/11/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S1011 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per l'impianto eolico onshore costituito da 6 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, per un totale di 27 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nei comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea (SV).

Comunicazione pubblicazione documentazione per procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 comma 3 del D. Lgs. n° 152/2006.

In riscontro alla nota Prot-2024-1549555 del 14/10/2024, presa visione della documentazione integrativa resa disponibile dal proponente, con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto riguarda l'installazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica in località Bric Eremita, nei territori comunali di Cairo Montenotte e Pontinvrea, costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW, alti 112 metri, e con rotore avente diametro pari a 136 metri, per un totale di 27 MW.

Per la matrice aria, vista la natura delle opere in progetto, non si riscontrano particolari criticità: potenziali impatti si potranno rilevare in fase di cantiere e sono costituiti dalle emissioni dei mezzi d'opera e dalle polveri, conseguenti agli scavi e al trasporto del materiale. Il proponente sottolinea che le polveri rimarranno nella maggior parte dei casi confinate nelle zone di cantiere e che tali aree sono lontane da zone stabilmente frequentate e abitate.

Per quanto riguarda la matrice rumore, lo Studio Preliminare Ambientale è corredato da una valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente, successivamente integrata in esito alla fase di adeguatezza e completezza documentale. Dall'esame della valutazione, si rileva quanto segue:

- lo studio individua 5 recettori potenzialmente interessati dal nuovo parco eolico, ricadenti tutti in classe III, fatta eccezione per il recettore 5, ubicato in classe II, ad una distanza dal parco eolico superiore a 750 metri;
- la stima dei livelli acustici presso i recettori considerati è stata effettuata con l'utilizzo delle formule di propagazione sferica in campo libero, considerando la potenza sonora degli aerogeneratori nelle condizioni di ventosità più gravose (103,9 dBA);
- gli esiti della valutazione restituiscono un supero del limite differenziale notturno (3,4 dBA, a fronte di un limite pari a 3 dBA) per il recettore 1, che presenta la distanza minima recettore-aerogeneratore (390 metri). Il tecnico precisa che tale supero si verifica rispetto al livello residuo misurato in assenza di vento e che quindi in presenza di vento "significativo" il criterio differenziale verrebbe ampliamente verificato;
- sulla base dell'assunzione di cui al punto precedente, il tecnico conclude che non vi sono superamenti dei limiti normativi, pertanto non individua misure di mitigazione da mettere eventualmente in atto nei confronti dei ricettori interessati, in caso di effettivo superamento dei limiti normativi.

Alla luce di quanto sopra esposto, nonostante le considerazioni del tecnico circa il rispetto futuro dei limiti normativi, tenuto conto delle inevitabili incertezze intrinseche nelle stime previsionali, si ritiene di non poter completamente escludere potenziali criticità acustiche per i ricettori interferiti, in particolare in fascia notturna.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 13-11-2024 08:58:56
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026