aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0485101
del 14/10/2025

Modulo S

Presentazione delle osservazioni per i progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- ❑ Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – *art.27 bis D.Lgs.152/2006*
- ❑ VIA regionale – *art. 17, c. 3 quater L.R. 29/2017*
- X Verifica di Assoggettabilità a VIA – *art.19 D.Lgs.152/2006*

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto Ing. Samuele Viara

in qualità di legale rappresentante della Società

Trynyty Wind srl con sede in Lungotevere dei Mellini 7 - Roma

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le **seguenti osservazioni** al Progetto, sotto indicato

S-1041 – Parco eolico Camponuovo

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X. Aspetti di carattere generale *(es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)*
- ❑ Aspetti programmatici *(coerenza tra il progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)*
- X. Aspetti progettuali *(proposte progettuali in funzione delle probabili ricadute ambientali)*
- ❑ Aspetti ambientali *(relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali)*
- X. Altro Gravi carenze documentali

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- ❑ Atmosfera
- ❑ Ambiente idrico
- ❑ Suolo e sottosuolo
- ❑ Rumore, vibrazioni, radiazioni
- ❑ Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- ❑ Salute pubblica
- ❑ Beni culturali e paesaggio
- ❑ Monitoraggio ambientale
- ❑ Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

In relazione al progetto S-1041 – Parco eolico Camponuovo, la scrivente Società rappresenta quanto segue.

PREMESSO CHE

a) la società Trynyty Wind S.r.l. trasmette le presenti osservazioni in qualità di soggetto interessato a sviluppi di progetto di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'area, e attualmente è titolare di STMG rilasciate da TERNA riguardanti iniziative simili a quella del Proponente in comune di Cairo Montenotte (SV);

b) la soluzione di connessione con prot. n. ED-04-01-2024-P5735921 emesso da e- distribuzione S.p.A. e relativo all'impianto in oggetto di FERA S.r.l. ("**Preventivo e-distribuzione**") prevede il coordinamento con Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 34 del TICA, nonché la realizzazione di lavori in AT su opere facenti parte della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), meglio specificati nella STMG di Terna S.p.A. ad esso allegata ("**STMG Terna**");

c) la STMG Terna, allegata al Preventivo e-distribuzione, prevede (pag. 90 dell'elaborato di progetto 5852-CMP-1.2B_Relazione linea elettrica) la realizzazione di un potenziamento/rifacimento delle seguenti linee RTN a 132 kV:
   - "Cairo CP – Murialdo CP";
   - "Murialdo CP – Garessio CP";
   - "Garessio CP – IC S. Bernardo";
   - "IC S. Bernardo – Campochiesa";

d) con l'accettazione della soluzione di connessione, in data 14/02/2024, la società FERA S.r.l. si è impegnata a curare tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (tra cui rientrano gli interventi su rete esistente) per la connessione, **compresi gli eventuali interventi sulla RTN**, come da dichiarazione testuale (resa a pag. 1 di 5 del documento di accettazione del preventivo di connessione allegato a pag. 94 dell'elaborato di progetto 5852-CMP-1.2B_Relazione linea elettrica) in cui la società FERA "*dichiara che* ***curerà tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse";***

CONSIDERATO CHE

a) ai sensi della normativa applicabile, gli elettrodotti in AT aerei con tensione superiore a 100 kV e sviluppo superiore ai 10 km rientrano fra le opere di cui al punto 4-bis) dell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 che **richiede, per questo genere di opere, una Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale** e in virtù degli indirizzi interpretativi ministeriali del 2013, essendo opere connesse a un impianto FER **la valutazione del loro impatto ambientale deve essere effettuata in concerto con la valutazione dell'impatto ambientale del relativo impianto**;

b) all'interno della documentazione trasmessa a codesta Spett.le Regione per la sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo all'impianto in oggetto, come rilevabile dall'elaborato denominato "Relazione Linea Elettrica", non vi è alcuna indicazione del progetto per il potenziamento/rifacimento delle predette linee RTN;

c) nella stessa documentazione progettuale non è dato trovare alcun elaborato che individui le sopra menzionate linee AT che devono essere sottoposte a potenziamento/rifacimento;

d) in virtù di quanto previsto dalla legge, come sopra chiarito, e alla luce di quanto esposto al precedente punto c), FERA S.r.l., dovendo curare tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete, incluse quelle facenti parte della RTN, **avrebbe dovuto sottoporre anche queste ultime a valutazione ambientale, includendole nel progetto dell'impianto, cosa che è stata completamente omessa**.

e) come appare evidente dalla mappa allegata alla presente (All. 1), il tracciato delle linee AT in questione non solo ha un significativo sviluppo lineare di ben 51 km, ma interessa anche le seguenti **aree Naturali Protette**:
   - **Area Protetta – SIC Bric Mongarda**
   - **Area Protetta – SIC Tana dell'Arma**
   - **SIC Bric Zerbi**
   - **SIC Monte Galero**
   - **Area Protetta – SIC Poggio Grande – Monte Acuto – Valle del Rio Iba**

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente Società

OSSERVA

che il progetto dell'impianto denominato "Camponuovo" come presentato dalla società FERA S.r.l. risulta carente dal punto di vista procedimentale e comunque incompleto della documentazione progettuale relativa alle linee elettriche AT per cui è previsto il potenziamento/rifacimento e, pertanto,

CHIEDE

a codesta Spett.le Amministrazione di rilevare le indiscutibili carenze procedimentali nonché documentali sopra evidenziate in relazione al suddetto progetto e, per l'effetto, archiviare l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla società FERA S.r.l.

Fermo restando quanto precede, ove codesta Spettabile Amministrazione dovesse ritenere di non archiviare l'istanza e/o non assoggettare a VIA il progetto in questione, in considerazione della palese carenza procedimentale e documentale, la scrivente Società si riserva di agire nelle opportune sedi per la tutela delle ragioni di interesse pubblico.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 27 bis e dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Liguria.

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
Allegato 3 – Mappa Elettrodotti per cui è previsto il rifacimento/potenziamento

Luogo e data Roma, 13/10/2025
(inserire luogo e data)

TRYNYTY WIND
Trynyty Wind S.r.l.
Lungotevere dei mellini 7
00193 Roma
P.IVA e C.F. 17284761008
trynytywind@legalmail.it
SDI: W7YVJK9

Il dichiarante
_____
(Firma)