REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.2.0.0/28

Allegati: -

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S1049** – Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per il "Depuratore di Punta Vagno - ammodernamento e revamping impianto"

Proponente: Comune di Genova

Verifica completezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006.

Facendo riferimento alla nota Prot-2025-0262775 del 23.mag.2025, con la presente si presentano osservazioni in merito alla completezza documentale ex art. 19 comma 2 per le opere a progetto.

La procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA è connessa al progetto per il revamping dell'impianto di depurazione esistente sito nel Comune di Genova, in località Punta Vagno, gestito da IRETI S.p.A. ed a servizio dell'area orientale di Genova.

Dal rapporto ambientale preliminare presentato emerge che, allo stato attuale, il depuratore di Punta Vagno ha una capacità depurativa di circa 200.000 AE. Nello stato di progetto, l'impianto riceverà una portata media di liquami pari a 50.000 m3/d, corrispondente ad un carico di 250.000 AE. Le lavorazioni interesseranno la sola linea acque dell'impianto essendo quest'ultimo sprovvisto di una linea fanghi: per i fanghi prodotti dal processo depurativo è previsto accumulo e rilancio per essere inviati presso altri siti di trattamento.

I suddetti interventi di revamping comporteranno la demolizione e la ricostruzione di alcune strutture all'interno dell'area dell'impianto, di cui saranno comunque preservate le opere di copertura e mascheramento visivo.

Il progetto tecnologico di revamping dell'impianto di depurazione di Punta Vagno non comprende modifiche nell'area costituita dai "Giardini Gilberto Govi" che in fase successiva saranno oggetto di intervento di riqualificazione.

Per quanto riguarda la componente aria, nel rapporto ambientale preliminare non è previsto un impatto significativo per le emissioni inquinanti in atmosfera in fase di esercizio. Per la fase di realizzazione delle opere, sono previste emissioni polverulente che si esauriranno nell'arco di poche decine di metri dal cantiere con l'applicazione delle misure contenitive.

Con riferimento all'impatto dovuto alle emissioni odorigene, il proponente ha presentato il documento denominato "Piano di gestione odori" relativo all'esercizio dell'impianto di depurazione a seguito dell'intervento di adeguamento funzionale e potenziamento. Il documento non contiene valutazioni che consentano di escludere un potenziale impatto odorigeno dovuto alle interferenze con il normale esercizio dell'impianto in fase di costruzione.

Si chiede di integrare la documentazione al fine di escludere potenziali impatti significativi per gli odori in condizioni differenti dal normale esercizio quali condizioni transitorie in fase di costruzione o eventi accidentali indicando eventuali misure di mitigazione.

Si osserva inoltre che il proponente avrebbe potuto supportare ulteriormente la valutazione dell'impatto per le emissioni odorigene fornendo alcuni elementi di comparazione tra l'impianto attualmente autorizzato e quello a progetto in termini, ad esempio, di caratteristiche del camino, delle emissioni e dei presidi ambientali.

Per quanto riguarda la componente acustica, il proponente ha presentato la relazione "Previsione di impatto acustico" che fa riferimento alla sola fase di esercizio dell'impianto di depurazione dopo la realizzazione delle opere.

Considerata la durata complessiva del cantiere, si chiede di integrare la relazione al fine di inquadrare il disturbo acustico ed eventuali mitigazioni anche in fase di realizzazione delle opere.

Distinti saluti.

Per il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

REGIONE LIGURIA

Firmato
digitalmente da:
VALERIA ANGELA ZANETTO
Regione Liguria
Firmato il: 05-06-
2025 11:49:45
Certificato valido
dal 12-05-2025
al 12-05-2028

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente – Settore Ecologia
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova -Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Patrizia Costi