rivieracqua

AXN00192871 AMB. PROVINCIALE DI IMPERIA E
Protocollo N.0016368/2025 del 18/06/2025
PRT.GEN
25/G/21470 - 18/06/2025

PROVINCIA DI IMPERIA

Commissario ad acta A.T.O. Ovest – Imperia

PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it

Oggetto: ***S1051 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE", Imperia.***

Sanremo, 18/06/2025

In riferimento a quanto in oggetto e alla luce della documentazione resa disponibile, si comunica quanto segue.

I documenti progettuali presentati per la "Verifica di assoggettabilità alla VIA" rispetto a quelli della "Prima Conferenza Servizi Decisoria" indetta dal Comune di Santo Stefano al Mare hanno riportato modifiche sostanziali.

Nelle più recenti tavole progettuali, in via Francesco Asquasciati non è stata recepita l'interferenza con la rete fognaria, comunicata al Comune di Santo Stefano al Mare con ns. prot. 25/G/17080 del 13/05/2025.

Pertanto si richiedono delle specifiche tavole progettuali in cui siano chiaramente evidenziate le sole interferenze del progetto con le reti acquedottistica e fognaria e le soluzioni progettuali atte a superare dette interferenze

Per il supporto tecnico necessario è possibile contattare il geom. Marco Carbonetto (m.carbonetto@rivieracqua.it), referente del settore fognatura presso la scrivente Società, e l'ing. Stefano Mela (s.mela@rivieracqua.it), referente del settore acquedotto.

Rivieracqua S.p.A. richiede comunque di essere coinvolta sia nella fase di progettazione che di esecuzione dei lavori e, in particolare, che sia nominato, per il collaudo delle opere di pertinenza del S.I.I., un tecnico dalla stessa individuato.

I costi per tali interventi dovranno trovare capienza nel quadro economico dell'opera.

Restando a disposizione per sopralluoghi e puntuali indicazioni da parte dei nostri tecnici, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Esecutivo
Dott. Ing. Valerio Chiarelli

Rivieracqua SpA

Via San Pio da Pietrelcina 42, 18100 Imperia
Cap Soc Euro 19.216.146,00 iv - CF e P.IVA 01567890080
CCIAA Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona - REA IM - 137393
pec: rivieracqua@legalmail.it mail: info@rivieracqua.it Telefono: 0184 5371
www.rivieracqua.it

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

AMM.ZIONE PROV.LE DI IMPERIA E
Protocollo N.0016368/2025 del 18/06/2025

POSTA CERTIFICATA: 25/G/21470 - S1051 - Verifica di Assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico attuale del Rio Torre nel Centro Abitato di SANTO STEFANO AL MARE" - IMPERIA.

Mittente: rivieracqua@legalmail.it
Destinatari: 'Provincia di Imperia - Commissario ad ACTA' <protocollo@pec.provincia.imperia.it>
Inviato il: 18/06/2025 17.21.08
Posizione: PEC istituzionale Provincia di Imperia/Posta in ingresso

Data Protocollo:
18/06/2025 17:13:10
Data Documento:
18/06/2025
N° Protocollo:
25/G/21470
Mittente (Valorizzato solo per protocolli in entrata):

Servizio:
SERVIZI COMUNI
Oggetto:
S1051 - Verifica di Assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico attuale del Rio Torre nel Centro Abitato di SANTO STEFANO AL MARE" - IMPERIA.
Numero riferimento:

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
AXN00192871.pdf ( )