aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0443473
del 19/09/2025

REGIONE LIGURIA

Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo

Settore Difesa del Suolo della Spezia

La Spezia,

Classif./Fasc. 2025/13.12.3.2/88

Allegati:

Trasmissione via pec

REGIONE LIGURIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

e p.c.

COMUNE DI BOLANO

Oggetto SPS 710
S1059 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "Intervento di sistemazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su Via Piccarda e la passerella pedonale di Piazza delle Corriere a Ceparana
Proponente: Comune di Bolano

Facendo seguito alla nota ricevuta in data 09/09/2025 a Prot. n. 0427854, nella quale si comunicava la pubblicazione della documentazione riguardante l'intervento in oggetto, si richiede quanto segue:

- Profilo longitudinale completo di tutto il tratto di corso d'acqua interessato dalle lavorazioni ad una scala adeguata;
- La piantumazione delle piante e/o degli arbusti che costituiscono la fascia riparia, come da progetto, dovranno mantenere una distanza di almeno 3 metri dal ciglio di sponda, così come indicato dal R.R. 3/2011;
- Si raccomanda particolare attenzione nell'esecuzione delle vasche di dissipazione in progetto, in particolar modo nei riguardi dell' "arginetto di chiusura", la cui fondazione dovrà essere prevista al di sotto del piano di posa della massicciata e realizzato interamente con massi cementati. Si valuti, inoltre, la possibilità di realizzare il salto di quota anch'esso utilizzando massi cementati.

Distinti saluti

Il Dirigente
(Dott. Ing. Angelo Ferrarini)

Dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo
Direzione Generale Protezione Civile e Difesa del Suolo
Settore Difesa del Suolo La Spezia - Via XXIV Maggio, 3 - La Spezia
Tel. 010/54851 - Pec: difesasuolo.laspezia@cert.regione.liguria.it
DIRIGENTE.: Dott. Ing. Angelo Ferrarini- tel 010/5488128- e-mail: angelo.ferrarini@regione.liguria.it