REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S1069 –** Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo alla realizzazione di un parco eolico denominato "Trynyty 01", costituito da 1 aerogeneratore di 2,5 MW di potenza, nel Comune di Savona (SV) – Proponente: Trynyty Wind S.r.l. - Riscontro a Vs. nota Prot-2025-0521409 del 04/11/2025.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2025-0521409 del 04/11/2025, con cui si richiedeva parere nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di un parco eolico denominato "Trynyty 01" nel Comune di Savona, in località Naso di Gatto, costituito da n. 1 aerogeneratore di potenza nominale pari a 2,5 MW.

Nell'area interessata dal progetto sono presenti numerosi parchi eolici, di cui quelli più vicini all'impianto in esame sono i seguenti:

- parco eolico "Monte San Giorgio", (distanza dell'aerogeneratore più vicino pari a 600 m);
- parco eolico "Naso di Gatto-Monte Negino", di recente realizzazione e attualmente in fase di commissioning (distanza dell'aerogeneratore più vicino pari a 850 m).

La Verifica preliminare dell'impatto acustico, basata su una campagna di misure eseguite nel periodo tra il 15 luglio e l'8 agosto 2025 e sull'utilizzo dell'equazione fondamentale dell'acustica, non tiene conto degli effetti del parco eolico "Naso di Gatto-Monte Negino", che ad oggi risulta non essere ancora entrato in funzione.

La relazione conclude che i livelli di immissione in tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora del nuovo impianto si mantengono, nella peggiore delle ipotesi, al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente, tuttavia si osserva che il valore limite assoluto di immissione per il periodo notturno viene superato di 0,5 dB(A) nel recettore 2 e di 0,4 dB(A) nel recettore 3.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene necessario integrare la documentazione con una valutazione previsionale dell'impatto acustico generato dal funzionamento contemporaneo dei parchi eolici "Trynyty 01", "Monte San Giorgio" e "Naso di Gatto-Monte Negino";

Si chiede, in particolare, di determinare, in corrispondenza dei tre recettori individuati, il livello di immissione nella situazione futura, con i tre parchi eolici sopra citati contemporaneamente in funzione: parco eolico "Trynyty 01" + parco eolico "Monte San Giorgio" + parco eolico "Naso di Gatto-Monte Negino".

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 17-11-2025 10:26:04
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026