aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0214511
del 04/05/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Allegati:

Class./Fasc. - 2025/13.17.1.0.0/46

n. rif. S1069

Invio: PEC

Al Proponente:
Trynyty Wind Srl
trynytywind@legalmail.it

Oggetto: **S1069. Art. 19 D.lgs. 152/06.**
Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: "Impianto eolico TRYNYTY 01 di 2,5 MW nel Comune di Savona".

Proponente: Trynyty Wind Srl - Roma

Richiesta integrazioni (c. 6 – Art. 19 D.Lgs. 152/2006)

E p. c.

ARPAL
arpal@pec.arpal.liguria.it

Provincia di Savona
protocollo@pec.provincia.savona.it

Comune di Savona
posta@pec.comune.savona.it

REGIONE LIGURIA:
- Settore Difesa del Suolo Savona
- Settore Ecologia
- Settore Ecosistema Costiero e Acque
- Staff, Contenzioso, Aree interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità
- U.O. Paesaggio e Demanio Marittimo
- Servizio Urbanistica

A seguito della fase pubblica (ex c. 3 Art. 19 DLgs. 152/06), sono pervenute al Settore scrivente osservazioni e richieste di approfondimento progettuale evidenziando la necessità di chiedere chiarimenti, come previsto dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/2006. Le Osservazioni e i riscontri di ARPAL e delle Strutture regionali competenti sono pubblicate sul sito web regionale, al link:

https://docvia.regione.liguria.it/screening/S1069/

Nel seguito si riassumono le richieste di integrazione, invitando comunque a un attento esame delle note indicate.

Acustica
(ARPAL - Prot-2026-0014091 del 13/01/26; Settore Ecologia - Prot-0030505 del 21/01/26)
All'esito dell'analisi della documentazione tecnica agli atti, per delineare un quadro conoscitivo più completo possibile degli impatti sulla componente acustica sono necessarie le seguenti integrazioni:

- se disponibili, presentare le schede di misura definite dal D.D. Liguria n. 18/2000 compilate per le misure eseguite;
- verificare l'opportunità di considerare anche una modellazione di tipo emisferico, per tenere conto della direttività, e in caso affermativo valutare il possibile incremento sul valore al recettore;
- motivare il valore numerico utilizzato per l'attenuazione "supplementare";
- presentare una valutazione quantitativa, anche a livello preliminare, della possibile misura mitigativa consistente nel depotenziamento, in termini sia dell'entità del possibile depotenziamento sia del corrispondente beneficio acustico previsto.
- confermare l'utilizzo della turbina riportata nella scheda tecnica allegata alla valutazione di impatto acustico, con particolare riferimento alla tecnologia TES, ricordando che tale scelta progettuale, incidendo sui livelli di rumore stimati, rappresenta un preciso vincolo a cui attenersi nel proseguo dell'attività progettuale;

- effettuare la valutazione dei livelli acustici attesi nelle condizioni di vento ritenute maggiormente rappresentative per l'impianto in esame, in accordo alle disposizioni del D.M. MiTE 01.06.2022, con restituzione dei dati in forma tabellare da cui si possano evincere in maniera chiara i contributi acustici considerati;
- con riferimento al punto precedente, integrare le tabelle di restituzione dei risultati con i limiti normativi di riferimento, al fine di migliorare la lettura e la valutazione dei livelli attesi.

CEM - Inquinamento elettromagnetico

(ARPAL - Prot-2026-0014091 del 13/01/26)

Si chiede di trasmettere di tutti i dati previsti dal D.M. 29 maggio 2008, necessari per la valutazione della fascia di rispetto degli elettrodotti, nonché della destinazione d'uso degli spazi eventualmente intercettati da tale fascia.

Biodiversità

(ARPAL - Prot-2026-0014091 del 13/01/26).

Al fine di delineare un quadro conoscitivo più completo possibile degli impatti sulla componente biodiversità da parte dell'opera in progetto, si chiedono le seguenti ulteriori integrazioni:

- chiarire la discrepanza fra le abbondanze di migratori riportate dalla relazione faunistica e quelle riportate dalle integrazioni, specificando, anche in base ad eventuali aggiornamenti, il ruolo della rotta migratoria individuata a livello locale e regionale;
- descrivere, anche in termini numerici, il transito delle specie migratrici di maggior rilevanza sulle varie rotte individuate (oltre alla rappresentazione grafica, occorre anche quantificare gli esemplari transitanti sulle varie rotte);
- dettagliare la programmazione del sistema DTBird, che nelle intenzioni del Proponente sembra voler prevedere la tutela di tutte le specie ornitiche, con particolare attenzione nei confronti dell'avifauna di pregio stanziale, nidificante e migratrice. In merito a tale programmazione, risulta anche utile chiarire se sia vantaggioso o viceversa controindicato l'utilizzo dei sistemi di deterrenza sonora previsti dall'apparato di mitigazione;
- dettagliare la programmazione del sistema DTBat;
- indicare le azioni previste in caso di evidenze di mortalità post installazione.

OSSERVAZIONI pervenute a seguito della pubblicazione

Si nota che, a seguito della pubblicazione, sono state presentate osservazioni al progetto, pubblicate sul sito regionale su indicato, da parte di:

- Società Elettrica Ligure S.r.l. (SEL) e Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. (FERA): con nota congiunta Prot-0006458 dell'8 gennaio 2026;
- WWF Savona ODV, Comitato Bric Surite, Osservatorio per il paesaggio delle Valli Alta Bormida e Uzzone. La Prima Langa, Lipu Delegazione di Genova, Associazione per la Rinascita Della Valle Bormida ODV, Il Comitato CulturAmbiente di Cairo Montenotte, Il Coordinamento Tutela del Monte Cerchio: con nota congiunta Prot-0018058 del 14 gennaio 2026.

Si invita, infine, ad un attento esame delle note del **Comune di Savona** acquisite con Prot-0623855 del 31 dicembre 2025 e suoi allegati e Prot-0007064 del 09 gennaio 2026.

La documentazione integrativa e le eventuali controdeduzioni alle osservazioni dovranno essere trasmesse al Settore scrivente improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di protocollo della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Si specifica che responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la Dott.a Geol. Natalia Grifoglio tel. 0105485294 - e-mail: natalia.grifoglio@regione.liguria.it

Distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 04-05-2026 11:25:12
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028