aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0007064
del 09/01/2026

Firmato digitalmente da:
BERLEN
NICOLA
il: 08/01/2026
alle: 18:11:09

COMUNE di SAVONA

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI

CLASSIFICAZIONE 06-09 - 2025/42.3
Prot. Numero: 1446 del 08/01/2026

Spett.le

Regione Liguria

Direzione Generale Ambiente

pec:protocollo@pec.regione.liguria.it

pec:via.certificata@cert.regione.liguria.it

e p.c.
Servizio Pianificazione

Sede

OGGETTO: OGGETTO: S1069 – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA PER IL PROGETTO DENOMINATO "IMPIANTO EOLICO TRYNYTY 01" DI 2,5 MW NEL COMUNE DI SAVONA: CONTRIBUTO COMUNE DI SAVONA

Con riferimento alla relazione previsionale di impatto acustico a firma del TCAA Massimo Cappellini, da una prima valutazione della stessa risulta necessario approfondire l'elaborato con i seguenti contenuti e informazioni progettuali.

- PARAGRAFO 2 - "DESCRIZIONE DEL'IMPIANTO EOLICO E CARATTERISTICHE DI EMISSIONE DELLE SORGENTI":
    1. a integrazione dell'ortofotocarta inserita si chiede di allegare stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica con l'indicazione dell'impianto in progetto e dei Ricettori considerati;
    2. descrizione dei Ricettori presi in considerazione in termini di destinazione d'uso ai sensi del D.M. 1 giungo 2022
- PARAGRAFO 4 - "VERIFICA PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (CLIMA ACUSTICO ALLO STATO UNO)":
    1. si chiede un approfondimento in ordine alla determinazione del rumore residuo nel periodo notturno e diurno. Occorre allegare le schede di rilevamento fonometrico

comprensive dello spettro sonoro e rappresentative dei valori assunti come riferimento per le successive verifiche;

2. viene inoltre dichiarato che *..." i calcoli sopra riportati per la determinazione dei livelli di immissione comprendono il contributo di tutti e tre i parchi eolici in esame nel funzionamento alla massima potenza, caso ovviamente improbabile in lunghi periodi..."*. A tal proposito si chiede di descrive con che velocità del vento sono state svolti i rilievi fonometrici;
3. si chiede se i valori calcolati sono già comprensivi dell'incertezza di misura;
4. le tabelle riportanti la verifica dell'impatto acustico dovranno essere integrate con i valori limite delle rispettive classi acustiche oltre al rumore residuo, di emissione e ambientale;
5. si chiede inoltre, in ordine al punto 2°, un approfondimento in merito alla valutazione del solo rumore residuo cagionato dal vento come previsto dal D.M. 1 Giugno 2022 e del conseguente rumore ambientale considerando altezze e velocità del vento previste dal suddetto Decreto Ministeriale;
6. Rappresentazione su mappa dei valori di immissione attesi in via previsionale.

Si anticipa fin d'ora che lo Scrivente Ufficio valuterà la necessità di apportare variante al Piano di Zonizzazione Acustica adottato in quanto il livello di pressione sonora rilevabile in prossimità dell'impianto e la tipologia di impianto stesso in particolare, non risulta compatibile con l'attuale classe acustica di riferimento.
Tale modifica dovrà essere effettuata a cura del Soggetto Proponente tramite elaborato cartografico digitalizzato messo a disposizione dall'Amministrazione.

In attesa delle integrazioni richieste si porgono
Cordiali Saluti

L'INCARICATO DI E.Q.
ing. Nicola Berlen
BERLEN NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)