
INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Area di intervento

LEGENDA

OPERE DA REALIZZARE:

- Cavidotto AT a 36 kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta e sezionamento
- Cavidotto AT a 36 kV di collegamento tra la cabina di raccolta e sezionamento e la SE di Connessione
- SE di connessione
- Raccordi per l'entra - esce della SE di Connessione
- Cabina di raccolta e sezionamento

OPERE ESISTENTI:

- Elettrodotto AT

Informazioni territoriali:

- Confine provinciale
- Confine comunale

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

REGIONE LIGURIA

OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 7 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA PARI A 29,4 MW DENOMINATO "BRIC MUND" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) IN LOCALITÁ CAMPONUOVO E DELLE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALL'ESERCIZIO DELLE STESSE SITE NEI TERRITORI DI CARCARE (SV), ALTARE (SV) E MALLARE (SV)

PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE

Statkraft

SKI W A3 S.R.L.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Statkraft AS

Partita IVA 11412940964
C.F. 12605750961

Foro Buonaparte 60
20121 Milano

PROGETTISTA

Dott. Ing. Girolamo Gorgone

Collaboratori

Ing. Gioacchino Russi
Ing. Giuseppina Brucato
Ing. Francesco Lipari
Dott. Agr. e For. Michele Virz²
Dott. Haritiana Ratsimba
Dott. Andrea Licata
Dott. Federica Ferrante
Dott. Annalisa Scardamaglia
Barbara Gorgone

TITOLO

PLANIMETRIA ELETTRODOTTI DI COLLEGAMENTO ALLA RTN SU CATASTALE

CODICE ELABORATO

SKC_T_08_B_C_A_1

SCALA 1:2000

Girolamo Gorgone
15.12.2025 18:58:11 GMT+02:00

nÁRev.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Rif. PROGETTO

N.

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

COPYRIGHT STATKRAFT- TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

Cavidotto AT verso impianto di generazione utente

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI ALTARE (SV)

Cabina di raccolta e sezionamento utente

Cavidotto AT di connessione

Futuro raccordo per l'entra - esce sull'elettrodotto aereo dell' RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò verso Magliano

Futuro raccordo per l'entra - esce sull'elettrodotto aereo dell' RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò verso Vado Ligure

Futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/132/36 kV da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò

Linea RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò esistente

COMUNE DI MALLARE (SV)

N