
INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Area di intervento

LEGENDA

OPERE DA REALIZZARE:

- Cavidotto AT a 36 kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta e sezionamento
- Cavidotto AT a 36 kV di collegamento tra la cabina di raccolta e sezionamento e la SE di Connessione
- SE di connessione
- Raccordi per l'entra - esce della SE di Connessione
- Cabina di raccolta e sezionamento

OPERE ESISTENTI:

- Elettrodotto AT

Informazioni territoriali:

- Confine provinciale
- Confine comunale

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 7 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA PARI A 29,4 MW DENOMINATO "BRIC MUND" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) IN LOCALITÁ CAMPONUOVO E DELLE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALL'ESERCIZIO DELLE STESSE SITE NEI TERRITORI DI CARCARE (SV), ALTARE (SV) E MALLARE (SV)

PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE

SKI W A3 S.R.L.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Statkraft AS
Partita IVA 17412960964
C.F. 13956760961
Foro Buonaparte 60
20121 Milano

TITOLO

INQUADRAMENTO IMPIANTO DI RETE SU CTR

PROGETTISTA

Dott. Ing. Girolamo Gorgone

Collaboratori

Ing. Gioacchino Ruisi
Ing. Giuseppina Brucato
Ing. Francesco Lipari
Dott. Agr. e For. Michele Virz¹
Dott. Hariliana Ratsimba
Dott. Andrea Licata
Dott. Federica Ferrante
Dott. Annalisa Scardamaglia
Barbara Gorgone

CODICE ELABORATO

SKC_T_13_A_C_A_1

SCALA 1:10000

Girolamo Gorgone
15.12.2025
18:58:11
GMT+02:00

nÁRev.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Rif. PROGETTO

N.

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

COPYRIGHT STATKRAFT- TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

Cavidotto AT verso impianto di generazione utente

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV)

COMUNE DI CARCARE (SV)

COMUNE DI SAVONA (SV)

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI ALTARE (SV)

COMUNE DI PALLARE (SV)

Cabina di raccolta e sezionamento utente

COMUNE DI QUILIANO (SV)

Futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/132/36 kV da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò

Linea RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò esistente

COMUNE DI MALLARE (SV)