
INQUADRAMENTO TERRITORIALE



LEGENDA

OPERE DA REALIZZARE:

- Cavidotto AT a 36 kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta e sezionamento
- Cavidotto AT a 36 kV di collegamento tra la cabina di raccolta e sezionamento e la SE di Connessione
- SE di connessione
- Raccordi per l'entra - esce della SE di Connessione
- Cabina di raccolta e sezionamento
- Fascia DPA > 3εT

OPERE ESISTENTI:

- Elettrodotto AT

Informazioni territoriali:

- Confine provinciale
- Confine comunale

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 7 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA PARI A 29,4 MW DENOMINATO "BRIC MUND" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) IN LOCALITÁ CAMPONUOVO E DELLE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALL'ESERCIZIO DELLE STESSE SITE NEI TERRITORI DI CARCARE (SV), ALTARE (SV) E MALLARE (SV)

PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE

SKI W A3 S.R.L.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Statkraft AS
Partita IVA 11412940964
C.F. 12605750961
Foro Buonaparte 60
20121 Milano

TITOLO

AREA IMPIANTO DI RETE SU CATASTALE CON DPA

PROGETTISTA

Dott. Ing. Girolamo Gorgone
Collaboratori
Ing. Gioacchino Russi
Ing. Giuseppina Brucato
Ing. Francesco Lipari
Dott. Agr. e For. Michele Virzì
Dott. Haritiana Ratsimba
Dott. Andrea Licata
Dott. Federica Ferrante
Dott. Annalisa Scardamaglia
Barbara Gorgone

CODICE ELABORATO

SKC_T_16_A_C_A_1

SCALA 1:2000

Girolamo Gorgone
15.12.2025 18:58:11 GMT+02:00

nÁRev.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Rif. PROGETTO

N.

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

COPYRIGHT STATKRAFT- TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

Cavidotto AT verso impianto di generazione utente

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI ALTARE (SV)

Cabina di raccolta e sezionamento utente

Cavidotto AT di connessione

Futuro raccordo per l'entra - esce sull'elettrodotto aereo dell' RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò verso Magliano

Futuro raccordo per l'entra - esce sull'elettrodotto aereo dell' RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò verso Vado Ligure

Futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/132/36 kV da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò

Linea RTN a 380 kV ñMagliano - Vado Ligureò esistente

COMUNE DI MALLARE (SV)

N