
INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Area di intervento

INQUADRAMENTO



LEGENDA

- SE CONNESSIONE
- SSE UTENTE
- Aerogeneratore
- Confine provinciale
- Confine comunale
- LN1 AT CM-01 - CM-02 - CM-05 - SSE UTENTE
- LN2 AT CM-04 - CM-03 - CM-06 - CM-07 - SSE UTENTE
- LN3 AT SSE UTENTE - SE CONNESSIONE

Tipo di cavidotto	Composizione cavo
LN1 AT - Cavidotto 36 kV in AL	3x1x500 mm|
LN2 AT - Cavidotto 36 kV in AL	3x1x300 mm|
	3x2x300 mm|
LN3 AT - Cavidotto 36 kV in CU	3x1x630 mm|

- Sezione 1
- Sezione 2
- Sezione 3
- Sezione 4
- Sezione 5
- Sezione 6

CAVIDOTTO (a) - TRATTO (b)-(c)
LN(d) (a) - (x)x(y)x(z) mm|
a — MT/AT per media o alta tensione
b — Nodo di inizio sezione
c — Nodo di fine sezione
d — Progressivo di linea
x — Numero di fasi
y — Numero di terne
z — Sezione del cavo

N

COMUNE DI SAVONA (SV)

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI QUILIANO (SV)

COMUNE DI DEGO (SV)

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV)

COMUNE DI ALTARE (SV)

CM-01

CM-02

CM-03

CM-04

CM-05

CM-06

CM-07

CAVIDOTTO AT DA IMPIANTO DI GENERAZIONE UTENTE A CABINA DI RACCOLTA E SEZIONAMENTO

CAVIDOTTO AT DA CABINA DI RACCOLTA E SEZIONAMENTO UTENTE A SE DI CONNESSIONE

COMUNE DI CARCARE (SV)

COMUNE DI MALLARE (SV)

COMUNE DI PALLARE (SV)

COMUNE DI PLODIO (SV)

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 7 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA PARI A 25,4 MW DENOMINATO "BRIC MUNÌ" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) IN LOCALITÀ CAMPONUOVO E DELLE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALL'ESERCIZIO DELLE STESSE SITE NEI TERRITORI DI CARCARE (SV), ALTARE (SV) E MALLARE (SV)

PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE

Statkraft

TITOLO

PLANIMETRIA GENERALE DORSALI DI IMPIANTO

PROGETTISTA

Dott. Ing. Girolamo Gorgone

Collaboratori

Ing. Gianchiara Rotondo — Dott. Gianluca Palombo — Barbara Gorgone
Ing. Constantin Roman — Dott. Andrea Lotta
Ing. Francesco Lipari — Dott. Federica Ferrante
Geom. Pier Enrico Michele Gili — Dott. Antonio Eustachio Lopez

CODICE ELABORATO

SKC_T_17_A_D_A_1_1

SCALA: 1:10000

Girolamo Gorgone
15.12.2025
18:58:11
GMT+02:00

MRev	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Rif. PROGETTO

N.

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

COPYRIGHT STATKRAFT. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE