
INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Area di intervento

INQUADRAMENTO



LEGENDA

- SE CONNESSIONE
- SSE UTENTE
- Aerogeneratore
- Confine provinciale
- Confine comunale
- LN1 AT CM-01 - CM-02 - CM-05 - SSE UTENTE
- LN2 AT CM-04 - CM-03 - CM-06 - CM-07 - SSE UTENTE
- LN3 AT SSE UTENTE - SE CONNESSIONE

Tipo di cavidotto	Composizione cavo
LN1 AT - Cavidotto 36 kV in AL	3x1x500 mm|
LN2 AT - Cavidotto 36 kV in AL	3x1x300 mm|
	3x2x300 mm|
LN3 AT - Cavidotto 36 kV in CU	3x1x630 mm|

- Sezione 1
- Sezione 2
- Sezione 3
- Sezione 4
- Sezione 5
- Sezione 6

CAVIDOTTO (a) - TRATTO (b)-(c)	
LN(d) (a) - (x)x(y)x(z) mm|	
a	MT/AT per media o alta tensione
b	Nodo di inizio sezione
c	Nodo di fine sezione
d	Progressivo di linea
x	Numero di fasi
y	Numero di terne
z	Sezione del cavo

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 7 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA PARI A 29,4 MW DENOMINATO "BRIC MUNÌ" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) IN LOCALITC CAMPONUOVO E DELLE OPERE CONNESSE E INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALL'ESERCIZIO DELLE STESSE SITE NEI TERRITORI DI CARCARE (SV), ALTARE (SV) E MALLARE (SV)

PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE

Stat Kraft S.R.L.
Via Eco Acquedotto 26 - 39100 Bolzano (BZ)
Partita IVA - C.F. 03133880961
Tel. [illegible]

Statkraft

Viale Buonarroti 39
20131 Milano

TITOLO

DORSALI DI IMPIANTO - SEZIONI 2 - 3

PROGETTISTA

Dott. Ing. Girolamo Gorgone

Collaboratori

Ing. Gioacchino Russi — Dott. Raffaella Ratzenböck — Barbara Gorgone
Ing. Giuseppe Lo Cascio — Dott. Ilaria Pisano
Ing. Francesco Lupari — Dott. Federica Fernando
Dott. Agr. e For. Michele Vizi? — Dott. Annalisa Scarlamaglia

CODICE ELABORATO

SKC_T_17_A_D_A_1_3

SCALA 1:10000

Girolamo Gorgone
15.12.2025
18:58:11
GMT+02:00

GEN.	EDIZIONE REVISNE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Rif. PROGETTO

N.

NOME FILE DI STAMPA

SCALA DI STAMPA DA FILE

COPYRIGHT STATKRAFT - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

