aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0032382
del 22/01/2026

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

SETTORE TECNICO

Prot.n. 553

Del 22/01/2026

Invio tramite P.E.C.

via.certificata@cert.regione.liguria.it

protocollo@pec.regione.liguria.it

Al Settore Valutazione Impatto
Ambientale e sviluppo sostenibile
Direzione Generale Ambiente
Regione Liguria

OGGETTO: S1079 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico costituito da sette aerogeneratori per una potenza installata complessiva di 29,4 MW in loc. Camponuovo nel Comune di Cairo Montenotte (SV) e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio delle stesse site nei territori di Carcare (SV), Altare (SV) e Mallare (SV) - Proponente: Ski W A3 s.r.l. - Milano

Vista la nota Prot-2026-0025235 del 19/01/2025 acquisita al ns. protocollo al n. 396 del 19/01/2026, in cui si comunicava che potevano essere richiesti chiarimenti o integrazioni, relativi all'intervento in oggetto, si comunica che, presa visione dei documenti redatti relativi alle opere in oggetto, in particolare modo dell'elaborato e della relazione concernente le interferenze, si ribadisce e sottolinea l'importanza di verificare la presenza dei sottoservizi. Si ritiene necessario constatare con gli Enti gestori competenti, le interferenze, in particolare modo verificando la presenza di sottoservizi e della viabilità veicolare e ferroviaria, lungo il percorso del cavidotto.

Si dovrà prestare particolare attenzione all'intervento previsto in via Matteotti e nella zona denominata loc. Mulino Vecchio e nel tratto che da Via Matteotti prosegue dopo il sottopasso ferroviario verso l'area industriale, quest'ultima sita prevalentemente sulla strada provinciale. Si ritiene pertanto necessario produrre elaborati grafici e particolari costruttivi, per analizzare lo stato dei luoghi e la fattibilità di esecuzione degli scavi, nelle aree di interferenza. Si precisa che le modalità di perforazione senza scavo aperto/sistemi teleguidati, non sempre consentono di procedere correttamente all'intervento nel sottosuolo, quando vi è un numero elevato di sottoservizi e uno spazio limitato per il passaggio delle condutture.

Si porgono Cordiali Saluti

COMUNE di ALTARE PROV. SAVONA

L'Istruttore Tecnico

Arch. Barbara Baccino

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Dott.ssa Tiziana Reale