aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0035040
del 23/01/2026

Città di
CAIRO
Montenotte

SETTO IICO

Settore Tecnico

Prot. nr. /2

Cairo Montenotte li, 23/01/2026

Rif. S1079

- **Via PEC –**

Spett.le Regione Liguria
Direzione Generale di Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it

E, p.c.

Spett.le Provincia di Savona
Settore ambiente, Concertativi ed Edilizia
Servizio procedimenti Concertativi
Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it

Oggetto: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico denominato "Bric Mund" costituito da sette aerogeneratori per una potenza installata complessiva di 29,4 MW in loc. Camponuovo nel Comune di Cairo Montenotte (SV) e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio delle stesse site nei territori di Carcare (SV), Altare (SV) e Mallare (SV) – Soggetto proponente: SKI W A3 S.r.l. – *comunicazioni* –

In riferimento alla vs. nota recepita agli atti al prot. nr. 1264 pervenuta in data 19 gennaio 2026 di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA/screening inerente l'impianto denominato "Bric Mund" presentato dalla Società Ski W A3 S.r.l. di Milano chiedendo agli enti interessati la verifica di completezza documentale ex art. 19, comma 2, del D.lgs 152/2006.

Con la presente si comunica che a parere dell'Ufficio scrivente la stessa non risulta, allo stato attuale, procedibile nella considerazione che è in fase di istruttoria, per la stessa area, una precedente istanza presentata dalla Ditta FERA S.r.l. per analogo impianto.

Inoltre la connessione a cui fa riferimento la Ditta, nella Relazione Tecnica Generale (elaborato SKC_R_01_A_D_A_1), sita nel Comune di Mallare, non è allo stato attuale approvata, come già enunciato dalla Provincia di Savona nei motivi ostativi alla approvazione del parco eolico "Cravarezza" presentato dalla Società Repower Renewable S.p.A. che si riportano brevemente: *"[…] il progetto così presentato risulta improcedibile, in quanto, il fine ultimo, ovvero la produzione di energia elettrica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite il collegamento alla sopracitata Stazione Elettrica (SE) "Magliano – Vado Ligure", ad oggi non è perseguibile poiché, come da documentazione tecnica presentata, il parco eolico di cui si chiede l'autorizzazione, è carente delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso"*. Pertanto il progetto afferente il parco eolico "Bric Mund" di cui all'oggetto risulta carente dei requisiti minimi essenziali per l'avvio dell'istruttoria.

Tutto ciò premesso, ai fini collaborativi si significa altresì che, da una prima disamina della documentazione resa disponibile, si ritiene che l'intervento risulta:

- In variante vigente P.R.G. che non prevede nelle zone agricole l'insediamento di tale impianto;
- In variante, conseguentemente, al Piano di zonizzazione Acustica Comunale;
- In contrasto con la disciplina di tutela propria della Zona ZSC "Parco dell'Adelasia" con cui l'impianto eolico pare interferire;

Infine da una breve lettura dei fotoinserimenti allegati nella Relazione si evince che l'impatto delle 7 pale, vista la considerevole altezza delle stesse, sull'abitato di Cairo, specie nella frazione residenziale di Ferrania, è notevole e non accettabile in un territorio già ampiamente compromesso da una dozzina di impianti, per complessive nr. 19 pale esistenti.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TECNICO – URBANISTICO
(Ing. Simone NOLESIO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

NOLESIO
SIMONE
23.01.2026
13:19:00
GMT+01:00