aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0022758
del 16/01/2026

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO
Settore Difesa del Suolo La Spezia

La Spezia,

Classif./Fasc. 2026/13.12.3.2/6

Allegati:

Trasmissione via pec

COMUNE DI SANTOSTEFANO DI MAGRA
protocollo@pec.comune.santostefanodimagra.it

e p.c

REGIONE LIGURIA
- **U.O. ASSETTO DEL TERRITORIO**
- **SETTORE COMMERCIO**
- **SETTORE VIA E SVILUPPO SOSTENIBILE**
-

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

OGGETTO: SPS 781
Pratica SUAP 27/2025 CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE EX ART. 14 C. 2 LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA – progetto per demolizione e ricostruzione di edificio commerciale e realizzazione di due medie strutture di vendita prodotti alimentari e non alimentari area ex Giovanelli Via Volta Fg. 8, map. 1261; Comune: Santo Stefano Di Magra

Facendo seguito alla nostra nota prot. n. 16547 del 14/01/2026 ed alle richieste verbali pervenute dal Comune di Santo Stefano di Magra, si precisa che la documentazione allegata alla convocazione della conferenza è priva della preliminare verifica, di cui alla DGR 1205/2019 allegato 1) voce 4.1, circa l'ammissibilità dell'intervento proposto nella fascia di tutela dei corsi d'acqua, con riferimento sia al R.R. n.3/2011 sia al R.R. 1/2025. A tal proposito si specifica che in detta fascia non sono consentiti i parcheggi privati a servizio della struttura di vendita, né la trasformazione morfologica relativa alla quota dei piazzali.

Questo Settore pertanto ha espresso un parere negativo sia per quanto sopra, sia in quanto, risultando il corso d'acqua non studiato, ai sensi del comma 3) dell'art 13 del R.R. n. 1/2025, sussiste una fascia di rispetto di m. 20,00 dove si applica la normativa relativa alle aree a pericolosità da alluvione elevata P3, e le opere sulle aree ad essa confinanti, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera b) del regolamento stesso, necessitano di acquisire preventivamente, da parte di codesto Comune, il parere vincolante dell'ufficio regionale competente (U.O. Assetto del Territorio).

Inoltre, il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica sulle opere di sistemazione del corso d'acqua e sui nuovi attraversamenti stradali, in considerazione della tipologia degli accorgimenti tecnico-idraulici proposti, necessita preventivamente:

- del parere vincolante dell'Autorità di Bacino sulla modifica della regimazione idraulica del Fosso del Preli. Parere delegato all'U.O. Assetto del Territorio di Regione Liguria, non convocata in Conferenza di Servizi;
- della verifica di assoggettabilità alla VIA, da parte del Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, anch'esso non convocato in Conferenza di Servizi.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che, sino alla definizione delle suddette procedure, questo Settore non può che confermare il parere negativo espresso.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Angelo Ferrarini)

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO,
Settore Difesa del Suolo La Spezia – Via XXIV Maggio n. 3 – 19124 La Spezia – Tel. 010-54851 - Pec:
difesasuolo.laspezia@cert.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Angelo Ferrarini - tel. 010/5488128 - e-mail: angelo.ferrarini@regione.liguria.it