aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0218665
del 06/05/2026

REGIONE LIGURIA

Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo

Settore Difesa del Suolo della Spezia

La Spezia,

Classif./Fasc. 2026/13.12.3.2/173

Allegati: 1

Trasmissione via pec

Oggetto: SPS 806
S1092 – Art. 19 D. Lgs. 152/06 – Progetto: "Opera di difesa idraulica sul Fosso dei Prelli nel Comune di Santo Stefano Magra
Proponente: Sogegross S.p.a.

Avvio fase di completezza documentale ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. 152/2006

REGIONE LIGURIA
- Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
- U.O. Assetto del Territorio

e p.c.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

In riferimento a quanto in oggetto, riguardante il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per l'intervento di difesa idraulica sul Fosso dei Prelli nel Comune di Santo Stefano Magra, sulla base della nota ricevuta in data 21/04/2026 a Prot. n. 0192472 contenente la richiesta di verifica sulla completezza documentale, lo scrivente Settore ritiene che, ai fini delle valutazioni di cui in oggetto, in via di massima la documentazione presentata può essere ritenuta sufficiente.

In ogni caso, si ricorda che questo Settore, così come già ribadito nella nota a Prot 022758 del 16/01/2026 nell'ambito della precedente Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Santo Stefano di Magra, si riserva di valutare la definizione delle condizioni idrauliche legate alla sistemazione del corso d'acqua sulla base dei pareri espressi dall'U.O. Assetto del Territorio e dall'Autorità di Bacino, che leggono in copia.

Inoltre, si evidenziano, già da subito, le seguenti considerazioni progettuali:

- Le dimensioni dei fornici al di sotto del nuovo attraversamento stradale dovranno garantire la possibilità di effettuare la manutenzione con mezzi meccanici;
- A differenza di quanto riportato nella tavola di progetto T06, lo spigolo ovest del capannone dovrà rispettare la distanza minima di 10 m dal corso d'acqua;
- Le due sponde a monte della vasca di compensazione, nel tratto in cui verrà realizzato il muro in sinistra idrografica, dovranno presentare la medesima quota.

Distinti saluti

Il Dirigente
(Dott. Ing. Angelo Ferrarini)

Dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo
Direzione Generale Protezione Civile e Difesa del Suolo
Settore Difesa del Suolo La Spezia - Via XXIV Maggio, 3 - La Spezia
Tel. 010/54851 - Pec: difesasuolo.laspezia@cert.regione.liguria.it
DIRIGENTE.: Dott. Ing. Angelo Ferrarini- tel 010/5488128- e-mail: angelo.ferrarini@regione.liguria.it