INTEGRAZIONI RICHIESTE DA REGIONE LIGURIA IL 16.07.2026

NOTA PROT 2026-0375394 DEL 16.07.2026

INTEGRAZIONE 2

RUMORE

PAOLO GAGGERO
10.08.2026
18:18:47
GMT+02:00

Si riportano (nello stesso ordine indicato nella nota regionale del 16.07.2026) in colore blu le osservazioni ed in colore nero relativa risposta.

La relazione previsionale acustica risulta carente in alcuni aspetti:

- non viene indicato in quale classe ricada l'area di intervento (classi definite dal DPCM 14/11/1997) rispetto alla zonizzazione acustica comunale vigente;

L'intervento interessa aree poste in classe IV (vedi relazione Valutazione di Impatto Acustico – pag.3 – Indicazione delle classi acustiche del territorio.

- manca la rappresentazione grafica dei recettori presi in esame per la valutazione acustica;

Prodotta tavola VIA-01 – Valutazione impatto acustico – rilievi fonometrici.

- non viene valutato il criterio differenziale ovvero non sono state esplicitate le motivazioni della sua esclusione;

Considerazioni inerenti al tema sono riportate all'interno della relazione '' Valutazione di Impatto Acustico'' al paragrafo denominato ''Stima dei livelli sonori introdotti dall'intervento'' di pag. 9.

- non viene dato atto del nominativo del tecnico competente in acustica che ha redatto la relazione previsionale.

La documentazione inerente la valutazione del rumore è redatta dall'ing. Fabio Avignoni iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona al n.1650, iscritto nell'Elenco del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 21 del D.Lgs 42/17 come Tecnico Competente in Acustica al n°2473 (già iscritto nell'Elenco della Regione Liguria ex D.Dle n. 3319 del 10 novembre 2008).

Pertanto per quanto riguarda il tematismo ''rumore'' sono stati prodotti i seguenti contributi:

- Valutazione di impatto acustico (relazione);
- Tav 1: mappa rilievi fonometrici;
- Tav 2: posizione sorgenti sonore;
- Tav 3: mappa isofoniche attività in funzione;
- Tav 4: estratto zonizzazione acustica.