G.E.T.
GEOTECHNICAL and ENGINEERING TESTING srl
Laboratorio Geotecnico - Via R. Bianchi 38 - Genova

Cert. N°. 09-007-01
Data 29/01/2009

Cliente :	Dott. Geol. Gino Piaggi
Località :	Bormida
Identificazione Campione :	S4 - Car1
Profondità (m) :	8.00
Tipo del Campione :	Carotato
Descrizione del Materiale :	Marmo leggermente dolomitico con tracce di quarzo

Data Ricevimento :	28 gennaio 2009
Data Esecuzione Prova :	29 gennaio 2009
Denominazione Prova :	**PROVA DI COMPRESSIONE UNIASSIALE SU ROCCIA**
Riferimenti Normativi :	**A.S.T.M. D 2938-95**

Note :

I risultati relativi al presente certificato sono riferiti esclusivamente al campione in oggetto

Direttore Tecnico :  Dott. Geol. Sergio Vergano

Operatore :  Dott. Geol. Giuseppe Ottonello

PROVA DI COMPRESSIONE UNIASSIALE SU ROCCIA

Cliente : Dott. Geol. Gino Piaggi
Località : Bormida

DATI IDENTIFICATIVI

Identificazione del Campione : S4 - Car1 Profondità (m) : 8.00

Descrizione : Marmo leggermente dolomitico con tracce di quarzo

Dimensioni : Diametro (cm) : 7.85 Altezza (cm) : 15.63

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso di volume (kN/m^3) : 26.22


ROTTURA

Carico (kN) : 200.4

Ca (MPa) : **41.41**

C (MPa) : **41.38** (Corretto per L/D = 2)

Schizzo del provino a rottura



NOTE :

Direttore Tecnico : SVO Operatore : GO