SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241 e-mail: sgllabo@alice.it

SERVIZI GEOTECNICI LIGURI

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001


LIMITI DI CONSISTENZA


Data emissione: 22/04/11
Certificato n° 1306

Committente: G.H.V. S.r.l.
Cantiere: Ex colonie
Località: Celle Ligure (SV)
Verbale di accettazione n°: 51
Data verbale: 19/04/11
Note:

Sondaggio:
Campione: CT4
Profondità: Sup.
Data esecuzione prova: 21-22/04/2011
Specifica di prova: ASTM D4318-00
Rep: 11/55

Limite liquido		LL (%) =	43.9
Contenitore	1	2	3
Massa umida + t (g)	60.60	55.30	55.90
Massa secca + t (g)	56.91	51.92	52.50
Massa acqua contenuta (g)	3.69	3.38	3.40
Tara t (g)	48.84	44.18	44.54
Massa secca netta (g)	8.07	7.74	7.96
Contenuto d'acqua W (%)	45.72	43.67	42.71
Numero colpi	15	26	37
Limite plastico		LP (%) =	29.2
Contenitore		A	B
Massa umida + t (g)		21.61	21.21
Massa secca + t (g)		18.81	18.52
Massa acqua contenuta (g)		2.80	2.69
Tara t (g)		9.28	9.22
Massa secca (g)		9.53	9.30
Contenuto d'acqua W (%)		29.38	28.92
Indice di Plasticità	*(LL-LP) =*	**IP**	**14.8**





Lo Sperimentatore

Il Direttore di laboratorio