SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241 e-mail: sgllabo@tin.it

SERVIZI GEOTECNICI
LIGURI

Data emissione: 15/10/2008


PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Certificato n° 1216

Committente: GHV S.p.A.	**Sondaggio: S. 1**
Cantiere: Ex Colonie Milanesi	**Campione: C. 1**
Località: Celle Ligure (SV)	**Profondità: da 14,00m a 14.50m**
Verbale di accettazione n°: 105	**Data esecuzione prova: 15/10/08**
Data verbale: 14/10/08	**Specifica di prova: I.S.R.M. 1983 - ASTM D2938-95**
Note:	**Rep: 08/108**

DIAMETRO (mm)	*ALTEZZA* (mm)	*P* (KN)	σc (MPa)
78,5	**170,2**	**76,6**	**15,83**

Litologia: arenaria a grana media compatta
Descrizione rottura: a clessidra



Schizzo della rottura

Velocità d'applicazione (MPa/sec)
0,50

Lo Sperimentatore

Il Direttore di Laboratorio