TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: Vn =
FREQUENZA: f =
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE: Linea da quadro generale custode
STRUTTURA DEL QUADRO: Quadro da incasso
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP40



Laut engineering


LAUT ENGINEERING S.R.L.
sede operativa: via Sorio 120 PADOVA
telefono 049/2969400
telefax 049/2969401
sede legale: via San Crispino 106 PADOVA
E-Mail: laut@lautengineering.it

COMMESSA	AN09
OGGETTO	Centralino appartamento custode
CLIENTE	GHV
QUADRO	Quadro abitazione custode

Q.CST

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA.OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

da interruttore ne Q.G custode



				SPD		GENERALE		ILLUMINAZIONE		EMERGENZA		FM			
UTENZA	DENOMINAZIONE														
	SIGLA	ZONA													
	TIPO	POT. COS=φ 1 kVA		TN-S		TN-S/L1-N	3.68	TN-S/L1-N	2.3	TN-S/L1-N	1.4	TN-S/L1-N	3.68		
	POTENZA kW	Ib A													
	COEF. CONTEMP.	COS φ			0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE														
	TIPO														
	N.POLI	In A		2	40	2	16	2	10	2	20	2	16		
	Ith A	Idn A						10	0.03			16	0.03		
	Im (o curva) A	Pdi kA			50			100	6		50	160	6		
FUSIBILE	TIPO			gG						gG					
	CALIBRO A			40						6					
CONTATTORE	TIPO														
	In A	Pn kW													
RELE' TERMICO	TIPO														
	TARATURA A														
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO			N07V-K				FROR 450/750 V		FROR 450/750 V		FROR 450/750 V			
	FORMAZIONE			1x10				3G2.5		3G1.5		3G4			
	LUNGHEZZA m							50		50		40			
	Iz A							18.5		13		24			
	C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib %						3.5		2.1		2.82			
	Zk mΩ	Zs mΩ													
	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra kA													
	NUMERAZIONE MORSETTIERA														

				DATA	11/09
				DISEG.	OP
0	EMISSIONE	11/09	OP	VISTO	OP
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	OP

GHV
EX COLONIE MILANESI
17015 CELLE LIGURE (SV)

Laut engineering

LAUT ENGINEERING S.R.L.
sede operativa: via Sorio 120 PADOVA
telefono 049/2969400
telefax 049/2969401
sede legale: via San Crispino 106 PADOVA
E-Mail: laut@lautengineering.it

Q_CST | Q_G.DWG | FOGLIO 2 DI 2 | SEGUE