UTA 42
Tipologia impianto:
Aria primaria e Fancoils

Tipologia impianto:
Radiatori

UTA 49b
Tipologia impianto/
Aria primaria e radiatori

UTA 49a
Tipologia impianto:
Aria primaria e radiatori

Tipologia impianto:
Radiatori

UTA 51
Tipologia impianto:
Aria primaria e Travi fredde

Tipologia impianto:
Pannelli radianti

Tipologia impianto:
Radiatori

UTA 50 s.o. ISO7
Tipologia impianto:
Tutta aria e Filtri H14

Tipologia impianto:
Pannelli radianti

UTA 46
Tipologia impianto:
Aria primaria e Fancoils

UTA 48
Tipologia impianto:
Aria primaria e Fancoils

Tipologia impianto:
Pannelli radianti

ATRIO CENTRALE

PIANO 0 +43.00M

Legenda:

Note Generali:

Data	Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
28/02/2011	A	Emissione per commenti	POL	MI	-
05/04/2011	1	Emissione Progetto Preliminare	POL	MI	SB

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

InfrastruttureLiguria

Convenzione Attuativa tra ASL5 e Infrastrutture Liguria S.R.L. del 9 Settembre 2009

Progettazione Politecnica - Hopkins Architects - Dott. Fabrizio Gemmi

Progetto	Nuovo Ospedale della Spezia	Oggetto	Progetto Preliminare	Codice Elaborato				Revisione
Tavola	IMPIANTO HVAC PIANO 0 TIPOLOGIE IMPIANTI E ZONE INFLUENZA UTA			01A	PRE	IME	T001	1
Redatto	A. D'Amore	Controllato	M. Gusso	Approvato	G. Cacozza	HA Sort Code	A/OLS	Data 05/04/2011	Scala 1:250 @ A1

© Copyright ATI: Politecnica Ingegneria e Architettura & Hopkins Architects & Dott. Fabrizio Gemmi. Non misurare dal disegno. Usare solo dimensioni scritte. Controllare tutte le dimensioni sul posto.

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata del presente disegno.