UTA 18
Tipologia impianto:
Tutta aria più Integrazione
Travi fredde e Fitti H14

UTA 8 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 9 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 10 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 11 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 12 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 13 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 14 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 15 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 16 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 17 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Plafone H14

UTA 19
Tipologia impianto:
Tutta aria più Integrazione
Travi fredde e Fitti H14

UTA 26 s.o. ISO7
Tipologia impianto:
Tutta aria e Fitti H14

UTA 27
Tipologia impianto:
Tutta aria più Integrazione
Travi fredde

UTA 20
Tipologia impianto:
Tutta aria più Integrazione
Travi fredde e Fitti H14

UTA 21
Tipologia impianto:
Tutta aria più Integrazione
Travi fredde e Fitti H14

UTA 22
Tipologia impianto:
Tutta aria più Integrazione
Travi fredde

UTA 23 s.o. ISO7
Tipologia impianto:
Tutta aria e Fitti H14

UTA 25 s.o. ISO7
Tipologia impianto:
Tutta aria e Fitti H14

UTA 24 s.o. ISO7
Tipologia impianto:
Tutta aria e Fitti H14

PIANO 3 +61.20m

Legenda:

Note Generali:

Data	Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
28/02/2011	A	Emissione per commenti	POL	MI	-
05/04/2011	1	Emissione Progetto Preliminare	POL	MI	SB

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

InfrastruttureLiguria

Convenzione Attuativa tra ASL5 e Infrastrutture Liguria S.R.L. del 9 Settembre 2009

Progettazione Politecnica - Hopkins Architects - Dott. Fabrizio Gemmi

Progetto	Nuovo Ospedale della Spezia	Oggetto	Progetto Preliminare	Codice Elaborato				Revisione
Tavola	IMPIANTO HVAC PIANO 3 TIPOLOGIE IMPIANTI E ZONE INFLUENZA UTA			01A	PRE	IME	T005	1
Redatto	A. D'Amore	Controllato	M. Gusso	Approvato	G. Cacozza	HA Sort Code	A/OLS	Data 05/04/2011	Scala 1:250 @ A1

© Copyright ATI: Politecnica Ingegneria e Architettura & Hopkins Architects & Dott. Fabrizio Gemmi. Non misurare dal disegno. Usare solo dimensioni scritte. Controllare tutte le dimensioni sul posto.

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata del presente disegno.