UTA 1
Tipologia impianto:
Aria primaria e Travi fredde

UTA 5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Fan coil

UTA 6
Tipologia impianto:
Tutta aria più integrazione Travi fredde

UTA 4
Tipologia impianto:
Aria primaria e Travi fredde

UTA 7 s.o. ISO5
Tipologia impianto:
Tutta aria e Fan coil

UTA 52 s.o. ISO7
Tipologia impianto:
Tutta aria e Fan coil

UTA 2
Tipologia impianto:
Aria primaria e Travi fredde

UTA 3b
Tipologia impianto:
Tutta aria e Fan coil

UTA 3a
Tipologia impianto:
Tutta aria e Fan coil

PIANO 6 +74.50m

Legenda:

Note Generali:

Data	Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
28/02/2011	A	Emissione per commenti	POL	MI	-
05/04/2011	1	Emissione Progetto Preliminare	POL	MI	SB

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

InfrastruttureLiguria

Convenzione Attuativa tra ASL5 e Infrastrutture Liguria S.R.L. del 9 Settembre 2009

Progettazione Politecnica - Hopkins Architects - Dott. Fabrizio Gemmi

Progetto	Nuovo Ospedale della Spezia	Oggetto	Progetto Preliminare	Codice Elaborato				Revisione
Tavola	IMPIANTO HVAC PIANO 6 TIPOLOGIE IMPIANTI E ZONE INFLUENZA UTA			01A	PRE	IME	T008	1
Redatto	A. D'Amore	Controllato	M. Gusso	Approvato	G. Cacozza	HA Sort Code	A/OLS	Data 05/04/2011	Scala 1:250 @ A1

© Copyright ATI: Politecnica Ingegneria e Architettura & Hopkins Architects & Dott. Fabrizio Gemmi. Non misurare dal disegno. Usare solo dimensioni scritte. Controllare tutte le dimensioni sul posto.

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata del presente disegno.