002.013.009 / 39-2011

3563

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Direzione Generale

Provincia di savona

PROVINCIA DI SAVONA
SAVONA
Nr.0094740 Data 26/11/2013
Tit. 002.013.009 Arrivo

Servizio Procedimenti Concertativi

Allegati n. 14

Oggetto: COMUNI di BORMIDA E RIALTO. Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in Provincia di Savona, denominato "Sella Chioggia" comportante variante alla strumentazione urbanistica, avente potenza complessiva pari a 1,6 MW e composto da n. 2 aerogeneratori, nonché cavidotto e punto di connessione elettrica.
Richiedente: ditta Società Ligure Eolica srl di Genova.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI REFERENTE INTERMEDIA

Sede	Data	Ora inizio
PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano 12	20/11/2013	10:45

Amministrazione indicente	Data e numero nota convocazione
Provincia di Savona **Servizio Procedimenti Concertativi**	31/10/2013 prot. n. 87756

PREMESSO:

1. che in data 27/10/2011 il Sig. Marco Relini, in qualità di Presidente ditta Società Ligure Eolica srl, P.I. 01721720991, con sede in Genova, via XX Settembre, 40/11 ha presentato istanza alla Provincia di Savona, registrata al protocollo al n. 78355, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nei

Comuni di Bormida e di Rialto, denominato "Sella Chioggia", comportante variante alla strumentazione urbanistica. avente potenza complessiva pari a 1.6 MW e composto da n. 2 aerogeneratori, nonché cavidotto e punto di connessione elettrica, comprensiva della documentazione di progetto;

2. che con nota prot. n. 83103 in data 17/11/2011 è stato comunicato al proponente, in virtù dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., in via del tutto preliminare ad ogni altro atto istruttorio, ivi compresa la valutazione di completezza della documentazione prodotta, l'avvio del procedimento;
3. che sempre con la nota prot. n. 83103/2011 sopra citata è stato richiesto il versamento delle spese di istruttoria;
4. che in data 09/12/2011 è stata acquisita. al prot. n. 89634, l'attestazione di avvenuto bonifico delle spese di istruttoria richieste;
5. che in data 09/12/2011 con nota prot. n. 90018, ai sensi e per gli effetti degli articoli 28, comma 7 e dell'articolo 29, comma 4 della L.R. 06/06/2008, n.16 e ss. mm. ed ii., come rettificata in data 21/12/2011 è stato richiesto alla ditta proponente di provvedere a sostenere l'onere della pubblicazione, stabilita per il giorno mercoledì 11 gennaio 2012, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, dell'avviso avente il seguente oggetto: "*COMUNI di BORMIDA E RIALTO. Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in Provincia di Savona,. denominato "Sella Chioggia" comportante variante alla strumentazione urbanistica, avente potenza complessiva pari a 1,6 MW e composto da n. 2 aerogeneratori, nonché cavidotto e punto di connessione elettrica. Richiedente: ditta Società Ligure Eolica srl di Genova.*";
6. che, sempre in data 09/12/2011, come rettificata in data 21/12/2011, è stata richiesta la pubblicazione sul sito internet della Regione Liguria e della Provincia di Savona, dell'avviso sopra richiamato, sempre a partire da mercoledì 11 gennaio 2012, per trenta giorni consecutivi;
7. che con nota del 19/12/2011 assunta agli atti in data 20/12/2011 al prot. n. 91777 il proponente ha trasmesso la documentazione progettuale su supporto informatico, dichiarando contestualmente che la documentazione a supporto informatico è conforme alla copia cartacea depositata allegata all'istanza registrata al protocollo n. 78355 della Provincia di Savona;
8. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 22/12/2011 prot. n. 93500, ha convocato la conferenza di servizi che si è svolta in seduta referente in data 12/01/2012 presso la sede della Provincia, invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame dell'istanza presentata;
9. che la Conferenza di servizi, all'unanimità aveva disposto sospendere il presente procedimento in attesa dell'espressione del parere da parte del Dipartimento Regionale Ambiente, Settore Valutazione di Impatto Ambientale;
10. che con nota prot. n.5924 in data 24/01/2012 è stato trasmesso il verbale della sopra citata riunione di Conferenza di servizi unitamente ai relativi allegati.

DATO ATTO:

1. che il Dipartimento Ambiente della Regione Liguria ha comunicato con nota prot. n. PG/2012/8166 del 17/01/2012 di aver attivato in data 12/01/2012 la procedure di screening di cui alla L.R. 38/1998 in relazione al progetto in argomento;

2. che la Ditta Ligure Eolica SrL ha proposto un nuova collocazione delle macchine "S1" e "S2" e che di tale nuova soluzione progettuale se ne era data comunicazione agli enti partecipanti con nota prot. n. 9830 in data 08/02/2012;
3. che a seguito della proposta di nuova collocazione delle macchine "S1" e "S2" la Regione Liguria ha provveduto a sospendere la procedura di screening, come comunicato con nota prot. n. PG/2012/21494 in data 08/02/2013;
4. che in relazione agli aspetti ambientali la Regione Liguria si è espressa con Decreto del Dirigente Settore Valutazione Impatto Ambientale, aria e clima della Regione Liguria in data 16/07/2012 n. 2540 ad oggetto "Procedura di verifica screening. Impianto eolico "Sella Chioggia" da realizzarsi in località Sella Chioggia nei Comuni di Bormida e Rialto (SV); proponente Ligure Eolica Srl - No VIA con prescrizioni." **(allegato "A");**
5. che la ditta proponete con comunicazione in data 23/08/2013, acquisita al prot. n. 71821 in data 24/08/2012 ha formalmente accettato il sopra citato Decreto n. 2540/2012 **(allegato "B")**;
6. che il WWF in data 05/02/2012 ha formulato osservazioni, acquisite in data 06/02/2012 al prot. n. 9266 allegate convocazione della presente riunione;
7. che la ditta proponente ha aggiornato la documentazione progettuale, acquisita in data 27/06/2013 ed in data 06/08/2013 al prot. n. 59926 ed inviata agli enti convocati con nota prot. n. 60075 in data 07/08/2013 e che pertanto il progetto alla data odierna è costituito dai seguenti elaborati:

R00 Relazione esplicativa delle modifiche apportate al progetto
R01 - rev. 3 Relazione tecnica e cronoprogramma dei lavori
R02 Relazione geologica (Dott. Geol. Marco Orsi)
R03 Specifiche tecniche dell'aerogeneratore Enercon E 53 (Dott. Nat. M. Relini)
R04 - rev. 1 Relazione paesaggistica
R05 Relazione di screening (+ R05' Integrazioni screening) (Dott. Nat. M. Relini)
R06 Valutazione previsionale di impatto acustico
R07 - rev.1 Simulazioni visive (Dott. Nat. M. Relini)
R08 Scheda aeronautica (Dott. Nat. M. Relini)
R09 Relazione integrativa (accorpata nel documento R01-rev.1)
R10 Valutazione preventiva di interessa archeologico (NAOS S.n.c.)

Elaborati grafici
Dis. 01 Inquadramento territoriale - Corografia
Dis. 02 - rev.1 Planimetria generale: layout del parco eolico 1:2.000
Dis. 03 - rev.1 Individuazione catastale dell'area 1:2.000
Dis. 04 - rev. 1 Rilievo topografico dell'area: stato attuale 1:1.000
Dis. 05 - rev.2 Planimetria di progetto (fase di costruzione) 1:500
Dis. 06.1 - rev.1 Sezioni 1.1 - 1.2: stato attuale, di progetto e post-ripristino 1:200
Dis. 06.2 - rev.1 Sezioni 1.3 - 1.5: stato attuale, di progetto e post-ripristino 1:200
Dis. 06.3 - rev.2 Sezioni 2.1 - 2.3: stato attuale, di progetto e post-ripristino 1:200
Dis. 06.4 - rev.1 Sezioni 2.4 - 2.5: stato attuale, di progetto e post-ripristino 1:200
Dis. 07 - rev.2 Planimetria: confronto stato attuale/progetto (fase di costruzione) 1:500
Dis. 08 - rev.2 Planimetria con indicazione della sistemazione finale dell'area 1:1.000
Dis. 09 - rev.4 Cavidotto e opere per il collegamento alla rete MT 1:12.500
Dis. 10 Il generatore eolico: prospetto frontale e laterale 1:500
Dis. 11 - rev.2 Cabina di consegna e cabine di sezionamento: planimetria, sezioni e prospetto 1:50
Dis. 12 Cabina di sezionamento SP 16 - dettagli e fotomontaggio
Dis. 13 Cabina di trasformazione e sezionamento loc. Baltera (Osiglia) - dettagli e fotomontaggio
Dis. 14 Sintesi grafica delle modifiche apportate al progetto 1:12.500

DATO ATTO

- che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 31/10/2013 *prot. n. 87756, ha convocato la conferenza di servizi per la data odierna*, invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame dell'istanza presentata, alla luce degli aggiornamenti apportati al progetto;
- che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza:

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria	ASSENTE
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria	ASSENTE
COMANDO MILITARE ESERCITO LIGURIA Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari Sez. Log. Addestramento Pol e Serv. Militari	ASSENTE
AERONAUTICA MILITARE Comando Prima Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio	ASSENTE
Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno	ASSENTE
Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Territoriale Liguria Ufficio Interferenze Elettriche	ASSENTE
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Comando Provinciale di Savona	ASSENTE
E.N.A.V. Direzione Generale Area operativa – Funzione procedure	ASSENTE
E.N.A.C. Direzione operatività e certificazione aeroporti	ASSENTE
C.I.G.A. CENTRO INFORMAZIONI GEOTOPOGRAFICHE AEREONAUTICHE	ASSENTE
Regione Liguria Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica. Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio	ASSENTE
Regione Liguria Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale	ASSENTE
A.S.L. n. 2 Dipartimento di Prevenzione	ASSENTE
Dipartimento Provinciale A.R.P.A.L.	ASSENTE
Comune di Bormida	ASSENTE
Comune di Rialto	ASSENTE
Comune di Osiglia	ASSENTE
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ex ISPESL	ASSENTE
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	PRESENTE
Ditta Ligure Eolica srl	PRESENTE

CONSTATATE

- le assenze, come sopra indicato;
- le presenze, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze (**"allegato "C"**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed accettazione di quanto contenuto nel verbale stesso;

VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni;

NOMINATI

PRESIDENTE DELLA RIUNIONE: Provincia di Savona: Maria Grazia D'Angelo
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Provincia di Savona: Maria Toso

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti che costituisce oggetto dell'odierna riunione, ai sensi

- dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990;
- del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.", *con particolare riferimento all'art.* 12;
- del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.";
- del D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.";
- della Legge Regionale 06 giugno 2008 , n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia" e, segnatamente, gli articoli 28 e 29;

e ll. ss. mm. ed ii..

presentare e discutere la proposta progettuale inoltrata dal Sig. Marco Relini, in qualità di Presidente ditta Società Ligure Eolica srl,volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nei Comuni di Bormida e di Rialto, denominato "Sella Chioggia", comportante variante alla strumentazione urbanistica, avente potenza complessiva pari a 1,6 MW e composto da n. 2 aerogeneratori, nonché cavidotto e punto di connessione elettrica, costituito dalla documentazione in premessa citata, **alla luce degli aggiornamenti apportati al progetto.**

Il Presidente invita il proponente ed il progettista all'illustrazione delle modifiche progettuali che vengono descritte come di seguito sinteticamente riportato: il progetto, a seguito dello svolgimento della Conferenza di servizi, della procedura di screening e degli incontri con gli enti interessati, è stato adeguato alle richieste formulate e rispetto a quello esaminato durante la

Conferenza di servizi referente tenutasi in data 12/01/2012 è stato modificato e prevede la realizzazione dei seguenti ulteriori interventi:

1. nuovo cavidotto lungo la SP n. 16 avente una lunghezza di circa km 3,6 ed interessante i Comuni di Bormida e di Osiglia;
2. nuova cabina di sezionamento lungo la SP n. 16, nel Comune di Bormida, ricadente in area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale ai sensi dl D.Lgs. 42/2006 in virtù del D.M. 24/4/1985, n. 143;
3. nuova cabina di trasformazione e smistamento in Comune di Osiglia, località Baltera, ricadente in area non sottoposta ad alcun vincolo paesistico-ambientale del D.Lgs. 42/2006 e volta alla razionalizzazione della rete esistente;
4. eliminazione di un tratto di linea aerea esistente e relativi sostegni, sempre in Comune di Osiglia, località Baltera;
5. nuova linea interrata di estensione di circa m 200 in sostituzione di quella aerea sopra citata che viene dismessa.

Precisa che i sopra elencati nuovi interventi sono già stati assentiti dalla Regione Liguria nel procedimento di screening con Decreto n. 2540 in data 16/07/2012.

Evidenzia che per la nuova cabina di sezionamento nel Comune di Bormida verrà presentata una nuova soluzione progettuale volta a minimizzarne la visibilità, prevedendo un arretramento rispetto alla SP n. 16, nochè una schermatura mediante piantumazione di essenze autoctone, nel rispetto comunque delle norme di accessibilità e di sicurezza previste dall'ENEL, con particolar riguardo alla necessità di accedere alla medesima cabina con autogru fino a 24 tonnellate.

Il proponente conferma che, come previsto dal progetto, la colorazione delle torri eoliche sarà bianca, senza luci di segnalazione notturne, come gli impianti adiacenti attualmente in esercizio.

Il Presidente dà lettura dei seguenti documenti, pareri e atti pervenuti, come di seguito indicato ed invita pertanto i partecipanti all'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza, che si riassumono come di seguito:

- **E.N.A.C.**: con nota in data 09/02/2011 prot. n. 17178/CIA acquisita in data 11/06/2012 prot. n. 48615 ad oggetto "*Nuovo assetto delle competenze in materia di "Valutazioni di compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*" **(allegato "D")** ed in data 23/04/2012 prot. n. 51652/AOT acquisita in data 24/04/2012 al prot. n. 33880 **(allegato "E")** ad oggetto "*Istruttorie relative ad installazioni eoliche e partecipazione a conferenze dei servizi.*" ha espresso le proprie considerazioni e condizioni e richiesto specifica documentazione. Di tali richieste se ne è data comunicazione alla ditta proponente in data 14/06/2012 con nota prot. n. 49834 **(allegato "F")**;
- **ENEL Distribuzione:** con nota prot. n. 1029674 in data 08/06/2012 acquisita al prot. n. 48819 in data 12/06/2012 **(allegato "G")** ha richiesto alcune integrazioni;
- **Regione Liguria:** con nota prot. n. PG/2013/134102 acquisita in data 20/08/2013 al prot. n. 63583 ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con Decreto n. 3158 in data 02/08/2013 **(allegato "H")**;
- **Comune di Millesimo:** con nota in data 20/08/2013 prot. n. 7141 acquisita in data 20/08/2013 prot. n. 63747 **(allegato "I")** ha comunicato di non aver competenze in materia di vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico-ambientale sul territorio del Comune di Bormida e Rialto;
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno**: con nota in data 26/08/2013 prot. n. 27595 acquisita in data 04/09/2013 al prot. n. 71701 **(allegato "L")** ha espresso il proprio nulla osta;

- **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria**: con nota in data 17/09/2013 prot. n. 4849 acquisita in data 18/09/2013 al prot. n. 75224 (**allegato "M"**) ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni e prescrizioni;
- **Aeronautica Militare**: con nota prot. n. M_D.AMI001/18063 in data 01/10/2013 acquisita in data 11/10/2013 al prot. n. 82394, in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa in data 07/08/2013 con nota prot. n. 60075 ha confermato il proprio nulla osta (**allegato "N"**);
- **Regione Liguria, Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Settore Urbanistica e Tutela del paesaggio:** si è espressa con nota in data 20/11/2013 prot. n. PG/2013/196561 acquisita al prot. n. 92524 in data 20/11/2013 (**allegato "O"**);
- **Provincia di Savona Servizio Procedimenti Concertativi**: l'arch. Maria Grazia D'Angelo prende atto delle dichiarazioni della ditta proponente e, al fine della prosecuzione del presente iter, resta in attesa della documentazione in merito alla nuova soluzione progettuale della cabina di sezionamento nel Comune di Bormida.
- **ENEL Distribuzione**: il Sig. Fabrizio Frumento, in virtù della delega Enel-DIS-15/01/2013-0069766 (**allegato "P"**), ribadisce quanto espresso nella nostra precedente comunicazione circa la necessità che la documentazione sia integrata da copia del preventivo di allacciamento (TICA) e riscontro della sua accettazione inviata ad ENEL Distribuzione. ENEL Distribuzione si riserva di esprimere il proprio parere a valle del recepimento delle integrazioni di cui sopra e previa valutazione degli aggiornamenti progettuali nel frattempo sopravvenuti.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

la Conferenza di servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra prende atto di quanto dichiarato dal proponente

DANDO ATTO

che il presente procedimento potrà proseguire ad avvenuta presentazione della documentazione in per la nuova soluzione progettuale della cabina di sezionamento nel Comune di Bormida.

Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso a tutti i soggetti convocati da parte della Provincia di Savona.
Alle ore 12:20 si procede allo scioglimento della seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Savona, 20 novembre 2013

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE
Maria Grazia D'Angelo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Maria Toso

ALLEGATO "C"

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Direzione Generale
Servizio Procedimenti Concertativi

SCHEDA REGISTRAZIONE PRESENZE

COMUNI DI BORMIDA E RIALTO	Riunione del 20/11/2013			
	Preliminare	Referente	Intermedia/Istruttoria	Deliberante/Decisoria
	☐	☐	X	☐

COMUNI di BORMIDA E RIALTO. Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in Provincia di Savona, denominato "Sella Chioggia" comportante variante alla strumentazione urbanistica, avente potenza complessiva pari a 1,6 MW e composto da n. 2 aerogeneratori, nonché cavidotto e punto di connessione elettrica.
Richiedente: ditta Società Ligure Eolica srl di Genova.

Enti, Amministrazioni e soggetti invitati	Cognome e nome	Qualifica	Delega	FIRMA
PROVINCIA DI SAVONA PRC	DI ANGELO M. GRAZIA	RESP. TECNICO	—	
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FRUMENTO FABRIZIO	TECNICO PIANIFICAZIONE RETE	SI	
LIGURE EOLICA SRL	RELINI MARCO	PROPONENTE	X	
CONSULENTE LIGURE EOLICA srl	GIAMMORINI RICCARDO	CONSULENTE	/	
Provincia di Savona	TOSO Mario	funzionario		

ALLEGATO "A"

Enti, Amministrazioni e soggetti invitati	Cognome e nome	Qualifica	Delega	FIRMA

ALLEGATO "B/11" 39 r cartella 3563 3

Ligure Eolica S.r.l.

Genova, 23 agosto 2012

2012/4 3781

All'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Regione Liguria
Via D'Annunzio 111
16121 Genova

e, p.c. Al Servizio Procedimenti Concertativi
Provincia di Savona
Via Sormano 12
17100 Savona

PROVINCIA di SAVONA
Prot. n. 71821 PEC data 24/08/12
902.013.004 - (COPIA)

Oggetto: Impianto eolico Sella Chioggia, comuni di Bormida (SV) e Rialto (SV): accettazione decreto screening n. 2540 in data 31/07/2012.

Si presenta formale accettazione del decreto di screening n. 2540 in data 31/07/2012.

Per quanto riguarda il prescritto sistema di monitoraggio in continuo che consenta l'eventuale fermo delle macchine in presenza di chirotteri si precisa che tale dispositivo deve essere approvato dal fornitore delle macchine (Enercon) in modo da non pregiudicare la garanzia sulle macchine e la formula di assistenza full service per i primi 12 anni di esercizio del parco eolico.

Distinti saluti

Marco Refini

ALLEGATO "D"

3563

3

ENAC
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
ITALIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY

Fax

Data
Date

N. di pagine compresa la presente
No. of pages including cover sheet

A *To*
PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE.
SERVIZIO PROCEDIMENTI
CONCERTATIVI E BENI AMBIENTALI
DOTT.SSA MARIA GRAZIA D'ANGELO
FAX 019 8313269

Da *From*
UMBERTO CAPOZZA
ENAC - DIREZIONE
OPERATIVITA'
TEL 0644596646

Oggetto *Subject*
OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA - D.L. 38/2003
RIFERITA N°9830 DEL 7/12/2010 - COMUNI BORMIDA E RIALTO
IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA PROV. SAVONA DENOMINATO
"SELLA CHIOGNIA"

COME COMUNICATO PER LE VIE BREVI ALLA SIGN.RA PRIAMETTO
LE INVIO VIA FAX LA NOTA ENAC DEL DIRETTORE INFRASTRUTTURE
AEROPORTI N° 11478/CIA DEL 9/12/2010 RELATIVA ALL'ARGOMENTO
IN OGGETTO NONCHE' DI SEGUITO L'INDIRIZZO DELLA D.O.
COMPETENTE TERRITORIALMENTE:

DIREZIONE OPERAZIONI
SEDE DI TORINO
VIA RAIMONDO MONTECUCCOLI 8
10121-TORINO

DISTINTI SALUTI

PROVINCIA DI SAVONA
SAVONA
Nr.0048615 Data 11/06/2012
Tit. 002.013.009 Arrivo

Direzione Operatività
Airport Operations Division
sede legale: Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma
sede operativa: Via Gaeta, 3 - 00185 Roma
tel. +39 06 44596610 - fax +39 06 44596641
operativita@enac.gov.it

ENAC

Protocollo del 09/02/2011

0017178/CIA

ENAC
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Il Direttore Centrale
Infrastrutture Aeroporti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L' ENERGIA Divisione III – Reti elettriche
Via Molise, 2 - 00187 Roma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE
D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Viale Europa - 00144 – Roma

MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE
(Elenco All. 1)

TUTTE LE REGIONI

Alle Province Autonome di TRENTO e BOLZANO
Loro sedi (Elenco All.2)

ANCAI- Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani
Via Portuense, 2498 - 00054 – Fiumicino (RM)

ANCI

ALTRI ENTI
Loro sedi (Elenco All. 3)

ENAV S.p.A.
Area Operativa – Progettazione Spazi Aerei
Via Salaria, 716 - 00138 – Roma

SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTUALI
Loro sedi

Oggetto: Nuovo assetto delle competenze in materia di "Valutazioni di compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea".

A seguito della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'Ente e della ripartizione delle competenze e dei processi funzionali tra strutture centrali e territoriali, a partire dal **01.03.2011** le valutazioni di compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (richieste con istanze redatte in conformità al protocollo tecnico indicato nel sito www.enac.gov.it nel quale è pure consultabile il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti) avverranno secondo le nuove attribuzioni di seguito specificate.

Via di Villa Ricotti, 42
00161 Roma
c.f. 97158180584

tel. +39 06 44185602
Fax +39 06 44185601
Infrastrutture.apt@enac.gov.it
www.enac.gov.it

Le 5 Direzioni Operazioni dell'Enac, presenti sul territorio nazionale suddiviso in altrettante macro aree (i cui riferimenti sono disponibili nel predetto sito) assicurano la valutazione delle:

- istanze riguardanti manufatti da realizzare nelle aree limitrofe all'aeroporto di cui al precitato Regolamento ENAC Cap. 4;
- istanze riguardanti manufatti esterni all'area di interesse aeroportuale O.H.S (Outer Horizontal Surface come definita e determinata al Cap. 4° del Regolamento per la Costruzione e l'esercizio degli aeroporti) che, superando i 100 mt dal suolo, sono individuati come ostacoli alla navigazione aerea e necessitano quindi di apposita segnalazione (diurna e notturna) e di pubblicazione nella cartografia aeronautica;
- istanze per apprestamenti fissi e/o mobili a carattere temporaneo che, pur risultando ostacoli/pericoli, possano essere autorizzati, previa prescrizione di eventuali azioni mitigatrici e/o limitazioni operative;
- istanze per tipologie di attività o costruttive classificabili tra i potenziali pericoli per la navigazione aerea (cfr.nel suddetto Regolamento al cap. 4 § 12).

La Direzione Operatività, in seno alla Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti dell'Enac, valuta le istanze per manufatti potenzialmente impattanti che *"costituiscono ostacolo permanente"* alla navigazione aerea e che qualora autorizzati comportino provvedimenti di deviazione dagli standard regolamentari.

Resta invariata la procedura vigente nell'ambito dell'endo procedimento di valutazione aeroportuale/aeronautica fra ENAC, A.M. ed ENAV.

Quanto sopra vale sia per le istanze presentate direttamente dai soggetti proponenti, sia per quelle che pervengano dalle Amministrazioni pubbliche in relazione ai procedimenti ex L. 241/90 (Conferenze dei Servizi).

Si evidenzia, altresì, che verranno indicati nel predetto sito dell'ENAC gli aeroporti per i quali i comuni territorialmente interessati avranno adottato le mappe con i vincoli aeronautici attraverso le quali sarà possibile valutare direttamente la compatibilità aeronautica in relazione ad ostacoli e pericoli alla N.A.; eventuali realizzazioni, normalmente in prossimità del sedime, costruttivamente suscettibili di generare interferenze radioelettriche dovranno essere valutate con l'ENAV o A.M. per gli aeroporti militari aperti al traffico civile.

Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente informativa, comunque consultabile sul sito dell'Ente.

Il Direttore Centrale
Ing. Alessandro CARDI

id. 112195

PROT. N. 51652/AOT
del 23/4/2012

3563

3

ENAC
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

PROVINCIA DI SAVONA perazioni Torino

Spett.le Provincia di Savona
Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Via Sormano, 12
17100 SAVONA
Fax 019 8313269

SAVONA
Nr.0033880 Data 24/04/2012 COPIA
Tit. 002.013.009 Arrivo

Al presente fax non seguirà l'originale
(Art. 6, 2° comma, legge n° 412 del 30.12.1991)

Oggetto: Istruttorie relative ad installazioni eoliche e partecipazioni a conferenze dei servizi.

In riferimento all'oggetto si rappresenta che, in accordo a quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'ENAC www.enac.gov.it (nello specifico alla lettera 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010 di cui al link 1 indicato a margine della presente), le istanze di valutazione ostacoli inerenti i parchi eolici dovranno essere corredate da specifica documentazione, in forma digitale e cartacea in originale e a firma di un tecnico abilitato, comprendente fra l'altro:

- localizzazione delle installazioni su cartografia IGM in scala 1:25.000 (se l'impianto ricade in un raggio di 15 Km da un aeroporto dovrà essere riportata la rappresentazione della/e pista/e di volo);
- dati tabellati relativi alla localizzazione delle installazioni espresse in coordinate WGS 84, con dettaglio di grado, minuto primo e minuto secondo, che riportino le quote delle installazione stesse in termini assoluti (slm) e relativi, espresse in metri;
- elaborati architettonico/descrittivi dell'aerogeneratore e/o torre anemometrica tipo in scala opportuna (le dimensioni saranno riferite all'elevazione dal piano di campagna);
- definizione tecnica delle segnalazioni diurne (cromatiche) e notturne (luminose) in aderenza al *Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti* (Cap. 4) ed al *Manuale ENAC dei Criteri di Accettabilità degli Aiuti Visivi Aeroportuali* (Circolare ENAC APT13A), disponibili sul sito ENAC, di cui al link 2 indicato a margine della presente.

Analoghi dati dovranno essere forniti per tutte le strutture in elevazione (es. cavi aerei per allacci a linee elettriche esistenti, eventuali gru per il montaggio).

In merito alla partecipazione alle conferenze dei servizi riguardanti installazioni eoliche, si rappresenta la necessità di acquisire le suddette informazioni con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione.

Come riportato nella lettera ENAC sopracitata (prot.13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010), si precisa altresì che agli atti e procedimenti riguardanti la materia di *valutazione ostacoli e pericoli alla navigazione aerea* non è applicabile il principio

Via Raimondo Montecuccoli, 2
10121 Torino
c.f. 97158180584

tel. +39 011 5114811
fax +39 011 5628296
operazioni.torino@enac.gov.it
www.enac.gov.it

ENAC
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Direzione Operazioni Torino

del "*silenzio–assenso*", ai sensi dell'art. 20 comma 4 della legge 241/90 (con riferimento al tema della pubblica incolumità).

Per quanto sopra esposto, si chiede a codesta spett.le Provincia di integrare le istanze di seguito elencate e già pervenute a questa Direzione:

- ✓ Progetto: Parco Eolico Forte Baraccone; Richiedente: Ditta Ævento s.r.l. di Savona; Istanza trasmessa da: Provincia di Savona, prot. n. 64643 del 29/08/2011 con classifica 002.013.009/12-2011; - 3439/3 -
- ✓ Progetto: Impianto eolico costituito da 2 aerogeneratori nel comune di Castelvecchio di Rocca Barbena; Richiedente: Fen Energia s.p.a. di Milano; Istanza trasmessa da: Provincia di Savona, prot. n. 14423 del 21/02/2012 con classifica 002.013.009/16-2011; - 3463/3
- ✓ Progetto: Ampliamento parco eolico esistente costituito da 3 Aerogeneratori in località Monte Lingo e Bric Schenasso nel Comune di Erli (SV); Richiedente: TERSIA s.r.l. di Savona; Istanza trasmessa da: Provincia di Savona, prot. n. 12135 del 16/02/2012 e successivi con classifica 002.013.009/25-2011; - 3544/3
- ✓ Progetto: Parco Eolico costituito da 3 Aerogeneratori denominato "Parco Eolico di Rialto II" in località Pian dei Corsi in Comune di Rialto (SV); Richiedente: Marco Polo Engineering S.p.A. di Borgo San Dalmazzo (CN); Istanza trasmessa da: Provincia di Savona, prot. n. 14921 del 22/02/2012 con classifica 002.013.009/1-2012; 3596/3
- ✓ Progetto: Parco Eolico costituito da 2 Aerogeneratori denominato "Sella chioggia" in Comun di Bormida e Rialto (SV); Richiedente: Società Ligure Eolica S.r.L. di Genova; Istanza trasmessa da: Provincia di Savona, prot. n. 93500 del 22/12/2011 con classifica 002.013.009/39-2011. - 3563 -

L'istruttoria delle stesse rimarrà sospesa fino al ricevimento della documentazione richiesta. Allo stesso modo, infine, si prega di voler procedere per le future istanze di valutazione ostacoli e pericoli alla navigazione aerea e per le convocazioni a conferenze di servizi.

Distinti saluti.

Il Direttore
Vincenzo Calcaterra

Link 1:
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Direttive_lettere_e_documenti/info-45148064.html

Link 2:
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/index.html

IF/na DP/gv

Via Raimondo Montecuccoli, 2
10121 Torino
c.f. 97158180584

tel. +39 011 5114811
fax +39 011 5628296
operazioni.torino@enac.gov.it
www.enac.gov.it

(3563)

PROVINCIA DI SAVONA

Provincia di savona

Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Servizio Procedimenti Concertativi e Beni Ambientali

Prot. n.

Prec. n.
(citare nella risposta)

Classifica 002.013.009/39-2011
(citare nella risposta)

Savona, 14/06/2012

Spett.le ditta Ligure Eolica S.r.l.
Via XX Settembre, 40/11
16121 GENOVA (GE)

e. p.c. Spett.le ENAC
Via Raimondo Montecuccoli, 2
10121 TORINO
operazioni.torino@postacert.enac.gov.it

Oggetto: COMUNI di BORMIDA E RIALTO. Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in Provincia di Savona denominato "Sella Chioggia". Conferenza di servizi.
Richiedente: ditta Società Ligure Eolica srl di Genova.
Richiesta documentazione.

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, si comunica, per quanto concerne gli aspetti connessi con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), che il medesimo ente, in accordo a quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'ENAC www.enac.gov.it (nello specifico alla lettera 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010 link: http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Direttive_lettere_e_documenti ha richiesto specifica documentazione, sia in formato digitale che cartaceo in originale - a firma di tecnico abilitato – comprendente fra l'altro:

- localizzazione delle installazioni su cartografia IGM in scala 1:25.000;
- dati tabellati relativi alla localizzazione delle installazioni espresse in coordinate WGS 84, con dettaglio di grado, minuto primo e minuto secondo, che riportino le quote delle installazioni stesse in termini assoluti (slm) e relativi, espresse in metri;
- elaborati architettonico/descrittivi dell'aerogeneratore e/o torre aneometrica tipo in scala opportuna (le dimensioni saranno riferite all'elevazione dal piano di campagna);
- definizione tecnica delle segnalazioni diurne (cromatiche) e notturne (luminose) in aderenza al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti (Cap. 4) ed al Manuale ENAC dei Criteri di Accettabilità degli Aiuti Visivi Aeroportuali (circolare ENAC APT13A disponibili sul sito ENAC al link: http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc.

Analoghi dati dovranno essere forniti per tutte le strutture in elevazione (es. cavi aerei per allacci a linee elettriche esistenti, eventuali gru per il montaggio).

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
info@provincia.savona.it / protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Servizio
E-mail Responsabile del Servizio
Orario

dott. ing. Vincenzo Garen
geom. Robert Tamburini (tel. 019 8313363)
r.tamburini@provincia.savona.it
giovedì – ore 15.00/18.00

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Maria Grazia D'Angelo il 14/06/2012 10:36:18 Protocollo numero 2012/49834 del 14/06/2012

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio.

L'Ufficio Procedimenti Concertativi di questa Provincia resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
arch. Maria Grazia D'Angelo

RT/MGD/mgd
prat. 3563/3

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Maria Grazia D'Angelo il 14/06/2012 10:36:18 Protocollo numero 2012/49834 del 14/06/2012.

MINUTA

visto il _____

il Responsabile del Servizio

3563

Provincia di savona

PROVINCIA DI SAVONA

Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Servizio Procedimenti Concertativi e Beni Ambientali

Prot. n.

Prec. n.
(citare nella risposta)

Classifica 002.013.009/39-2011
(citare nella risposta)

Savona, 13/06/2012

Spett.le ditta Ligure Eolica S.r.l.
Via XX Settembre, 40/11
16121 GENOVA (GE)

e, p.c. Spett.le ENAC
Via Raimondo Montecuccoli, 2
10121 TORINO
operazioni.torino@postacert.enac.gov.it

Oggetto: COMUNI di BORMIDA E RIALTO. Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in Provincia di Savona denominato "Sella Chioggia". Conferenza di servizi.
Richiedente: ditta Società Ligure Eolica srl di Genova.
Richiesta documentazione.

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, si comunica, per quanto concerne gli aspetti connessi con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), che il medesimo ente, in accordo a quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'ENAC www.enac.gov.it (nello specifico alla lettera 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010 link: http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Direttive_lettere_e_documenti ha richiesto specifica documentazione, sia in formato digitale che cartaceo in originale - a firma di tecnico abilitato – comprendente fra l'altro:

- localizzazione delle installazioni su cartografia IGM in scala 1:25.000;
- dati tabellati relativi alla localizzazione delle installazioni espresse in coordinate WGS 84, con dettaglio di grado, minuto primo e minuto secondo, che riportino le quote delle installazioni stesse in termini assoluti (slm) e relativi, espresse in metri;
- *elaborati architettonico/descrittivi dell'aerogeneratore e/o torre aneometrica tipo in scala* opportuna (le dimensioni saranno riferite all'elevazione dal piano di campagna);
- definizione tecnica delle segnalazioni diurne (cromatiche) e notturne (luminose) in aderenza al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti (Cap. 4) ed al Manuale ENAC dei Criteri di Accettabilità degli Aiuti Visivi Aeroportuali (circolare ENAC APT13A disponibili sul sito ENAC al link: http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad hoc.

Analoghi dati dovranno essere forniti per tutte le strutture in elevazione (es. cavi aerei per allacci a linee elettriche esistenti, eventuali gru per il montaggio).

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
info@provincia.savona.it / protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Servizio
E-mail Responsabile del Servizio
Orario

dott. ing. Vincenzo Gareri
geom. Robert Tamburini (tel. 019 8313363)
r.tamburini@provincia.savona.it
giovedì – ore 15:00/18:00

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio.

L'Ufficio Procedimenti Concertativi di questa Provincia resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
arch. Maria Grazia D'Angelo

RT/MGD/mgd
prat. 3563/3

ALLEGATO "G" 37

3563

3

Enel

Distribuzione

PROVINCIA DI SAVONA

-DIS-08/06/2012-1029674

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST
ZONA DI SAVONA

10121 Torino Centro, Casella Postale 109 - via Alfieri, 10
F +39 0117412927
eneldistribuzione@pec.enel.it

Nr.0048819 Data 12/06/2012
Tit. 002.013.009 Arrivo

(copia lettera: INQ e INQ BonC)

DIS/MAT/NO/DTR-PIL/SVR/PRE

Prioritaria
Spett.le PROVINCIA DI SAVONA
Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Servizio Procedimenti Concertativi
Via Sormano 12
17100 SAVONA SV

Oggetto: Comuni di Bormida e Rialto.
Costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Sella Chioggia comportante variazione alla strumentazione urbanistica, avente potenza complessiva di 1,6 MW, nonchè cavidotto e punto di connessione elettrica.
Richiedente: ditta Società Ligure Eolica srl di Genova

In relazione al procedimento di cui all'oggetto e dopo aver visionato la documentazione pervenuta, segnaliamo che è necessario che la stessa sia integrata da:

- copia del **preventivo con indicate le opere di connessione** alla rete elettrica di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
- copia dell'**accettazione del preventivo** medesimo da parte dell'Istante e già inviato ad ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Tali documenti sono per altro richiamati dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 125/10, in vigore dal 1 Gennaio 2011.
Quanto sopra costituisce requisito minimale per la nostra espressione di assenso.

La nostra Unità Sviluppo Rete (sig. Frumento Fabrizio tel. 329-9547833 e-mail: fabrizio.frumento@enel.com) rimane a disposizione per i dettagli del caso al fine di superare gli ostacoli che ad oggi ci impediscono di formulare le nostre osservazioni positive circa l'intervento proposto.

Con i migliori saluti.

Maurizio Battegazzore
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Copia a:

DIS/MAT/NO/DTR-PIL/ZO/ZOSV
ZONA SAVONA

Id. 11554078

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Enel

Distribuzione

DIS/MAT/NO/DTR-PIL/SVR/PLA/DGE
Distaccamento PLA Genova

ALLEGATO "H"

PROVINCIA DI SAVONA

Nr.0063583 Data 20/08/2013
Tit. 002.013.009 Arrivo

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

SETTORE URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Genova, 14.08.2013

Prot. n. PG/2013/ 434102

Allegati:

Rif.: *del*

Oggetto: Comuni di Bormida e Rialto (SV).

Conferenza di Servizi l.r. n. 16/2008 e s.m. – Progetto di un impianto eolico "Sella Chioggia".

Rich.: Soc. Ligure Eolica srl.

Alla Provincia di Savona
Servizio Procedimenti Concertativi e Beni Ambientali
Via Sormano, n. 12
17100 SAVONA (SV)

Al Comune di Bormida
Località Chiesa, n. 3
17045 BORMIDA (SV)

Al Comune di Rialto
Via Melogno, n. 34
17020 RIALTO (SV)

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, n. 10
16126 GENOVA (GE)

e, p.c. Alla Soc. Ligure Eolica srl
Via XX Settembre, n. 40/11
16121 GENOVA (GE)

Class./Fasc.: 2012/G11.6.8/46
Pratica n. 41.159

Si comunica che con l'allegato decreto n. 3158 in data 02.08.2013 è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. e i., per l'esecuzione delle opere indicate in oggetto.

Si significa che a pagina 8 del suddetto decreto, al punto 2 del dispositivo, l'elenco degli elaborati, parte integrante del decreto medesimo, è da intendersi rettificato nel senso di seguito riportato:

omissis

- Dis. 06.1 Sezioni 1-1/1-2: stato attuale e di progetto e post ripristino 1:200;
- Dis. 06.2 Sezioni 1-3/1-5: stato attuale e di progetto e post ripristino 1:200;
- Dis. 06.3 Sezioni 2-1/2-3: stato attuale e di progetto e post ripristino 1:200;

- Dis. 06.4 Sezioni 2-4/2-5: stato attuale e di progetto e post ripristino 1:200;

omissis

- Dis. 09 Cavidotto di collegamento alla rete MT.

omissis

Copia del decreto suddetto è notificata altresì alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Arch. Antonio Gorgoni)

SCHEMA N. .....NP/15870 DEL PROT. ANNO 2013	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Settore

OGGETTO : Rilascio di autorizzazione per il progetto dell'impianto eolico "Sella Chioggia", nei Comuni di Bormida e Rialto (SV)
Rich.: Soc. Ligure Eolica srl

DECRETO	**N.** 3158 del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA	**DATA** 2/08/2013 di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

Viste le disposizioni contenute nella Parte terza, Titolo I, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 18.3.1980 n. 15, contenente norme per la subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali, cosl come modificata dalla legge regionale 19.11.1982 n. 44 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21.8.1991 n. 20 e s.m. di riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali;

Visti l'art. 4 della legge regionale n. 59/2009 recante la disciplina degli atti di competenza dei Dirigenti della Regione e la deliberazione della Giunta Regionale n. 917 in data 9.4.1998 e s.m. di individuazione degli atti amministrativi di competenza della dirigenza, secondo cui l'emanazione del presente atto spetta al Dirigente del Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 22.02.2013 con cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 e 76 della l.r. n. 36/1997 e s.m. e degli artt. 3 e 1, comma 2 della l.r. n. 6/1991, è stato adottato lo schema di orientamento per la formazione della variante alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico volto all'inserimento di una norma per disciplinare, sotto il profilo territoriale paesaggistico, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio regionale;

Vista la nota della Provincia di Savona n. 93500 in data 05.01.2012, assunta al protocollo della Regione in data 05.01.2012 al n. 1747,

Data - IL DIRIGENTE
(Arch. Antonio Sorgoni)
2.8.13

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA : 3014 SECONDO ORIGINALE
PAGINA : 1	COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE	

PROVINCIA DI SAVONA
Allegato al protocollo N. 63583

inerente la convocazione ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m.i della Conferenza di Servizi referente per l'approvazione del progetto definitivo del parco eolico denominato "Sella Chioggia" localizzato nei Comuni di Bormida e Rialto (in adiacenza e sostanziale continuità al parco eolico denominato "Madonna della Neve", già a suo tempo approvato);

Vista la nota del Servizio regionale Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. PG/2012/6036 del 21.01.2012, con la quale, constatato che l'ambito di intervento (crinale Bric Chioggia) è caratterizzato dalla presenza di numerosi parchi eolici in esercizio ed è oggetto di una serie di istanze che prevedono nuove installazioni, sono state richieste integrazioni documentali al fine acquisire il disegno complessivo del crinale in termini di sviluppo infrastrutturale, localizzazione manufatti tecnici ed accessori, numero turbine eoliche, ecc,;

Viste le note della Provincia di Savona in data 23.01.2012 ed in data 07.02.2012 n. 9930, pervenute rispettivamente in data 25.01.2012 e in data 08.02.2012, con le quali sono stati trasmessi elaborati integrativi;

Viste le note del Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. PG/2012/171109 in data 04.12.2012 e n. PG/2013/64022 in data 18.04.2013, con le quali, a fronte dell'avvenuta conclusione dell'istruttoria regionale sulla base della documentazione posta a disposizione, è stata formulata richiesta alla Società Ligure Eolica srl della trasmissione di una copia completa della documentazione progettuale in formato cartaceo, conforme a quanto presentato nell'ambito del procedimento di conferenza unica (art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m.i);

Visto che in data 09.04.2013, a seguito delle ridette richieste, la Società Ligure Eolica srl ha provveduto a trasmettere copia cartacea degli elaborati progettuali;

Esaminati gli elaborati progettuali trasmessi ed integrati;

Rilevato che le aree oggetto di intervento risultano vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) (area boscata) e dell'art. 136 del D.lgs n. 42/2004 e s.m., in virtù del D.M. 24.04.1985 (complesso paesistico del Melogno e della dorsale Alpino Appenninica nel savonese caratterizzato da sentieri antichi e da splendide cornici vegetali) e pertanto l'intervento di che trattasi risulta assoggettato al rilascio della

Data - IL DIRIGENTE
(Arch. Antonio Gorgoni)
2.8.13

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

(Arch. Antonio Gorgoni)

CODICE PRATICA : 3014

SECONDO ORIGINALE

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

conseguente autorizzazione paesaggistica da parte della Regione in virtù del disposto di cui all'art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m.i.;

Che tale zona è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo, come ANI-MA (Aree non Insediate soggette al regime normativo di Mantenimento),

Che in data 10.12.2012 con nota regionale n. PG/2012/174400 è stata trasmessa alla locale Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio la bozza della relazione tecnica illustrativa sotto il profilo paesistico ai fini dell'espressione del preventivo parere vincolante ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 8, del D.lgs n. 42/2004 e s.m.,

Atteso che la copia cartacea della soluzione progettuale da ultimo trasmessa non è risultata coerente al progetto a suo tempo presentato in sede di conferenza unica (art. 29 l.r. n. 16/2008 e s.m.i), per la parte in cui viene proposta una nuova soluzione di allaccio Enel comportante la "razionalizzazione" della rete nel tratto compreso tra l'area di intervento e le località Baltera, Cadevilla, Mallare, interventi sulle linee aeree/interrate e la realizzazione di 2 nuove cabine (una di sezionamento prevista su una piazzola della S.P. n. 16, una di trasformazione/sezionamento nei pressi della località Baltera – vedi allegato 2, pag. 2, relazione tecnica generale R01);

Che le modifiche introdotte ex novo e non oggetto del procedimento di conferenza unica ex art. 29 l.r. n. 16/2008 e s.m.i (vedi tav. 629PD009 - n. 2 nuove cabine sezionamento/trasformazione in località Baltera/Codevilla, nuovo tratto Enel, ecc), risultano prive dei contenuti minimi ed essenziali ai fini di una compiuta valutazione delle stesse dal punto di vista paesistico e che il presente provvedimento può essere riferito esclusivamente agli interventi presentati nell'ambito del procedimento di conferenza unica di cui all'art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m.i, a suo tempo valutati coerenti e per i quali è stato proposto l'assenso della locale Soprintendenza (trasmissione relazione illustrativa nota regionale n. PG/2012/17400 in data 10.12.2012, seduta Comitato Tecnico Urbanistico in data 22.11.2012, successivo incontro tecnico in data 07.04.2013);

Che in data 07.04.2013 si è svolto un ulteriore incontro con la stessa Soprintendenza durante il quale, a prescindere da quanto sopra rilevato, si è dato atto che le modifiche progettuali (allaccio Enel, n. 2

Data - IL DIRIGENTE
(Arch. Antonio Sargento)
2-8-13

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA : 3014

SECONDO ORIGINALE

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

cabine trasformazione/sezionamento) da ultimo proposte non solo esulano dal procedimento di conferenza unica di cui all'art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m.i, ma contrastano altresì con la richiesta più volte formulata dagli uffici (di compattare il più possibile le apparecchiature di allaccio e misurazione e quant'altro risultasse indispensabile valutando la possibilità di inserirle in fabbricati all'uopo già predisposti), si è ritenuto di procedere comunque all'approvazione del progetto così come presentato a suo tempo, in sede di conferenza unica, provvedendo allo stralcio delle opere introdotte ex novo;

Posto che il progetto di che trattasi prevede sostanzialmente la posa in opera di due nuovi aerogeneratori da 800 Kw sul crinale che si sviluppa dal Bric Chioggia in direzione ovest-sud-ovest in adiacenza alla Strada Provinciale n. 23 e la realizzazione delle opere connesse (una cabina di consegna, le piste di cantiere, le piazzole, le sistemazioni delle aree di pertinenza ed adiacenti);

Che il progetto in esame è stato elaborato nel senso di intervenire con opere accessorie abbastanza contenute al fine di ridurre l'incidenza delle opere al suolo e le trasformazioni del territorio, per quanto concerne sia la componente vegetazionale che le caratterizzazioni geomorfologiche, giungendo alla sostanziale condivisione della loro collocazione già in sede di verifica-screening;

Dato atto che l'apparato illustrativo del progetto, seppur nei limiti di uno sviluppo progettuale elementare, ed estremamente sintetico, risulta compatibile con gli obiettivi di conservazione e mantenimento delle peculiarità paesistiche, ambientali e vegetazionali dell'ambito di intervento, in quanto la soluzione progettuale proposta limita le opere stradali ad azioni puntuali e localizzate, finalizzate all'adeguamento ed allo sfruttamento di percorsi già esistenti in sito, anche se introduce una ulteriore nuova cabina in aggiunta alle due già realizzate per le quattro pale già autorizzate allo stesso soggetto proponente e attualmente in esercizio, giustificata dai proponenti dalla impossibilità di ricomprendere in un unico manufatto tutte le apparecchiature tecniche;

Considerato che le opere in progetto risultano ammissibili alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da art. 52 delle relative N. di A., in quanto la previsione di utilizzare aree prossime al tracciato stradale esistente (Strada provinciale), già fornite di

Data - IL DIRIGENTE
(Arch. Antonio Gorgoni)
2.8.13

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA : 3014

SECONDO ORIGINALE

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

piste di accesso e/o facilmente raggiungibili con la realizzazione di brevi raccordi alla viabilità principale e/o con l'ampliamento di piste preesistenti, rende l'impianto non contrastante con gli obiettivi di tutela imposti dal piano paesistico, in ragione del non pregiudizio dei valori paesistici presenti e dell'efficace sfruttamento delle risorse;

Che l'impianto in progetto è stato in tal senso sviluppato in coerenza con i principi dello schema di orientamento adottato con la soprarichiamata D.G.R. n. 199 del 22.02.2013 (proposta variante alle N. di A. del PTCP, che prevede a certe condizioni la non necessità di ricorso alla deroga al PTCP medesimo):

- ammissibilità degli impianti eolici in ogni parte del territorio ligure ad esclusione degli ambiti classificati dal PTCP sub-assetto insediativo quali ME, SME, IU, SU, NI.
- subordinazione localizzazione impianti negli ambiti ANI-MA alla presenza di viabilità preesistente, fatta salva possibilità di ammettere percorsi provvisori di accesso alle aree di cantiere per la realizzazione degli impianti e viabilità di servizio per la loro manutenzione una volta realizzati.

Ritenuto pertanto che le torri eoliche in parola, nei limiti della presente autorizzazione, pur configurandosi sempre come elementi incidenti sugli aspetti naturalistici e soprattutto paesaggistici dei luoghi, siano tali da non compromettere i valori del quadro paesaggistico d'insieme, in ragione sia dell'adeguato dimensionamento delle opere in rapporto alle esigenze tecnologiche, statiche e di sicurezza e sia per quanto più specificatamente attiene alle modalità esecutive ed ai materiali utilizzati, nonché per la presenza di altre torri nello stesso sito e per la presenza di essenze arboree diffuse che ne riducono-mitigano la percezione da breve e media distanza;

Che le opere accessorie connesse all'impianto, così come prospettate, sono tali da potersi ritenere accettabili e da non compromettere eccessivamente, con opportune prescrizioni, gli equilibri ambientali della zona interessata in quanto, essendo previsti ovviamente idonei interramenti delle strutture di fondazione in cemento armato ed il parziale ripristino allo stato preesistente sia delle aree interessate dalle opere temporanee, che dalle piazzole, le stesse risulteranno a lavori ultimati sufficientemente mitigate (come viene chiarito negli elaborati di

progetto con gli appositi confronti tra stato attuale, profilo di cantiere e profilo ripristinato);

Che l'attenzione per un accurato ripristino vegetazionale e morfologico (riutilizzo delle terre scavate per la ricostruzione morfologica) e la collocazione delle pale in ambiti per lo più posti ai margini delle aree vegetate rende l'impianto compatibile con l'esigenza generale di contenere, per quanto possibile, il consumo del bosco;

Che la prevista cabina, configurandosi tipologicamente quale manufatto accessorio, sia ritenuta accettabile ancorché incisiva paesaggisticamente;

Che, peraltro, sia necessario, al fine di pervenire ad una migliore qualificazione delle opere sotto il profilo ambientale, prescrivere che:

- sia previsto sistematicamente il ripristino vegetazionale e la rimodellazione delle piazzole, a garanzia dell'effettivo recupero o adeguamento alla orografia originaria e delle essenze arboree ed arbustive interessate, se possibile ripiantumate in sito, in tempi brevissimi per ridurre al minimo le tracce delle operazioni di cantiere, ancorchè di tipo provvisorio;
- sia previsto l'utilizzo, per l'esecuzione dei lavori, di mezzi d'opera tali da diminuire quanto più possibile le dimensioni delle piste di lavoro nonché da ridurre l'incidenza degli interventi sul contesto d'ambito;
- sia garantito l'attecchimento delle essenze interessate e sia prevista un'eventuale zona a vivaio per il mantenimento in vita di tutte quelle perenni interessate dalle opere e da recuperare;
- venga curata e definita in corso d'opera la sistemazione al suolo delle torri, con adeguato riporto di terreno e opportune piantumazioni, per garantire la maggiore aderenza del suolo sistemato nei tratti in pendenza, nel rispetto dell'originario andamento morfologico. La torre deve spiccare dal terreno senza basamenti artificiali;
- le piste di cantiere siano sistemate mediante compattazione di materiale ghiaioso e lapideo locale per attenuarne l'incidenza

Data - IL DIRIGENTE
2.8.13 (Arch. Antonio Gargoni)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

Il Dirigente
(Arch. Antonio Gargoni)

CODICE PRATICA : 3014

SECONDO ORIGINALE

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

durante le fasi di realizzazione e comunque siano ripristinate allo stato preesistente. E' vietato l'uso di asfaltature o similari;

- le strade ed i sentieri storici eventualmente interessati dalle opere debbono essere salvaguardati e comunque ripristinati e migliorati nella loro connotazione;
- per le piste ed i tracciati temporanei di servizio sia prevista la massima aderenza alla morfologia originaria del terreno con la minima modificazione della sezione trasversale, così come per i tramiti di cui è previsto il mantenimento, al fine di ridurre i movimenti di terra e le conseguenti opere d'arte, ovviamente del tipo ad ingegneria naturalistica, prevedendo a fine lavori un adeguato ripristino di quegli eventuali allargamenti tecnici resi necessari alla fase di trasporto delle sezioni di torre e macchinari e non necessari per le normali opere di manutenzione;
- la cabina di consegna, per quanto consentito dalle norme vigenti, dovrà se possibile essere conglobata nelle preesistenti o ridotta di dimensioni e connotata come fabbricato rurale, con rivestimento esterno del manufatto tecnico a raso pietra;

Considerato che, a fronte dell'art. 146, comma 5, la Regione si pronuncia dopo aver acquisito il preventivo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria o decorsi i termini di cui ai comma 8 e 9;

Preso atto della decorrenza dei termini in parola dalla data di ricevimento degli atti da parte della Soprintendenza, trasmessi con nota regionale n. PG/2012/17400 in data 10.12.2012 senza che essa abbia espresso il proprio parere vincolante, si provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei termini indicati dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.;

Ritenuto, per quanto sopra, che l'intervento sia dunque assentibile solo ed esclusivamente per la parte di opere corrispondente alla soluzione progettuale oggetto del procedimento di conferenza unica (art. 29 l.r. n. 16/2008 e s.m.i), subordinando l'efficacia della presente autorizzazione all'osservanza delle condizioni e/o delle modalità esecutive anzidette e con la precisazione che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti del Decreto Lgs. n. 42/2004 e s.m., nel senso che resta fermo l'obbligo del rispetto di tutte le

Data - IL DIRIGENTE
(Arch. Antonio Gorgoni)
2.8.13

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

Il Dirigente
Arch. Antonio Gorgoni

CODICE PRATICA : 3014

SECONDO ORIGINALE

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

altre disposizioni di legge, di regolamento, nonché di strumenti urbanistici, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto,

DECRETA

1. è accolta la domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dalla Società Ligure Eolica srl nell'ambito del procedimento di Conferenza di Servizi di cui all'art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m.i, alle condizioni e con le specificazioni sopra dettagliate, per il progetto dell'impianto eolico "Sella Chioggia", nei Comuni di Bormida e Rialto (SV);
2. gli elaborati del progetto come sopra assentito, che, vistati dal funzionario incaricato, sono depositati agli atti del Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio in allegato al secondo originale del presente provvedimento quale sua parte integrante, sono costituiti da:
   - *R01 Relazione tecnica e cronoprogramma dei lavori (parte),*
   - *R02 Relazione geologica,*
   - *R03 Specifiche tecniche dell'aerogeneratore Enercon E 53,*
   - *R04 Scheda paesaggistica, R05 Relazione di screening, R05' integrazioni screening (solo in parte),*
   - *R07 rev 01 Simulazioni visive,*
   - *Dis. 01 Inquadramento territoriale – Corografia,*
   - *Dis. 02 Planimetria generale: layout del parco eolico 1:1.000,*
   - *Dis. 03 Individuazione catastale dell'area 1:2.000,*
   - *Dis. 04 Rilievo topografico dell'area: stato attuale 1:1.000,*
   - *Dis. 05 Planimetria di progetto (fase di costruzione) 1:500,*
   - *Dis. 06.1 Sezioni 1-3: stato attuale e di progetto 1:200,*
   - *Dis. 06.2 Sezioni 4-6: stato attuale e di progetto 1:200,*
   - *Dis. 07 Planimetria: confronto stato attuale/progetto (fase di costruzione) 1:500,*
   - *Dis. 08 Planimetria con indicazione della sistemazione finale dell'area 1:1.000,*

Data - IL DIRIGENTE
(Arch. Antonio Gargoni)
2.8.13

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA : 3014

SECONDO ORIGINALE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica
Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Settore

- *Dis. 10 Il generatore eolico: prospetto frontale e laterale 1:500,*
- *Dis. 11 rev. 2 Cabina di consegna: planimetria, sezioni e prospetto 1:50 (solo in parte),*

3. la presente autorizzazione ha efficacia per un periodo di cinque anni, nel senso che entro tale termine dovranno essere iniziati i relativi lavori; qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi. Scaduto il suddetto termine senza che i lavori autorizzati siano stati avviati, l'esecuzione degli stessi dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione; inoltre, si evidenzia che, in caso di varianti da apportare al progetto originario, sarà necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

4. si dà atto che avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971, n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

FINE TESTO

2.8.13

Data - IL DIRIGENTE

(Arch. Antonio Gorgoni)

Data - IL DIRIGENTE

(Arch. Antonio Gorgoni)

2.8.13

AUTENTICAZIONE COPIE

14-08-2013

Arch. Antonio Gorgoni

ATTO

CODICE PRATICA: 3014

SECONDO ORIGINALE

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

ALLEGATO II J II

46

3563/3

COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA
Piazza Italia 2 - 17017 Millesimo (SV)
Tel. 019 5600044 - Fax 019 564368
www.comunemillesimo.it
Mail: ufficiotecnico@comune.millesimo.sv.it

Ufficio Tecnico

Certificazione ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani

Prot. N. 7141

Millesimo lì, 20/08/2013

PROVINCIA DI SAVONA

SAVONA
Nr.0063747 Data 20/08/2013
Tit. 002.013.009 Arrivo

Spett.le Provincia di Savona
Servizio Procedimenti Concertativi
Via Sormano, 12
17100 SAVONA

c.a. Arch.D'Angelo Maria Grazia
fax 019.8313269

INVIATA SOLO VIA FAX

Vs.Rif.:Classifica 002.013.009/39-2011

Oggetto: Comuni di Bormida e Rialto. Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Sella Chioggia".
Richiedente. Ditta Società Ligure Eolica S.r.l.

In rif.Vs. nota pari oggetto del 06/08/2013 qui pervenuta in data 19/08/2013 prot.n.7125, si comunica che il comune di Millesimo non ha competenze in materia di vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico-ambientale sul territorio del comune di Bormida e di Rialto.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Geom. Tiziana ZUCCONI)

COMUNE DI MILLESIMO (SV) * Ufficio Tecnico *

ALLEGATO "L" 1 3503/3

La Spezia, 26. 08. 2013
p.d.c. C.F. M. MASSA tel.: 0187 785263

Comando in Capo
del Dipartimento M.M. Alto Tirreno
La Spezia

Ufficio: *Demanio/Infrastrutture*

INDIRIZZO TELEGRAFICO: *Maridipart La Spezia*

Prot. INFR/ 27595 ***Allegati*** ____

Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Piazzale di Porta Pia, 1
00198 ROMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'energia nucleare le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
Via Molise, 2
00187 ROMA

e,p.c. COMANDO MILITARE ESERCITO LIGURIA
SM- Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari
Via Largo Zecca, 2
16100 GENOVA
AERONAUTICA MILITARE
COMANDO I REGIONE AEREA
Reparto Territoriale Patrimonio
Piazza Novelli, 1
20129 MILANO
PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12
17100 SAVONA
DITTA LIGURE EOLICA srl
Via XX Settembre, 40/11
16121 GENOVA

PROVINCIA DI SAVONA
Nr.0071701 Data 04/09/2013
Tit. 002.013.009 Arrivo

ARGOMENTO: COMUNI DI BORMIDA E RIALTO.
Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Sella Chioggia"
Richiedente : Ditta Società Ligure Eolica S.r.l.

Riferimento alla nota n. 002.013.009/39-2011 del 06 agosto 2013 e pervenuta in data 12 agosto 2013 della Provincia di Savona.

Esaminata la documentazione tecnica pervenuta in allegato al foglio in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari marittimi e per quanto di competenza di questo Alto Comando all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

L'originale è stato firmato dal Capo di Stato Maggiore

IL CAPO UFFICIO
DEMANIO/INFRASTRUTTURE
C.F. Giuseppe MUGGIOLI

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(C.V. Michele CASSOTTA)

PROVINCIA di SAVONA

Prot. n. 25224 PEC data 18.09.13

ALLEGATO "M" 3463/3

TRASMESSO A MEZZO POSTA ELETTRONICA

Genova, 17 SET. 2013

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LIGURIA

Al PROVINCIA DI SAVONA
Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Servizio Procedimenti Concertativi e Beni Ambientali
Via Sormano, 12 – 17100 SAVONA

info@provincia.savona.it /

protocollo@pec.provincia.savona.it

c.a. arch. Maria Grazia D'Angelo

Prot. N. 4849 Allegati

Class. **34.19.04/191.29**

Risposta al Foglio del

Div. Sez. N.

OGGETTO: **Bormida e Rialto (SV). Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Sella Chioggia". Conferenza dei Servizi.**
Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare (Decreto Legislativo 163/2006, art. 95). Parere di competenza.
Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.

Con riferimento alle integrazioni al progetto preliminare trasmesse con nota del 06.08.13 (classifica 002.013.009/39-2011), acquisita agli atti dell'Ufficio in data 09.08.13 (prot. entrata 4211), esaminata la documentazione allegata, si prende atto che l'area interessata dalle opere in progetto non sembra - allo stato attuale delle ricerche - indiziata della presenza di strutture e depositi archeologici, come evidenziato nella Valutazione del Rischio Archeologico, sulla base della quale potrà essere orientata anche la progettazione definitiva.

In considerazione di quanto sopra esposto, questa Soprintendenza non ritiene opportuno avviare l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006, artt. 95, comma 3, e 96, comma 1, ed esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto, subordinandolo alle seguenti condizioni:

- Per le caratteristiche dell'opera, non potendosi escludere a priori un rischio di tipo archeologico sulla base dei risultati della Valutazione effettuata e al fine di verificare l'eventuale "*emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti*" (ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006, art. 95, comma 6), si richiede che tutte le opere di scavo che alterino lo stato attuale dei suoli, comprese le operazioni connesse all'allestimento dei cantieri e della viabilità provvisoria, siano assistite da ditte dotate dei necessari requisiti di specializzazione archeologica e condotte con metodologia scientifica, senza oneri per questa Soprintendenza e secondo le indicazioni che l'Ufficio scrivente potrà eventualmente dare, ai sensi della normativa vigente, anche in corso d'opera, per la documentazione e la tutela della giacitura archeologica.
- Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che questo Ufficio si riserva di impartire tutte le istruzioni necessarie per un'idonea indagine, documentazione e conservazione dei reperti.
- Si richiede che, preliminarmente all'avvio delle opere di scavo, sia inviata a questo Ufficio una comunicazione (fax 010.2465925; e-mail sba-lig@beniculturali.it) con il cronoprogramma dei lavori, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi in corso d'opera da parte di funzionari di questo Ufficio, e sia indicato il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica e del responsabile tecnico del cantiere archeologico, corredato di curriculum professionale.

Si resta a disposizione per concordare, anche per le vie brevi, la tempistica e le modalità operative per l'esecuzione dei lavori connessi alle specifiche competenze di questa Soprintendenza. Distinti saluti

Il responsabile dell'istruttoria
dott. Angiolo Del Lucchese

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Bruno Massabò

Via Balbi, 10 - 16126 Genova. Tel. +39. 010.27181 Fax +39.010.2465925; E-mail: sba-lig@beniculturali.it
PEC mbac-sba-lig@mailcert.beniculturali.it; URL www.archeoge.beniculturali.it

ALLEGATO "N" 3563/3

AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1^ REGIONE AEREA

REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

Piazza E. Novelli n° 1 - 20129 M I L A NO
(Tel. 02/73902032 - Fax 02/73903409)

Milano, lì 01/10/2013

PROVINCIA DI SAVONA
SETT.TUTELA TERR.E AMBIENTE
VIA SORMANO, 12
17100 SAVONA

Prot. N° M_D.AMI001/18063

OGGETTO: Prat. 31/39/2012/CS SOC LIGURE EOLICA SRL: IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "SELLA CHIOGGIA" DA 1,6 MWP COMPOSTO DA 2 AEROGENERATORI ED OPERE CONNESSE - VARIANTE

PROVINCIA DI SAVONA
Nr.0082394 Data 11/10/2013
Tit. 002.013.009 Arrivo

e, p.c. **AL COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture**
V. le Università, 4 – 00185 ROMA

Seguito: **Foglio N. TR1-RTP/31/ 1331/39/2012/CS datato 19/01/2012.**

Riferimento: Foglio N. 60075 datato 07/08/2013.

In ordine alla variante relativa ai lavori indicati in oggetto, lo Scrivente, presa visione della documentazione progettuale integrativa pervenuta con il foglio a riferimento, conferma il proprio Nulla Osta demaniale già espresso con il foglio a seguito.

IL CAPO UFFICIO
(T.Col. G.A.r.n. Livio GARLATTI)

Allegato "O" 52

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

SETTORE URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Genova,20.11.2013

***Prot. n.* PG/2013/196561**

Class.G11.6.2
Fascicolo 3/2012
Pratica n.3014

Anticipata via Fax

OGGETTO: Conferenza referente intermedia nota 87756 in data 31.10.2013 della Provincia di Savona – aggiornamento documentazione progettuale

Alla Provincia di Savona
Via Sormano civ. 12
17100 SAVONA

e p.c. Alla Società Ligure Eolica srl
Via XX Settembre, 40/11
16121 GENOVA

Al Comune di Bormida
Località Chiesa, 3
BORMIDA

PROVINCIA DI SAVONA

Al Comune di Rialto
Via Melogno, 34
Rialto

SAVONA
Nr.0092524 Data 20/11/2013
Tit. 002.013.009 Arrivo

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
Via Balbi, 10
Genova

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale

Si fa riferimento alla nota N. 87756 del 31.10.2013 (acquisita agli atti del Settore scrivente in data 08.11.2013) con cui la Provincia di Savona ha convocato una conferenza di servizi referente intermedia ai fini dell'esame di alcuni aggiornamenti progettuali introdotti dalla Società proponente.

A tale riguardo, nel fare presente l'impossibilità del Settore scrivente a partecipare al ridetto incontro per impegni improrogabili precedentemente assunti, occorre evidenziare come lo stesso già in data 02.08.2013 con Decreto n. 3158 ha accolto la domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dalla Società Ligure Eolica srl nell'ambito *dell'originario procedimento di Conferenza di Servizi di cui all'art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m.i.* attivato dalla stessa Provincia in data 22.12.2011, rilevando che:

1. *"...omissis... la copia cartacea della soluzione progettuale da ultimo trasmessa non è risultata coerente al progetto a suo tempo presentato in sede di conferenza unica (art. 29 l.r. n. 16/2008 e s.m.i), per la parte in cui viene proposta una nuova soluzione di allaccio Enel comportante la "razionalizzazione" della rete nel tratto compreso tra l'area di intervento e le località Baltera, Cadevilla, Mallare, interventi sulle linee aeree/interrate e la realizzazione di 2 nuove cabine (una di sezionamento prevista su una piazzola della S.P. n. 16, una di trasformazione/sezionamento nei pressi della località Baltera – vedi allegato 2, pag. 2, relazione tecnica generale R01)";*
2. *"..omiss.....che le modifiche introdotte ex novo e non oggetto del procedimento di conferenza unica ex art. 29 l.r. n. 16/2008 e s.m.i (vedi tav. 629PD009 - n. 2 nuove cabine sezionamento/trasformazione in località Baltera/Codeville, nuovo tratto Enel, ecc), risultano prive dei contenuti minimi ed essenziali ai fini di una compiuta valutazione delle stesse dal punto di vista paesistico e che il presente provvedimento può essere riferito esclusivamente agli interventi presentati nell'ambito del procedimento di conferenza unica di cui all'art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m.i, a suo tempo valutati coerenti e per i quali è stato proposto l'assenso della locale Soprintendenza (trasmissione relazione illustrativa nota regionale n. PG/2012/17400 in data 10.12.2012, seduta Comitato Tecnico Urbanistico in data 22.11.2012, successivo incontro tecnico in data 07.04.2013...omissis...;*

Pertanto, a fronte di quanto sopra, atteso che la soluzione progettuale oggetto della conferenza di servizi di cui all'oggetto non è stata modificata rispetto a quella già a suo tempo valutata dall'ufficio scrivente, come sopra dettagliatamente riportato, non si possono che riconfermare le valutazioni e le criticità in allora rilevate.

Si è a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari e per l'esame di soluzioni alternative che contemperino a quanto prescritto e sviluppino alternative progettuali.

Il Dirigente del Settore Urbanistica e
Tutela del Paesaggio
(Arch. Antonio Gorgoni)

ALLEGATO "P"

Enel-DIS-15/01/2013-0069766

Enel

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST
SVILUPPO RETE PIEMONTE E LIGURIA

10121 Torino Centro, Casella Postale 210 - via Alfieri,
F +39 0117412927
enoldistribuzione@pec.enel.it

Consegna a mano

Spett.le
AMMINISTRAZIONE

DIS/MAT/NO/DTR-PIL/SVR/PRE

Oggetto: Conferenze dei servizi effettuate nel territorio della Provincia di Savona dal 01/01/2013 al 31/12/2013

La scrivente Società partecipa alle conferenze di cui all'oggetto attraverso un unico rappresentante, legittimato ad esprimere, in modo vincolante, la volontà della medesima su tutte le decisioni di sua competenza, nella persona latore della presente sig. Fabrizio Frumento - nato a Albisola Superiore (SV) - 27/11/1968 - identificativo 126795/04 della Unità Pianificazione Rete - cell 329 9547833 - mail: fabrizio.frumento@enel.com.

Con i migliori saluti.

Maurizio Battegazzore
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Copia a:

DIS/MAT/NO/DTR-PIL/ZO/ZOSV
ZONA SAVONA

DIS/MAT/NO/DTR-PIL/SVR/PLA/DGE
Distaccamento PLA Genova

DIS/MAT/NO/DTR-PIL/SVR/PLA/DGE/SV
Savona

Id.14332700

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA