REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 19 APR. 2012

Prot. n. IN/2012/9153
Allegati:

Class/Fasc. 2012/G13.12.7/1

Settore **ASSETTO DEL TERRITORIO**

Oggetto Verifica di assoggettamento alla VIA per realizzazione impianto eolico "EE040" nel Comune di Rialto (SV).

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
27 APR. 2012
PROT. N. .....
ASSEGNATO A M. Stefani
IN DATA 27/4/12 IL DIRIGENTE

Al **SETTORE VIA (SEDE)**

Con riferimento alla richiesta di parere, come da Vs. nota Prot. n. IN/2012/6636 del 21.03.2012, relativamente al progetto di realizzazione di nuovo impianto eolico "EE040" nel Comune di Rialto, si esprimono le seguenti considerazioni.

La Società MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. ha installato ed avviato il parco eolico denominato "Andrea Quaglia" in località Pian dei Corsi; con il presente progetto propone l'installazione di un secondo parco che si configura come l'estensione del primo, sempre sul medesimo crinale, interessato anche da altri impianti realizzati o proposti da altri soggetti.

Al riguardo si richiama la necessità di un coordinamento tra le diverse istanze ad oggi presentate che vanno ad interessare lo stesso ambito territoriale, nell'intento anche di mitigare l'impatto sul suolo generato dalle diverse opere: aerogeneratori, opere accessorie, viabilità di accesso, come già richiesto peraltro dal Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi con nota prot. n. PG/2012/33905 del 01/03/2012.

L'impianto consiste in tre aerogeneratori, della potenza complessiva di 2,4 MW, localizzati in Comune di Rialto, lungo il crinale che fa da spartiacque tra il Finalese e la Val Bormida.

Per le opere ricadenti in ambito tirrenico, fa riferimento il Piano di Bacino del Torrente Pora:

- in relazione alla Carta della Suscettività al dissesto le aree di pertinenza interessate dal progetto ricadono in Classe di suscettività bassa (Pg1): si demanda ai Comuni, nell'ambito della normativa geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell'approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto;
- in relazione alla Carta del reticolo idrografico e della rete idrografica significativa non si rilevano interferenze con corsi d'acqua significativi.

Per quanto attiene il versante padano, fa riferimento il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po': l'analisi delle aree interessate dall'intervento proposto evidenzia l'assenza di elementi di dissesto e di criticità idrogeologiche.

Si rileva inoltre:

- una non chiara localizzazione delle opere accessorie (cabina di trasformazione, cavidotti, etc.), se previste, per gli aerogeneratori WTG5 e WTG6, che potrebbero determinare un impatto specifico;
- un volume di scavo più significativo per l'aerogeneratore WTG4.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle indagini previste nella fase esecutiva e alla valutazione che ne deriverà nel prosieguo dell'iter autorizzativo.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
(Dott. Renzo CASTELLO)