
CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO

17100 SAVONA - Via Orsiglia, 1
Tel. 019 23 0151 - Fax 019 23 092 290
E-mail: info@depuratore.sv.it
www.depuratore.sv.it

Partita IVA 01192750093
Cod. Fisc. 92040510093



Servizio Fognature

Savona, 12-05-08

Protocollo n. 386/F

SIG. LONGAGNA MARCO
Legale rappresentante della
"ANSELMO S.R.L."
Via Quiliano 46
17100 SAVONA

Autorizzazione n. 65 / 2008

Istanza prot. n. 363/F del 02-05-08

Allegati: 1 copia del progetto

Oggetto: **Autorizzazione all'allaccio ed allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali e delle acque nere civili dell'insediamento produttivo sito in Via Quiliano 46, Savona . Fg. 78 Mapp. 147-148-150-151-328-453-454**

In riferimento all'istanza di cui a margine:

- vista la relazione tecnica a firma del progettista Ing.. Mazzini che, munita di visto, si allega alla presente per farne parte integrante;
- vista la precedente documentazione integrativa inviata al Comune di Savona, in data 18-04-06, ed in particolare il certificato di analisi e gli elaborati grafici a firma dell'Ing. Strazzarino che, muniti di visto, si allegano alla presente per farne parte integrante;
- preso atto che le acque meteoriche di prima pioggia sono trattate in specifico impianto dissabbiatore-disoleatore.

Richiamata la "Convenzione per l'affidamento, da parte del Comune di Savona, della gestione e della manutenzione ordinaria della rete fognaria comunale e dei relativi impianti di sollevamento " approvata dalla Giunta Comunale di Savona con deliberazione n. 40 del 21-02-08 e dal C.d.A. del Consorzio con deliberazione n. 30 del 17-03-08.

SI AUTORIZZA L'ALLACCIO E LO SCARICO

in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento piazzali e delle acque nere civili provenienti dall'insediamento sopra indicato per la durata di anni quattro a far data dalla presente autorizzazione.

TITOLARE DEGLI SCARICHI:

Sig. Longagna Marco nato a Savona il 21-09-1965 (C.F.:LNGMRC65P21I480B) in qualità di Legale rappresentante della "ANSELMO S.R.L.".

EMAS
RINA

CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO

57100 Livorno - Via Calzabigi, 1
Tel. 0586 23 019 1 - Fax 0586 23 019 240
E-mail: info@depuratore.com
www.depuratore.com

Partita IVA 01994390095
Cod. Fisc. 97040730093

Si precisa che con la presente viene autorizzato l'allaccio e lo scarico in fognatura di :

- Acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e da attività domestiche confluenti nella rete nera;
- Acque meteoriche di dilavamento piazzali confluenti, dopo trattamento in specifico impianto dissabbiatore-disoleatore delle acque di prima pioggia, nella rete bianca;

Si prescrive l'invio al servizio scrivente delle analisi delle acque meteoriche di dilavamento piazzali prelevate, dopo il trattamento nell'impianto dissabbiatore-disoleatore delle acque di prima pioggia, dal pozzetto di campionamento. I campionamenti e le analisi saranno a cura e spese del titolare dello scarico. Il primo campionamento e le analisi di verifica del rispetto dei limiti di legge dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla data della presente autorizzazione e ripetute, successivamente, ogni anno. I parametri da controllare sono: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD_5 , tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, azoto ammoniacale, grassi e olii animali e vegetali, piombo, rame, zinco, ferro. Il Consorzio si riserva di richiedere ulteriori e/o diverse determinazioni analitiche per il controllo dei limiti di emissione dello scarico.

Le acque meteoriche di dilavamento piazzali, dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, scarico in acque superficiali.

Nessuna variazione alle reti ed agli impianti può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio.

Il rilascio della presente non esime il titolare dal munirsi, delle autorizzazioni di altri Enti pubblici o Enti titolari di servizi, condominii o privati interessati dal passaggio delle tubazioni od altri manufatti.

Restano salvi ed impregiudicati tutti i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni che esulano dal vigente regolamento di fognatura.

Dovrà essere richiesta nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, il rinnovo della presente autorizzazione prima della scadenza, pena la decadenza della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Giovanni Minetto)

EMAS
RINA

CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO

17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1
Tel. 019 23 010.1 - Fax 019.23.010 260
E-mail: info@depuratore.sv.it
www.depuratore.sv.it

Partita IVA 01199390095
Cod. Fisc. 92040230093

Elenco elaborati grafici in data aprile 2003, febbraio 2006, maggio 2008:

- relazione tecnica illustrativa (a firma Ing. Mazzini)
- bollettino di analisi cod. 294/05 N. 01 del 30-12-05
- profili tubazioni e particolari costruttivi : piante e sezioni (a firma Ing. Strazzarino)
- carta tecnica regionale
- planimetria zonizzazione P.R.I.S.
- estratto catastale
- documentazione " IDRODEPURAZIONE S.r.l."

Consegnata a mano al Sig. ZIPORRI in qualità di INCARICATO

Savona, 13.05.08 firma per ricevuta: _____

EMAS
RINA