COMMITTENTE:

RODRIQUEZ
CANTIERI NAVALI S.P.A.
VIA S. RAINERI 22
95122 MESSINA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A.

PROGETTO URBANISTICO
E ARCHITETTONICO:

ING. MICHELE MINISTERI
ARCH. VITTORIO GRATTAROLA
ARCH. PAOLO BANDINI

PROGETTO IDRAULICO
MARITTIMO:

ACQUA TECNO
ING. PAOLO TURBOLENTE


Rodriquez Cantieri Navali SpA
Amministratore Delegato
Livio Corghi

Regione Liguria
Provincia di Savona
Comune di Pietra Ligure

S.U.A. Strumento urbanistico attuativo di approvazione regionale L. 24 / 87

D.P.R. 509/97
Decr. Min. Trasporti e Navigazione 14.04.98
Conf. Servizi L. 241/90 e s.m.i.

PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ IN UN PORTO TURISTICO CON ANNESSE STRUTTURE PUBBLICHE, RICETTIVE, RESIDENZIALI E PRODUTTIVE



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO IMPIANTI

IMPIANTO ANTINCENDIO AUTORIMESSE

OPERA	FASE	SETTORE	TAVOLA N°	REV	FILE
OA	PD	IM	Q302	1	


Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	SCALA
	AGOSTO 2013	1	SOSTITUISCE LA TAVOLA REV. 0 PER OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI	1 : 200
	GIUGNO 2012	0		

LEGENDA


SISTEMA ANTINCENDIO


- Estintore portatile a polvere chimica da 6 kg 21A - 113BC
- Testina sprinkler
- Idrante a muro UNI 45 con tubazione flessibile 20 m
- Attacco per autopompa doppio (rete idranti)
- Attacco per autopompa doppio (rete sprinkler)
- Gruppo spinta antincendio (Idranti)
- Gruppo spinta antincendio (Sprinkler)
- Rete idrica antincendio (Idranti)
- Rete idrica antincendio (Sprinkler)
- Riserva idrica antincendio

INSTALLAZIONE POMPE ANTINCENDIO IN ASPIRAZIONE SOTTOBATTENTE




IDRANTE A MURO UNI 45









1 Lancia UNI 45
2 Valvola intercettazione Ø 1"1/2
3 Manichetta in nylon da 20 mt
4 Gomito a 90° in acciaio filettato da Ø 1"1/2
5 Tubazione In acciaio Ø 1"1/2
6 Cassetta in acciaio zincato verniciato
7 Vetro a rottura di sicurezza
8 Spessore
9 Fermo a U

