COMMITTENTE:

RODRIQUEZ
CANTIERI NAVALI S.P.A.
VIA S. RAINERI 22
98122 MESSINA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RMRS S.p.A.

PROGETTO URBANISTICO
E ARCHITETTONICO:

ING. MICHELE MINISTERI
ARCH. VITTORIO GRATTAROLA
ARCH. PAOLO RANDINI

PROGETTO IDRAULICO
MARITTIMO:


TECNO
ING. PAOLO TURBOLENTE

Rodriquez Cantieri Navali SpA
Amministratore Delegato
Livio Cerqhi

Regione Liguria
Provincia di Savona
Comune di Pietra Ligure

S.U.A. Strumento urbanistico attuativo di approvazione regionale L. 24 / 97
D.P.R. 509/97
Decr. Min. Trasporti e Navigazione 14.04.98
Conf. Servizi L. 241/90 e s.m.i.

PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ IN UN PORTO TURISTICO CON ANNESSE STRUTTURE PUBBLICHE, RICETTIVE, RESIDENZIALI E PRODUTTIVE



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO IMPIANTI

PLANIMETRIA IMPIANTI PORTUALI

OPERA	FASE	SETTORE	TAVOLA N°	REV	FILE
OA	PD	IM	Q502	1	

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	SCALA
	AGOSTO 2013	1	SOSTITUISCE LA TAVOLA REV. 0 PER OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI	1 : 500
	GIUGNO 2012	0		

LEGENDA

- kWh — Quadro elettrico per alimentazione utenze esterne costituito da colonnino in resina a doppio scomparto per alloggiamento misuratore consumi e dispositivi elettrici di comando e protezione
- Quadro elettrico (generico) da interno in carpenteria metallica
- Pozzetto interrato per collegamento elettrico in derivazione dalla dorsale elettrica BT
- Cavidotto interrato, diametro esterno 2Ø90 per linea elettrica in BT. Profondita' di posa 80cm
- Colonnina di servizio per pontili in HDPE anti UV autoestinguente, dimensioni 250x350xh800 mm, grado di protezione IP 55, conforme alla norma CE e IEC 364-7-709. Provvista di prese interbloccate da 16A a 250A con grado di protezione IP 67, rubinetto a sfera ½" o innesto rapido, illuminazionecon lampada fluorescente basso consumo 9W 240VCA. Comunicazione: sistema citofonico, pulsante allarme. Connessioni: modulo IP 67 per 3 prese (TV-SAT, telefono, internet).
- Torrefaro completa di n.4 armature con lampada a LED.

