CANALETTA DI BASE TRATTO 6 - 7		
CALCOLO E VERIFICA IDRAULICA IN CONDIZIONI DI MOTO UNIFORME		
Descrizione		
DATI GEOMETRICI		
Sezione		Semicircolare
Raggio	(m)	0.6
SCABREZZA		
Indice di scabrezza		Manning
Tipo		canali
Sottotipo		canali rivestiti in lamiera
Scabrezza		0.012
DATI DI CALCOLO		
Portata	(mc/s)	0.5
Pendenza	(m/m)	0.018
RISULTATI		
Altezza di moto uniforme	(m	0.47
Velocità	(m/s)	1.37
Altezza cinetica	(m)	0.1
Energia specifica	(m)	0.57
Altezza critica	(m)	0.37
Pendenza critica	(m/m)	0.0032
Area bagnata	(mq	0.37
Contorno bagnato	(m)	1.52
Raggio idraulico	(m)	0.241
Larghezza in superficie	(m)	1
Numero di Froude		0.72
Franco	(m)	0.13
Grado di riempimento	(%)	47.25