REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 5/11/2014
Prot. n. PG/2014/0210682
Allegati:

SETTORE: Valutazione Impatto Ambientale

n. rif. S 581
Class./Fasc. 2014/G13.17.1/22

Oggetto: Procedura di verifica screening ex post relativa al parcheggio pluriplano realizzato sotto il campo sportivo comunale di Alassio (SV).

L. R. n. 38/98 "Disciplina della Valutazione d'Impatto Ambientale": Richiesta integrazioni.

INVIO PEC

Stadio Alassio Parking S.p.A.
alassioparking@pec.workmail.it

E p.c. Provincia di Savona
Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
Settore Pianificazione e programmazione territoriale
protocollo@pec.provincia.savona.it

Comune di Alassio
Uff. Edilizia Pubblica
comune.alassio@legalmail.it

Con riferimento alla richiesta di verifica screening di cui all'oggetto, comunichiamo che dall'esame della documentazione fornita e sulla base del parere reso dal Settore Assetto del Territorio, è stata rilevata la necessità di approfondire alcuni aspetti.

In particolare relativamente alla pericolosità idraulica del sito è necessario che venga chiarito:

1. che i lavori siano effettivamente iniziati precedentemente alle varianti occorse al Piano di Bacino e che gli stessi siano stati conclusi nei tre anni successivi, come indicato nelle note regionali PG/2011/87200 del 16.06.2011 e successiva PG/2011/113379 del 04.08.2011, agli atti del Settore Assetto del Territorio, con le quali è stato riconosciuto il principio del "regime transitorio" (rif. art. 23 della Normativa di Piano) nei confronti delle varianti al Piano sopraggiunte;
2. se nel corso del procedimento autorizzativo dell'opera siano stati acquisiti, da parte della competente Provincia, pareri o nulla osta di carattere idraulico in applicazione delle disposizioni del R.D. n.523/1904 ed, anche, se gli studi idraulici che supportano la definizione delle opere di mitigazione, e le stesse opere, siano stati oggetto di valutazione e validazione;
3. quali altri accorgimenti, oltre a quelli di tipo tecnico-costruttivi, sono stati previsti relativamente all'assunzione di misure e interventi di protezione civile e di auto protezione.

Inoltre, relativamente alle interferenze del parcheggio interrato con la falda idrica, la relazione geologica, datata 2002, allegata al progetto, come rilevato dal Settore Ecosistema Costiero e ciclo delle Acque individuava il livello di falda alla quota di -3 m dal piano campagna e prescriveva una serie di indagini propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo e quindi allo scavo stesso. In particolare prevedeva:

- il monitoraggio della falda prima e durante l'esecuzione dello scavo,
- la realizzazione di un numero sufficiente di piezometri, utilizzando per la posa i fori eseguiti per i sondaggi,
- la realizzazione di almeno un piezometro a monte e uno a valle dell'area di scavo.

La documentazione agli atti presso la Regione non contiene riferimenti circa l'effettiva realizzazione delle indagini e dei monitoraggi sopra elencati e pertanto

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-Genova
Dott.ssa Francesca Lupino - tel. 010 5485837
Fax 010 5484055 - E-mail francesca.lupino@regione.liguria.it

4. dovranno essere fornite tutte le informazioni esistenti in merito ai livelli di falda incontrati durante gli scavi e agli eventuali monitoraggi svolti.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto, in copia cartacea e copia informatica, entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Ricordiamo che la richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini del procedimento.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Nicoletta Faraldi

NFFL/fl

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-Genova
Dott.ssa Francesca Lupino - tel. 010 5485837
Fax 010 5484055 - E-mail francesca.lupino@regione.liguria.it