modulo	*Piano di monitoraggio-Report autocontrolli ACQUE*	vetreria etrusca

CONSUMO POTABILE m3	**4.879**
CONSUMO INDUSTRIALE m3	**17.443**

	SCARICO INDIRETTO S1						SCARICO METEORICHE E FALDA						
	(in fognatura + depuratore off site)				*m3*	**13.000**	**S2**			**S3**			**S4**
CAMPIONAMENTO DEL	27/02/13	08/04/13	25/06/13	27/08/13	29/10/13	16/12/13	27/02/13	25/06/13	29/10/13	27/02/13	25/06/13	29/10/13	25/06/13
RAPPORTO n°	13LA01854	13LA03043	13LA06124	13LA08484	13LA11125	13LA13423	13LA01859	13LA06125	13LA11126	13LA01860	13LA06126	13LA11127	13LA06127
INQUINANTI (mg/lt)													
Ph	7,8	7,43	9,05	8,1	8,6	8,9	6,37	7,0	7,0	6,39	7,4	6,97	6,85
Temperatura	11,9	24,9	24,5	26,2	30,8	32,5							
SOLIDI SOSPESI	191,8	172,8	68,4	196,1	168,5	398,7	0,5	4,0	0,9	0,5	15,6	1,2	3,5
BOD	194,0	129,0	56,0	36,0	112,0	95,0							
COD/3	474,0	321,0	137,0	89,0	275,0	230,0	2,0	6,0	5,0	9,0	4,0	2,0	13,0
ARSENICO	0,006	0,003	0,001	0,003	0,004	0,002							
CADMIO	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001							
CROMO TOTALE	0,007	0,005	0,001	0,001	0,0800	0,0010							
FERRO	0,846	1,017	0,082	0,205	1,948	0,348							
MERCURIO	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001							
NICHEL	0,012	0,009	0,007	0,001	0,175	0,008							
PIOMBO	0,0010	0,0020	0,0020	0,0010	0,0001	0,0001							
RAME	0,026	0,014	0,013	0,006	0,120	0,006							
STAGNO (organico)	0,531	0,083	0,015	0,014	0,520	0,016							
ZINCO	0,076	0,036	0,075	0,019	0,158	0,013							
SOLFATI (SO3)	10,1	9,5	11,1	16,2	21,8	44,4							
CLORURI	51,7	25,5	46,9	30,6	106,2	86,9							
FLUORURI	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1							
FOSFORO TOTALE	4,66	3,08	0,23	1,91	1,0	0,3							
GRASSI E OLI	9,0	7,3	2,8	2,4	2,0	5,7							
IDROCARBURI TOTALI	5,0	5,0	0,4	1,2	3,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1
TENSIOATTIVI TOTALI	3,7	3,3	6,7	3,8	2,8	1,9							
TENSIOATTIVI ANIONICI	2,5	2,1	5,4	2,6	0,2	1,9							
TENSIOATTIVI NON ANIONICI	1,2	1,2	1,3	1,2	2,6	0,1							
ESCHERICHIA COLI	34	25000	430000	61000	130000	24000,0							
BTEX	0,0070	0,0140	0,0010	0,0030	0,0010	0,001							
AZOTO AMMONIACALE	9,69	28,13	65,35	7,4	26,6	53,2							
AZOTO NITROSO	0,08	0,03	0,01	0,100	0,340	0,440							
AZOTO NITRICO	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2							