modulo	*Piano di monitoraggio-Report autocontrolli ENERGIE*	vetreria etrusca

	OLIO	GAS	EN.EL.	GASOLIO
PCI	**9600**	**8250**	**860**	**10000**

ENERGIA DI FUSIONE

		consumo	Kwh
OLIO COMBUSTIBILE	tonn		
GAS METANO	Stdm3	8.071.557	77.430.634
ENERGIA ELETTRICA	Kwh	7.481.696	7.481.696

ENERGIA FUORI FUSIONE

		consumo	Kwh
RISCALD. FOREHEARTHS	Stdm3	1.168.598	11.210.383
	Kwh	536.071	536.071
RISCALD. TEMPERE	Stdm3	701.159	6.726.230
	Kwh		
ARIA COMPRESSA	Kwh	8.127.534	8.127.534
RAFFREDD. STAMPI	Kwh	3.458.525	3.458.525
FM FILTRO	Kwh	518.779	518.779
FM COMPOSIZIONE	Kwh	155.634	155.634
FM FORNO	Kwh	968.387	968.387
FM MACCHINE	Kwh	657.120	657.120
FM TEMPERE	Kwh	691.705	691.705
FM COLD END	Kwh	743.583	743.583
ILLUMINAZIONE	Kwh	51.878	51.878
SERVIZI VARI	Stdm3	467.439	4.484.153
	Kwh	1.383.410	1.383.410
		totale GAS	22.420.766
		totale EN.EL.	17.292.626
GASOLIO	Kg	108	1.256