Prot. n.- 00002489 del 25-02-2015

.....

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

SAVONA

§ ad laurum per ignem §

UFFICIO *Prevenzione Incendi*

sig. Colombo Felice
Legale Rappresentante della
ZINCOL OSSIDI S.p.a.

Prot _____ *Pratica num* *18979*

Risp. al foglio n. _____ *del* _____

OGGETTO: **Stabilimento produzione Ossidi di Zinco** – Frazione Ferrania - via Gransci – Ca Montenotte — Valutazione del progetto ex D.P.R. 151/11 – Richiesta integrazioni

E' stata esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazio del progetto acquisita agli atti dello scrivente Comando al prot. n. 1430 del 03.02.2015, per verifica della rispondenza dell'attività in oggetto alle norme di sicurezza vigenti.

Nel complesso della documentazione esaminata sono individuabili le seguer attività soggette al controllo e rilascio delle autorizzazioni tecniche da parte dei Vigili del Fuoco e elencate nell'allegato al D.P.R. 151/11:

Attività	*Sottoclasse*	*Cat.*	*Descrizione*
1	*1*	*C*	*Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano g infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superior 25 Nm3/h.*
2	*2*	*C*	*Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammab e/o comburenti con potenzialità > 50 Nmc/h.*
12	*2*	*C*	*Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capac geometrica complessiva superiore a 50 mc.*
49	*3*	*C*	*Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con mot endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva 700 kW*
70	*2*	*c*	*Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materi combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superfi lorda superiore a 3000 mq.*

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Via Nizza, 35
17100 Savona
e-mail: comando.savona@vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incer
Telefono 01923013208 Telefax 019230132
Responsabile dell'area: D.V.D. Dott. Ing. Fulvio Borsa
Orario Uffici: Martedì, Mercoledì, Giovedì e Vener

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

SAVONA

UFFICIO *Prevenzione Incendi*

L'attività in progetto, rientra nella disciplina del D.lvo 334/99 e s.m.i. come attività a rischio d'incidente rilevante.

Pertanto la S.V. è tenuta a richiedere un Nulla Osta di fattibilità di cui all'art. 21 comma 3 del D.lvo 334/99 con contestuale presentazione del Rapporto di Sicurezza Preliminare per la valutazione da parte dell'autorità competente di cui all'art. 21 comma 1.

In tale consesso potrà essere espresso un parere anche ai fini antincendio e dare seguito quindi alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/11

Si comunica che i termini previsti dall'articolo 3 del DPR 151/11 viene interrotto alla data della presente e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento da parte di questo ufficio della suddetta documentazione.

Per ogni informazione in merito potrà richiedere un appuntamento con il sottoscritto tramite l'ufficio prevenzione negli orari indicati in calce.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA
(dott. ing. Fulvio BORSANO)