REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA

La Spezia, 29/3/2017
Prot. n. PG/2017/126908
Class/fasc. 2017/G13.12.2/139
Allegati:

REGIONE LIGURIA
ATTI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO
PERVENUTO IN DATA
30 MAR 2017
CLASS. FASC. 2011/G89.1/B-1
AGGREGNATO A
PRESO IN CARICO N.

AL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Settore Attivita Estrattive
Via D'Annunzio 1
16121 GENOVA

E, p.c., all'UTC Associato Levanto Bonassola
19015 LEVANTO (SP)

Oggetto: Progetto di riapertura polo di Marmo Rosso Levanto e sistemazione ambientale del sito – Cava Rossola II in Comune di Bonassola (SP) – Adempimenti LR 15/2015 e DPGR 21/2015: richiesta parere in materia di Vincolo Idrogeologico

Vista l'istanza della Ditta C.S.E. costruzioni srl, trasmessa da codesto Settore con prot. IN/2017/4047, relativa a quanto in oggetto,

richiamati i pareri espressi in precedenza con nota prot. 57239 del 15/10/2013 dal Settore Difesa del Suolo della Provincia della Spezia, agli atti, e quanto contenuto nella nostra nota prot. PG/2015/190286 del 02/11/2015;

preso atto che la documentazione esaminata

- contiene indicazioni solo di larga massima circa la definizione temporale del piano di coltivazione,
- non specifica esplicitamente che il materiale da riutilizzare in sito dovrà essere caratterizzato da una concentrazione della soglia di contaminazione del suolo conforme alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006,
- esclude la possibilità del ripristino di un "percorso naturale" del Rio Colletto all'interno dell'area di cava, peraltro ripreso dopo l'evento alluvionale del 25/10/2011,
- prevede interventi nelle fasce di tutela come definite all'art 4 del RR 3/2011 e all'art. 8 delle Norme di Piano Ambito 18 Ghiararo,
- presenta approfondimenti di carattere geotecnico ed idraulico relativi alla funzionalità del sistema idraulico del Rio Colletto e in particolare alla stabilità della nuova arginatura, alla quale è demandata la sicurezza delle lavorazioni, che non sono basati su specifiche ed oggettive prove in sito, non appaiono di carattere cautelativo e non rispondono ai disposti delle NTC 2008,

questo ufficio non ritiene che la documentazione a corredo dell'istanza contenga i presupposti per l'espressione dei un parere favorevole ai sensi del Vincolo Idrogeologico e delle Norme di Piano di Bacino Ambito 18 Ghiararo.

In fede

Il Dirigente
Ing. A. FERRARINI

Geologico – Piani di Bacino
(Dr. Geol. Stefano Palandri)

Dipartimento Territorio– Servizio Difesa del Suolo La Spezia
Via XXIV Maggio n.3, 19124 La Spezia
Tel. centralino 010.54851 - Pec : protocollo@pec.regione.liguria.it
(orario di ricevimento al pubblico: mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30)

Comune di Bonassola Prot. n. 3827 del 20-05-2017 in partenza