Regione Liguria
SETTORE VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

TIPO PROCEDIMENTO	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' / SCREENING
NUMERO PROCEDIMENTO	S611
DATA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	11/11/2015
PROPONENTE	Ditta Energiaverde srl – Via Vittorio Veneto, 11 - 15076 Ovada (AL)
DENOMINAZIONE	Progetto per la realizzazione di un impianto miniidroelettrico sul Rio Statale e sul suo affluente Rio Foppo n Comune di Ne.
LOCALITA'	-
COMUNE	Ne
PROVINCIA	Genova
BREVE DESCRIZIONE	Il progetto prevede la realizzazione di un impianto miniidroelettrico ad asta sottesa con opere di presa sul Rio Statale e sul suo affluente Rio Foppo mediante la realizzazione di due piccoli manufatti di presa ubicati appena a monte della confluenza dei due corsi d'acqua e la realizzazione di un nuovo fabbricato di centrale ubicato immediatamente a monte della Strada Provinciale Reppia-Carasco. L'acqua sarà convogliata alla centrale mediante una condotta forzata di circa 2390 m di lunghezza e diametro interno 450 mm, decorrente per la maggior parte sotto la strada provinciale e poi in parte in aree private e in parte a bordo alveo. Il salto idraulico sfruttato sarà di circa 299 m, la portata massima dell'impianto 230 l/s (180 l/s sul Rio Statale e 50 l/s sul Rio Foppo) mentre la portata media annua derivabile sarà di 59 l/s (47 l/s sul Rio Statale e 12 l/s sul Rio Foppo) e la potenza massima effettiva della turbina sarà di 554 kW per una produzione prevista di circa 1.270.000 kWh/anno. È previsto un funzionamento annuo di 200-210 giorni. L'acqua sarà restituita in alveo immediatamente a monte della confluenza del Rio Statale col Torrente Reppia. Le opere di presa saranno basate su due briglie esistenti di proprietà della cooperativa agricola di Statale srl, con la quale i proponenti prevedono di stipulare un accordo. Sul Rio Statale è previsto il rilascio di un DMV di 15 l/s mentre sul Rio Foppo sarà rilasciato un DMV di 5 l/s da far transitare sulle scale di risalita per i pesci.
L.R. 38/98 - ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	ALL. 3 PUNTO 3g): "Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 100 kW" e punto 10h): "Derivazioni di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/s".
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Art. 20 ☑ Art. 24 ☐
CONSULTAZIONE	Il progetto e lo studio preliminare ambientale sono consultabili sul sito www.ambienteinliguria.it e in copia cartacea presso il Comune di Ne.

TERMINE ULTIMO PER LE OSSERVAZIONI	26 dicembre 2015
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Dott. Nicola Poggi
AREE SENSIBILI (AREE PROTETTE, SIC, ZPS, AREE CARSICHE)	no
RELAZIONE DI INCIDENZA	Non necessaria
ONERI ISTRUTTORI	€ 129,20.
POTENZIALI IMPATTI	ARIA ☐ ACQUA ☑ SUOLO ☐ RUMORE ☑ FLORA E FAUNA ☑ PRATICA AGRICOLA E ZOOTECNIA ☐ PAESAGGIO ☑ ECONOMIA E SOCIALE ☐ RIFIUTI ☐ TURISMO ☐