Spett.le
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Territorio
Settore: Valutazione Impatto Ambientale
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Oggetto: verifica di screening ex art. 10 l.r. 38/98 e s.m.i. "attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione mediante impianto mobile autorizzato ex art. 208 d.lgs n. 152/06, presso cantiere nuovo ospedale della Spezia, loc.Felettino. - INTEGRAZIONI

Riferimento: nota di Regione Liguria del 15/03/2016 prot. n.PG/2016/0053400 N. rif. S616 Classif./Fasc. 2016/G13.17.1/4

Il sottoscritto, ADRIANO DONZELLI, legale rappresentante della soc. DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. con sede in MILANO, via PANTANO n 2 CAP 20122, C.F./P.IVA 03867470969, indirizzo PEC daf.stradali@pec.it, in merito all'istanza di cui all'oggetto trasmette le integrazioni di cui alla nota di riferimento.

In particolare si specifica che le aree C1 (deposito di materiali frantumati) poste in destra del corso d'acqua di Rio Pastine sono state ridotte in modo tale da mantenere una distanza apri a 10 m dall'alveo del canale (Rio Pastine). Tale distanza risulta superiore alla fascia di rispetto prevista dal R.R. n. 3/2011.

Si specifica inoltre che il materiale in uscita dal trattamento di recupero, del quale è previsto lo stoccaggio nelle aree C1 in esame, è costituito da materiale con caratteristiche conformi alla Circolare Ministeriale MATTM n. UL/2005/5205. Il materiale NON comporta, per dilavamento meteorico, possibilità di trasferimento di contaminazione nelle acque (essendo verificata analiticamente la relativa eco-compatibilità mediante test di cessione ex. D.M. 05/02/98 e smi) e/o problemi di stabilità (in relazione alla granulometria del medesimo con prevalente pezzatura grossolana sino a 63 mm. In caso di necessità si provvederà alla delimitazione ed al contenimento mediante barriere tipo new-jersey).

Si allega:

1. n. 1 copia digitale della tavola progettuale aggiornata.

Distinti saluti

MILANO, 18/03/2016

Il Legale rappresentante
DAF COSTRUZIONI STRADALI s.r.l.