Regione Liguria
SETTORE VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

TIPO PROCEDIMENTO	VIA
NUMERO PROCEDIMENTO	S628
DATA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8/06/2016
PROPONENTE	**Cavalleri Alma ------ Richermo Mattia** Loc. Casà n.73 18026 Pieve di Teco (IM) Indirizzo per corrispondenza P.zza G.Benso n.18 18026 Pieve di Teco (IM)
DENOMINAZIONE	Realizzazione Impianto idroelettrico di potenza 49,5 KW sul Rio S.Lucia in Comune di Parnassio IM. L.R. 38/98 "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale"
LOCALITA'	Ponte di Pornassio
COMUNE	Pieve di Teco e Pornassio
PROVINCIA	IMPERIA
BREVE DESCRIZIONE	Impianto idroelettrico di potenza 49,5 KW. A a Ponti di Pornassio è presente un vecchio edificio già adibito nel passato a mulino del grano. I proponenti intendono riattivare l'opera idraulica per la produzione di energia elettrica, recuperando un salto idraulico su Rio S Lucia da cui proveniva l'acqua nel passato. La Presa quindi sarà posta a quota nominale 441,3 m s.l.m. in corrispondenza della briglia che alimentava l'acquedotto irriguo. Sul versante idrografico destro si sviluppa una "carrareccia", denominata Strada vicinale S. Lucia di proprietà comunale, lungo la quale sarà per un tratto interrata la condotta forzata del diametro di 350 mm, per un tracciato lungo 500 m circa. La Centrale è posta a 390 m s.lm. coordinate 44° 3'58.36"N 7°51'18.97"E e la restituzione a quota 375 m s.l.m. L'opera di presa verrà realizzata revisionando i manufatti esistenti in alveo e introducendo una vasca di carico fuori alveo, il progetto è tale da non modificare l'attuale assetto della presa esistente in modo da non modificare il deflusso delle piene e mentre per le parti fuori alveo, esse sono interrate e comunque protette dalle piene.
L.R. 38/98 - ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	10H) Derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedono derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo)
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Art. 20 ☐ Art. 24 ☐X
CONSULTAZIONE	Il progetto e lo studio preliminare ambientale sono consultabili sul sito www.ambienteinliguria.it e in copia cartacea presso il Comune
TERMINE ULTIMO PER LE OSSERVAZIONI	**23/07/2016**
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Arch. Adriano Biamonti
AREE SENSIBILI (AREE PROTETTE, SIC, ZPS, AREE	Il progetto non rientra in aree sensibili. A circa 850 metri in direzione Sud è presente il SIC E IT 1314609 M. Monega-M. Prearba.

CARSICHE)	
RELAZIONE DI INCIDENZA	no
ONERI ISTRUTTORI	SI
POTENZIALI IMPATTI	ARIA ☐x ACQUA ☐x SUOLO ☐x RUMORE ☐x FLORA E FAUNA ☐x PRATICA AGRICOLA E ZOOTECNIA ☐x PAESAGGIO ☐x ECONOMIA E SOCIALE ☐x RIFIUTI ☐ TURISMO ☐x