Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica


VERBALE N. 21/2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **16** del mese di **dicembre**, la sottonotata Commissione Locale prevista dall'articolo 48 D.P.R. n.328/1952 "Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – parte marittima" e successive modifiche ed integrazioni, giusta convocazione prot. 25.06.00/2533, in data 02 dicembre 2014, del Capo del Compartimento Marittimo di Genova

C.F. (CP)	**Massimo**	**MOSCONI**	Delegato dal Capo del Compartimento Marittimo di Genova e coadiuvato dal T.V.(CP) Roberto FRONTE
D.V.D. Ing.	**Francesco**	**FILIPPONE**	Delegato dal C.te Provinciale VV.F. di Genova
Geom.	**Alberto**	**DE VIVO**	Delegato dal Provveditore Interregionale OO.PP. per Piemonte Valle D'Aosta e Liguria
2°C°sc Np.	**Donato**	**CASTIGLIEGO**	Segretario della Commissione

presente il Dott. Massimiliano TESTA in rappresentanza dell'Autorità Portuale di Genova, per l'esercizio delle attribuzioni di competenza in materia di demanio marittimo ricadente nella circoscrizione della medesima A.P.,

si è riunita presso il deposito costiero della Società SAMPIERDARENA OLII S.r.l. sito nell'ambito del Porto di Genova presso la Calata Mogadiscio, per procedere alla visita ispettiva di collaudo e triennale prevista dall'articolo 48 e 49 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.



Nella riunione odierna la Società SAMPIERDARENA OLII S.r.l. è rappresentata dal Dott. Paolo Maria MARSANO in qualità di Amministratore Delegato.

Descrizione del deposito:

Il Deposito di olii vegetali e vini Sampierdarena Olii è costituito da n. 2 gruppi separati di serbatoi ciascuno circondato da proprio muro perimetrale con funzione di bacino di contenimento e di un sistema di vasche in muratura installate all'interno del silos Vinario principale aventi le seguenti capacità:

- Silos Principale: n. 28 Vasche per un totale di 3185 m^3;
- Serbatoi bacino vecchio

n. Serbatoio	diametro (m)	altezza (m)	capacità (m^3)
1	10,5	12	1002
2	10,5	12	1001
3	8	12	594
4	8	12	593
5	5	12	240
6,7,8,9,11,12	5	16	314
10	9,5	16	1134
13,14	4	16	201
15,16	8	16	804

Per un totale di 8458 m^3.

- Serbatoi bacino nuovo

n. Serbatoio	diametro (m)	altezza (m)	capacità (m^3)
20,21,22,26,27,28	7	16	615
29,31,32,33,34,35	7	16	615
23,94,95,96	4	9,95	125
24,74,79,	6	12,38	350
25	8,15	16	834
68,69,88,89	7,2	12,38	504
70	10	16	1256
73	4,7	16	277
77,78,80,81,82,84	3,98	12,06	150
85,86,90,91,92	3,98	12,06	150
83,87	5,15	16	333
93	6,15	16	475
97	5,55	16	387
98	10,45	16	1372
99	8,65	16	940

Per un totale di 18807 m^3.

Per lo stoccaggio di oli minerali verranno utilizzati i serbatoi 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 75 per una capacità totale di stoccaggio di circa 5420 m^3.

Nel deposito è stata installata una caldaia da 1750 Kw per produrre vapore a 10 bar. La caldaia funziona a gasolio con un serbatoio interrato a doppia parete della capacità di m^3 9.

I convenuti danno corso ad ampia e collegiale disamina della sottoelencata documentazione:

1. Dichiarazione di inizio attività in data 16 settembre 2010 (***Allegato A***);
2. Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 4203/89436 in data 14 luglio 2010 "*Autorizzazione all'esercizio di un deposito di stoccaggio di oli minerali ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 239*" (***Allegato B***);
3. Comunicazione esercizio provvisorio in data 14 ottobre 2010" (***Allegato C***);
4. Nota n. 0124046 in data 08 ottobre 2010 della Provincia di Genova con la quale viene dato il nulla osta alla variazione della capacità di stoccaggio (***Allegato D***);

5. Relazione tecnica in data 16 dicembre 2009 (***Allegato E***);
6. Relazione tecnica sullo stato di conservazione e manutenzione del sito in data 10 dicembre 2014 (***Allegato F***);
7. Perizia sull'efficienza dell'impianto fisso antincendio del deposito in data 16 settembre 2014 (***Allegato G***);
8. Certificato Prevenzione incendi n. 17860/P.I. in data 10 settembre 2014 (***Allegato H***);
9. Verbale di verifica impianti di messa a terra in data 31 ottobre 2014 (***Allegato I***);
10. Verbale di verifica installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in data 31 ottobre 2014 (***Allegato L***);
11. Certificato di collaudo statico ai sensi dell'art. 7 Legge 1086 in data 05/11/1971 in data 02 ottobre 2014 (***Allegato M***);
12. Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 4764/0110329 in data 12 settembre 2012 "*Autorizzazione allo scarico in mare di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito in Calata Mogadiscio nel Porto di Genova…*" (***Allegato N***);
13. Prova di carico n. 4946/GE del marzo 2014 (***Allegato O***);
14. Concessione demaniale in data 18 marzo 2005 Rep n. 3300 Reg. n. 751, Atto suppletivo in data 13 novembre 2013 Rep n. 8402 – Reg. n. 934 e Concessione nReg. 245 – Rep. n. 8816 in data 20 novembre 2014 (***Allegato P***);
15. Planimetria dell'area (***Allegato Q***);
16. Inventario quadrimestrale del deposito in data 31 agosto 2014 (***Allegato R***);

Successivamente la Commissione Locale ha effettuato un'accurata e dettagliata visita al sito, per verificarne le condizioni di sicurezza e manutenzione generale.

La commissione verifica la corretta compilazione del registro dei controlli delle attrezzature e dei presidi antincendio.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione è individuato nel Sig. Roberto FERRO (***Allegato S***).

Il rappresentante dell'Autorità Portuale dà atto che la Soc. SAMPIERDARENA OLII S.r.l. – è titolare di regolare concessione demaniale marittima come da atti citati in premessa.

Al termine della visita la Commissione Locale ritiene che il deposito costiero della Società SAMPIERDARENA OLII S.r.l. sito nell'ambito del Porto di Genova presso la Calata Mogadiscio, **sia idoneo** all'esercizio così come previsto dalla documentazione tecnica citata in premessa e possa pertanto iniziare la propria attività.

Non essendovi altro da praticare la Commissione redige il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto alle ore 15.00 da tutti i suoi componenti per unanime approvazione ed accettazione.

LA COMMISSIONE

C.F. (CP)	Massimo	MOSCONI
T.V. (CP)	Roberto	FRONTE
D.V.D. Ing.	Francesco	FILIPPONE
Geom.	Alberto	DE VIVO
2°C°sc Np.	Donato	CASTIGLIEGO

Per presa visione, in rappresentanza di Autorità Portuale: Dott. Massimiliano TESTA

Per presa visione, in rappresentanza di SAMPIERDARENA OLII S.r.l.

Dott. Paolo Maria MARSANO