PROVINCIA DI IMPERIA
Settore: Cemento Armato – Antisismica – Autocentro - Trasporti
Servizio: Cemento Armato - Antisismica
Ufficio: Cemento Armato - Antisismica

MB/ds

Prot. n. 9002 /P/ ***PEC***

Imperia, 03.04.2023

Spett.le Settore Servizio Idrico Integrato – Patrimonio - Parchi

e, p.c. Comune di MONTALTO – CARPASIO
MOLINI DI TRIORA
TAGGIA

Soc. Idroelettrica 2021 srl
idro2021@pec.it

PRATICA N.: 27447 - acquisita agli atti prot. 8336 del 27/03/2023
RICHIEDENTE: Soc. Idroelettrica 2021 srl
COMUNE: MONTALTO – CARPASIO, MOLINI DI TRIORA, TAGGIA
OGGETTO: *"impianto produzione energia elettrica da fonte rinnovabile Torrente Argentina"*
Richiesta integrazioni

In relazione all'istanza in oggetto si comunica che la pratica di che trattasi è stata esaminata dal settore scrivente rilevando la necessità, al fine di consentire il proseguo dell'istruttoria della stessa, di acquisire la seguente ulteriore documentazione e/o i chiarimenti di seguito indicati da redigere ai sensi delle norme tecniche e della Circolare in vigore, atti alla valutazione globale della struttura edilizia:

- La nuova documentazione da produrre per soddisfare le richieste di integrazione formulate, dovrà essere accompagnata da una nota sintetica ove, con esplicito riferimento alle singole richieste dell'Ufficio, punto per punto, il progettista fornirà i chiarimenti necessari e le indicazioni utili per consentire la rapida individuazione, nei documenti allegati, della risposta al quesito posto.
  In particolare:
  - evidenziare ed esplicitare il punto nel nuovo documento ove è possibile individuare la risposta alla richiesta formulata dall'Ufficio;
  - elencare i documenti sostituiti e/o integrati, al fine di consentire una più rapida individuazione della documentazione che sarà oggetto di autorizzazione;
  - i documenti che contengono parti non più valide, a seguito di nuove elaborazioni progettuali, dovranno essere integralmente sostituiti.
  - Nel caso di nuovo calcolo strutturale con modifica dei dati di input rispetto al calcolo precedentemente presentato, riassumere i parametri significativi che sono stati oggetto di rielaborazione e giustificarne la scelta.

Il materiale reso disponibile, al fine di esaminare il progetto presentato, non contiene i documenti necessari e previsti dalla normativa vigente, per poter formulare un parere in ambito sismico e strutturale. Pertanto si richiede la presentazione a questo Ufficio, almeno degli elaborati debitamente firmati di seguito richiamati:

- *Relazione tecnica illustrativa del progetto*
- *Relazione di calcolo e accettabilità dei risultati*
- *Relazione sui materiali*
- *Relazione sulle fondazioni*
- *Relazione geotecnica*
- *Elaborati grafici strutturali e particolari costruttivi*
- *Piano di manutenzione delle opere*
- *Dichiarazione relativa alle spese di istruttoria (MOD.SIS.03)*
- *Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria*
- *Elaborati per il calcolo delle spese di istruttoria*

Tali elaborati dovranno essere allegati al modulo di Denuncia integrata in bollo (MOD.SISM.02) previsto dalla Regione Liguria e accompagnati dalle Dichiarazioni asseverate dei Progettisti architettonico e strutturale (MOD.SISM.02).

- *"Dichiarazioni asseverate del progettista strutturale" del progetto comprensivo della nuove integrazioni come da modello presente sul sito www.provincia.imperia.it\antisismica*

Si fa presente altresì che qualora le integrazioni sopra richieste comportassero una modifica della restante documentazione progettuale allegata alla pratica sarà cura del progettista in indirizzo provvedere a trasmettere la nuova documentazione aggiornata.

Si precisa che la suddetta documentazione integrativa dovrà essere presentata controfirmata e timbrata rispettivamente dal committente, dal progettista strutturale, dal direttore dei lavori, dall'impresa costruttrice e dal collaudatore, comprensiva del modello di "*Modulo di Denuncia Integrata*" debitamente firmato e timbrato da tutte le parti interessate.

Tutti i modelli sono presenti sul sito www.provincia.imperia.it\antisismica

Si invita il progettista in indirizzo a presentare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, la documentazione sopra richiesta.

Decorso inutilmente tale termine lo scrivente procederà con l'archiviazione della pratica.

In attesa di ricevere quanto sopra, l'esame della pratica si intende sospeso.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(Ing. BALESTRA Mauro)

PROVINCIA DI IMPERIA
Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia
Tel 0183 - 7041 – Fax 0183 704318
PEC:
cementoarmato.provincia.imperia@legalmail.it
www.provincia.imperia.it
C.F. 00247260086

Dirigente di Settore — Ing. Mauro Balestra
Responsabile del Procedimento — Ing. Mauro Balestra
E-mail di struttura — cementoarmato-sismica@provincia.imperia.it
Orario al pubblico