REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
11/lug/2019
PT. N. ____
REGISTRATO A
DATA 11/07/2019

5670

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA E IMPERIA

5670

Imperia, 11/lug/2019

Prot. n. IN/2019/11492

Class/fasc. 2018/G13.12.7/137

Allegati:

Oggetto: IMP000699-5367PF – Torrente Argentina nei Comuni di Molini di Triora, Montalto Ligure e Carpasio – Progetto per la realizzazione di un impianto mini idroelettrico di potenza ad asta sottesa sul Torrente Argentina nei Comuni di Molini di Triora, Montalto Ligure e Carpasio – Parere ai sensi dell'art. 4 comma 4 della DGR 107/2018 -
Proponente: Ditta REMNA s.r.l. -

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale
SEDE

Con riferimento alla nota n° PG/2019/171492 del 11.06.2019 di codesto Settore, si formula il presente parere per gli aspetti legati alla disciplina dell'assetto idraulico e geomorfologico di competenza dello scrivente Settore.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" ed in particolare il Titolo III capo IV "Risorse idriche e difesa del suolo";
- L.R. n. 9/1993 e s.m.i.;
- L.R. 21/06/99, n. 18 e s.m.i. ed in particolare il Titolo III "Difesa del suolo e bilancio idrico" che attribuisce alle Province competenze in materia di Polizia Idraulica e gestione del Demanio Idrico;
- L.R. 25/11/09 n.56 ed il Regolamento Regionale 17/05/11 n. 2 recante le disposizioni generali in ordine ai procedimenti amministrativi gestiti dalla Regione Liguria;
- L.R. 10/04/15 n. 15, la quale ha attribuito alla Regione Liguria le funzioni in materia di difesa del suolo già esercitate dalle Province ai sensi dell'art. 92 della L.R. N. 18/99;
- Regolamento Regionale n° 3/2011 e s.m.i.
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino del T. Argentina;
- D.M. 25.10.2016 recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento delle Autorità di Bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino, di cui alla Legge 18.05.1989, n. 183";
- Nota IN/2018/15436 del 06.08.2018 relativa a comunicazioni in seguito all'entrata in vigore del DPCM ex art. 63 c. 4 del D.lgs 152/2006 sull'Autorità di Bacino Distrettuale;
- D.M. 17 gennaio 2018 recante le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;

Il Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia risulta competente all'espressione del presente parere in virtù degli atti organizzativi della Giunta Regione e/o della Direzione del Dipartimento che hanno disposto sulla declaratoria delle relative funzioni.

- **Contributo per gli aspetti legati all'eventuale rilascio della concessione di DERIVAZIONE D'ACQUA AI SENSI DEL R.D. n. 1775/1933**

Si riconferma quanto già comunicato con nota IN/2018/23191 del 21/12/2018- che si riporta di seguito:

In merito agli aspetti di derivazione idrica si significa che la pratica ha già ottenuto il positivo parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933. Risulta pertanto conforme al PTA vigente. Inoltre si precisa che è stata risolta a favore della ditta REMNA la concorrenza con domanda di altra ditta. La pratica risulta in corso di istruttoria.

- **Contributo per gli aspetti legati alla disciplina dell'assetto geomorfologico**

Sintetico giudizio finale

La documentazione allegata pervenuta a seguito della richiesta di approfondimenti per l'interferenza delle opere con le aree a suscettività al dissesto alta sono sufficienti a non escludere la compatibilità dell'intervento con la Normativa di Piano di Bacino.

I pareri relativi alle aree Pg3A e Pg3B (rif. art 16 c. 3 lett.c) e art.16 c.3 quinques della Normativa di Piano potranno essere rilasciati contestualmente al rilascio dell'autorizzazione idraulica a seguito della presentazione della relazione geotecnica in ottemperanza a quanto presente nelle norme tecniche vigenti che comprenda tra l'altro le valutazioni dei fattori dei fattori di rischio geotecnico strutturali con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo (motivando la scelta del metodo scelto per l'analisi di stabilità): e della interferenza degli interventi con le opere esistenti e con le opere strutturali e di consolidamento previste.

- **Contributo per gli aspetti legati alla disciplina dell'assetto idraulico**

Sintetico giudizio finale

L'intervento di cui all'oggetto si ritiene procedibile in linea di massima. Le integrazioni trasmesse, non completamente esaustive, si ritiene che possano essere chiarite e/o integrate al momento del rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte di questo Settore. Nello specifico risulta ancora quanto segue:

- Il coefficiente di scabrezza utilizzato nelle verifiche idrauliche deve essere modificato giustificandone la scelta. Il dettaglio progettuale deve avere necessariamente un approfondimento tale che deve differenziarsi rispetto ai coefficienti utilizzati nella pianificazione di bacino;
- Dovranno essere meglio dettagliate le sezioni idrauliche comprendenti sia le opere esistenti che quelle a progetto;
- Dovranno essere dettagliati, in pianta e sezione, gli scavi e gli ammorsamenti in cui sono previste opere strutturali e/o di consolidamento;
- Dovrà essere redatto un idoneo piano di manutenzione delle opere con indicazione del responsabile delle stesse;
- Per gli attraversamenti de Rio Tovagnoli e del Rio Gerim dovranno essere riviste le condizioni al contorno utilizzate nelle verifiche idrauliche ed i coefficienti di scabrezza dovranno essere resi il più possibile attinenti alla realtà dei luoghi;

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(Dott Arch. Enrico PASTORINO)

EP/CM/fb

REGIONE LIGURIA – Settore Difesa Suolo di Savona e Imperia
Piazza Roma, 2 – Imperia Tel. 0183-704457/298 – fax 0183-62314
Responsabile del Procedimento: Arch. Enrico Pastrino E-mail: Enrico.Pastorino@regione.liguria.it